



Zadavatel:

Hlavní město Praha

se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01

IČO: 00064581

Veřejná zakázka:

„Konzervatoř a VOŠ J. Ježka, P4 – rekonstrukce stoupaček ZTI“

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE/VÝZVY
K PODÁNÍ NABÍDEK č. 2**

podle ustanovení § 98 a násl. ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky zahájené dne 5. 2. 2020 obdržel žádosti dodavatelů o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Číslo vysvětlení, změny nebo doplnění	Přesné znění žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění
1	<p><i>Dobrý den,</i></p> <p><i>poprosíme zadavatele, zda-li by mohl doplnit k PD skladbu aktuální skladby střešní krytiny, aby bylo možné správně ocenit izolaci a napojení u střešních prostupů.</i></p> <p>Informace poskytnutá zadavatelem</p> <p>Skladba střešního pláště je následující:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Modifikovaný asfaltový pás s břidličným posypem – tl. 4mm2) Modifikovaný asfaltový pás – tl. 4mm3) Tepelná izolace EPS 100S – tl. 200mm4) 2 x SBS modifikovaný asfaltový pás – tl. 8mm5) Betonová mazanina (bez výztuže) – tl. 50mm6) Plynosilikátové tvárnice – tl. 150mm

	7) Asfaltový pás typu A – tl. 1mm 8) Betonová vyztužená mazanina – tl. 80mm 9) Nosná železobetonová stropní deska – tl. 120mm
--	---

V Praze dne 3. 3. 2020

Hlavní město Praha
Magistrát hl. m. Prahy
Odbor školství, mládeže a sportu
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1 /10/



Mgr. Lenka Němcová

ředitelka odboru školství, mládeže a sportu MHMP