

Profil zadavatele – Tender arena

Č. j.:
MHMP 387842/2020
Sp. zn.:
S-MHMP 260074/2020

Vyřizuje/tel.:
Ing. Silvie Bažantová
236 004 592
Počet listů/příloh: **2/0**
Datum:
03.03.2020

Vysvětlení ZD č. 1 - Stavba č. 41341 Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou, etapa 0002 Podhoří

Zadavatel:

Hlavní město Praha
se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01
IČO: 00064581

Veřejná zakázka:

***Stavba č. 41341 Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou, etapa 0002 Podhoří; realizace
stavebních prací
INV/ZP/0028/19***

**zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)**

**VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE/VÝZVY
K PODÁNÍ NABÍDEK č. 1**

podle ustanovení § 98 a násl. ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky zahájené dne 20. 2. 2020 obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek,

popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Číslo vysvětlení, změny nebo doplnění	Přesné znění žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění/Zadavatel poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění z vlastního podnětu
1	<p>V Konceptci řešení DIO a POV je navrženo celkem 15 etap provádění prací. Tuto etapizaci však nezohledňuje Soupis prací. Například pro pokládku kanalizace je uvažováno v Soupisu prací s kontinuální pokládkou potrubí. Pokládka potrubí se bude muset realizovat po krátkých úsecích. Napojování těchto úseků nezohledňuje Soupis prací. Podobně se bude po úsecích realizovat komunikace. Soupis prací však uvažuje s kontinuálním prováděním prací (např. odstraňování zpevněných povrchů nad 200m2 apod.). Pro práce tohoto typu měly být použity položky pro opravu krytu po překopech inženýrských sítí. Doplní zadavatel Soupis prací o položky zohledňující etapizaci výstavby?</p> <p>Informace poskytnutá zadavatelem</p> <p><i>Protože požadavkem odboru dopravy MČ Praha 7 a MČ Troja bylo zachování dopravní obslužnosti Podhoří po rekonstruované komunikaci, byla zpracována koncepce DIO, aby bylo možné ocenit náklady spojené se splněním této podmínky. Pokud zvolí zhotovitel jiný způsob postupu provádění prací při plnění podmínek ze stavebního povolení a vyjádření DOSS je to na jeho uvážení, ale nemůže to vyvolat vícenáklady oproti nabídkové ceně z výběrového řízení.</i></p>
2	<p>Stavba má danou lhůtu pro dokončení 8 měsíců ode dne zahájení realizace Díla. Jednotlivé etapy provádění prací počítají s prováděním konstrukčních vrstev vozovky a chodníků. Komunikace je v správě TSK, tzn. že v období listopad až březen se nebudou moci provádět práce na konstrukčních vrstvách a stavba bude muset být pozastavena. Počítá zadavatel s tímto postupem? Doplní zadavatel Soupis prací o položky pro pozastavení prací?</p> <p>Informace poskytnutá zadavatelem</p> <p><i>V projektové dokumentaci je doba výstavby předpokládána v trvání 6 – 7 měsíců. Doba výstavby je zadavatelem stanovena na 8 měsíců s tím, že dodavatel má takto prostor při tvorbě harmonogramu prací zohlednit potřebné technologické lhůty a předpisy. Zadavatel předpokládá, že práce budou dokončeny do listopadu 2020.</i></p>
3	V Soupisu prací IO03 Dešťová kanalizace jsou pro revizní šachty

	použity přechodové desky s výstupním otvorem o průměru 625mm. Dle Městských standardů vodovodů a kanalizací platných na území hl. m. Prahy musejí být použity zákrytové desky (15ks) s průměrem výstupního otvoru 800mm. To samé platí také pro poklopy. Městské standardy platí pro všechny stavby kanalizace a vodovodu na území hl. m. Prahy. Upraví zadavatel projektovou dokumentaci a Soupis prací tak, aby splňoval Městské standardy?
	Informace poskytnutá zadavatelem
	<i>Dešťová kanalizace slouží pouze pro odvodnění komunikace, je tedy dle § 12 odst. 3 zákona 13/1997 Sb. součástí komunikace. PVK tuto kanalizaci nebude přebírat do své správy, nevyjadřuje se k ní a městské standardy PVK se na ni nevztahují.</i>

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to

do 20. 3. 2020 do 10:00 hodin.

Ing. Ivo Freimann
pověřený řízením odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy