

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje

se sídlem v Ústí nad Labem

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

UID:khsuese532f4

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 4.5.2015

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 17196/2015

VYŘIZUJE: Kočí Josef MUDr.

TEL.: +420477755460

FAX: +420477755412

E-MAIL: josef.koci@khsusti.cz

DATUM: 27.5.2015

Statutární město Most  
obor investic a komunálního hospodářství  
Radniční 1/2  
Most  
434 01

## **Věc: Závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce sociálního zařízení v DpS v ul. Dvořáka v Mostě“**

Na základě Vaší žádosti posoudila Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem předloženou projektovou dokumentaci.

Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko.

S projektovou dokumentací stavby „Rekonstrukce sociálního zařízení v DpS v ul. Dvořáka v Mostě“ se

## **SOUHLASÍ.**

### **Tento souhlas se váže na splnění takto stanovených podmínek:**

1. Před uvedením stavby do užívání musí být předloženy tyto doklady:
  - a) doklad, že k rozvodu vody bylo použito potrubí, které odpovídá požadavkům § 5 odst. 4) zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů;
  - b) výsledek kráceného rozboru pitné vody z nejvzdálenějšího místa od napojení. Požadavek vychází z § 4 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody ve znění pozdějších předpisů.
2. Hluk a vibrace při stavebních úpravách nesmí překročit hygienické limity pro venkovní i vnitřní prostory. Při stavebních pracích nesmí být okolí stavby a uživatelé sousedních pozemků zatěžováni nadměrnou hlučností a prašností. Tato podmínka vyplývá z požadavků ustanovení § 30 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a z požadavků ustanovení § 11 nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

TELEFON  
477755110, 477755111

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
ČNB ÚL 8327411/0710

IČO  
71009183

FAX  
477755112

ID DATOVÉ SCHRÁNKY  
8p3ai7n

e-mail  
e-podatelna@khsusti.cz

ú.p. Děčín, Březinova 3, 406 83, tel. 477 755 210  
ú.p. Louny, Poděbradova 749, 440 01, tel. 477 755 610  
ú.p. Teplice, Jiřího Wolkera 4, 416 65, tel. 477 755 710

ú.p. Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46, tel. 477 755 510  
ú.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 01, tel. 477 755 310  
ú.p. Most, J.E. Purkyně 270/5, 434 64, tel. 477 755 410

## **O d ů v o d n ě n í :**

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci sociálního zařízení bytové jednotky domova pro seniory. Dojde ke změně dispozice příček a k posunutí nových dveří ve středové objektové stěně a přeložce elektrického vedení. Dále budou provedeny nové rozvody ZTI a vytápění. Budou provedeny nové obklady, dlažby a podlahové krytiny. Budou osazeny nové zařizovací předměty.

Odvětrání koupelny bude řešeno lokálním nástěnným ventilátorem 120 m<sup>3</sup>/hod (60Pa) s napojením do stoupacího potrubí s vývodem nad střechu. Vytápění bude nově osazeným trubkovým koupelnovým tělesem 900x600 mm.

Investorem je Statutární město Most, Radniční čp.1/2, 434 69 Most.



MUDr. Josef Kočí  
vedoucí protiepidemického oddělení  
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje  
se sídlem v Ústí nad Labem  
územní pracoviště Most

Krajská hygienická stanice  
Ústeckého kraje  
se sídlem v Ústí nad Labem  
Protiepidemické oddělení  
územní pracoviště Most  
J.E. Purkyně 270/5, 434 64 Most