

RD Rozvodnice oceloplechová zapuštěná, 96 modulů, IP40/20

USPOŘÁDÁNÍ PŘÍSTROJŮ – DLE ZVYKLOSTI PROVÁDĚCÍ FIRMY

PROSTŘEDÍ : AB5 – VNITŘNÍ TEMPEROVANÝ PROSTOR

TYP POUŽITÉ ROZVODNICE DOHODNOUT PŘED MONTÁŽÍ SE STAVBOU (POŽADAVEK NIKY)

PROUDOVÁ SOUSTAVA 3+PE+N, 50 Hz, 230/400 V, TN – S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41, ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,

DOPLŇKOVÁ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM S VYBAVOVACÍM PROUDEM 30mA.

Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408/51 50003 HRADEC KRÁLOVÉ	Zpracovatel:	 <b>DIGITRONIC CZ s. r. o.</b> Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz	
Místo stavby:	MŠ SLUNÍČKO ŠTEFÁNIKOVA 373 HRADEC KRÁLOVÉ	Datum:	12/2017	
Vedoucí projektu:	Ing. Jan Dinga	Stupeň PD:	DPS	
Zodp. projektant:	Ing. Jan Dinga	Část:	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	
Kreslil:	Lucie Rechteriková	Paré:	Formát:	3xA4
Stavební objekt:	SO 04 HOSPODÁŘSKÝ PAVILON D		Měřítko:	1:-
Akce:	<b>REKONSTRUKCE MŠ SLUNÍČKO HRADEC KRÁLOVÉ</b>		Číslo výkresu	D.1.4.G.S004.09
Obsah:	<b>SCHÉMA ROZVADĚČE RD - ELEKTROINSTALACE</b>			

RD



