

Rekonstrukce MŠ Sluníčko

Pavilon D

	Pi [kW]	β [-]	Ps [kW]
LED osvětlení	3,5	0,80	2,8
Chlazení	16,0	1,00	16,0
VZT	9,0	1,00	9,0
Šlehací a hnětací stroj	0,4	0,60	0,2
Chladicí skříň podstolová 2x	0,3	1,00	0,3
Stůl chlazený na GN	0,4	0,60	0,2
Nářezový stroj	0,3	0,60	0,2
Udržovací transportní vozík	1,5	0,60	0,9
Výrobník filtrované kávy	6,2	0,60	3,7
Mycí stůl na černé nádoby s rekuperací	15,4	0,60	9,2
Změkčovací filtr pro nepřetržitý provoz	0,1	1,00	0,1
Výdejní vozík el. vyhříváný	2,1	0,60	1,3
Olejový vozík	1,3	0,60	0,8
Vozík na vypouštění tekutin	0,3	0,60	0,2
El. konvektomat 2x	35,5	0,60	21,3
Plynový varný kotel	0,3	0,60	0,2
El. multifunkční zařízení	27,5	0,60	16,5
Chladicí box	1,5	1,00	1,5
Chladicí skříň 4x	1,5	1,00	1,5
Mrazicí skříň 2x	0,7	1,00	0,7
Chladicí skříň	0,5	1,00	0,5
Chladicí skříň podstolová	0,1	1,00	0,1
Stůl chlazený na GN	0,4	1,00	0,4
Mlýnek na maso	1,1	0,60	0,7
Škrabka brambor	0,6	0,60	0,4
Chladicí skříň	0,4	1,00	0,4
Ostatní zařízení kuchyně	2,5	0,60	1,5
Pračka 3x	6,0	0,60	3,6
Sušička 3x	6,0	0,60	3,6
Mandl	8,0	0,70	5,6
Žehlení	6,0	0,70	4,2
Zařízení denní místnosti a kuchyňky	12,0	0,30	3,6
Slaboproud	2,0	1,00	2,0
EZS	0,2	1,00	0,2
PC	6,0	0,60	3,6
Ostatní elektrická zařízení	20,0	0,60	12,0
CELKEM	195,6		128,9

193 A

200 A

Energetická bilance je provedena dle projektových předpokladů, hodnota hlavního jističe musí být upřesněna dle konkrétně instalovaných el. zařízení.