

Návrhové výkony VZT - místnosti

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA <i>m²</i>	SV. VÝŠKA <i>m</i>	OBJEM <i>m³</i>	PŘÍVOD <i>m³/h</i>	ODVOD <i>m³/h</i>	VÝMĚNA <i>1/h</i>	ZAŘÍZENÍ <i>m³/h</i>
1,01	Zádveří	5,18	2,97	15,3846	0	0	0,0	2
1,02	příjem pádla	8,10	2,97	24,057	150	150	6,2	2
1,03	sušárna	15,81	2,97	46,9557	300	300	6,4	2
1,04	sklad a výdej čistěno prádla	7,98	2,97	23,7006	50	50	2,1	2
1,05	kuchyň - expedice	15,56	2,97	46,2132	300	300	6,5	1
1,06	kuchyň - zásobování, chodba	14,66	2,97	43,5402	0	0	0,0	2
1,07	kuchyň - varna a mytí nádobí	45,01	2,42	108,9242	5765	5765	52,9	1
1,08	úklid	2,53	2,97	7,5141	0	50	6,7	2
1,09	chladírna	3,59	2,97	10,6623	0	0	0,0	2
1,1	sklad suchých potravin	5,13	2,97	15,2361	65	0	4,3	2
1,11	sklad chlazených a mražených potravin	8,23	2,97	24,4431	65	0	2,7	2
1,12	příprava masa	5,67	2,97	16,8399	100	100	5,9	2
1,13	hrubá příprava zeleniny	6,25	2,97	18,5625	100	100	5,4	2
1,14	chodba u kanceláří	5,50	2,97	16,335	0	0	0,0	2
1,15	kancelář ředitelky	19,27	2,97	57,2319	50	0	0,9	2
1,16	kancelář	11,63	2,97	34,5411	30	0	0,9	2
1,17	WC administrativa	2,20	2,97	6,534	0	80	12,2	2
1,18	úklid	1,35	2,97	4,0095	0	50	12,5	2
1,19	kuchyň - obaly	2,78	2,97	8,2566	0	30	3,6	2
1,2	kuchyň - odpady	2,67	2,97	7,9299	0	50	6,3	2
1,21	denní místnost - kuchyň	10,46	2,97	31,0662	200	0	6,4	2
1,22	šatna zaměstanců kuchyně	5,99	2,97	17,7903	0	50	2,8	2
1,23	WC, sprcha, šatna	2,16	2,97	6,4152	0	150	23,4	2
1,24	chodba	37,79	2,30	86,917	0	0	0,0	2
1,25	sklad - archiv	8,69	2,97	25,8093	50	0	1,9	2
1,26	tělocvična	24,65	2,97	73,2105	150	100	2,0	2
1,27	chodba	15,58	2,97	46,2726	0	0	0,0	2
1,28	učebna	12,83	2,97	38,1051	130	0	3,4	2
1,29	učebna	11,44	2,97	33,9768	130	0	3,8	2
1,3	WC děti	4,50	2,97	13,365		240	18,0	2
1,31	kuchyňka	5,18	2,97	15,3846	60	0	3,9	2
1,32	zádveří	2,35	2,97	6,9795	0	0	0,0	2
1,33	WC učitel	3,09	2,97	9,1773	0	80	8,7	2
1,34	sklad tělocvičny	3,26	2,97	9,6822	0	50	5,2	2
				0			-	

Návrhové výkony VZT - zařízení

zař. č.	NÁZEV	PŘÍVOD <i>m³/h</i>	ODVOD <i>m³/h</i>
1	kuchyně	6065	6065,00
2	zázemí kuchyně	1630	1630,00