

Specifikace zařízení	
pozice	popis
zařízení č. 1 Větrání zázemí	
1.1	VZT jednotka 6065 m3/h vč. příslušenství viz příloha tech. zprávy
1.2a	Tlumič hluku kulisový 800x500 L=1500 mm
1.2b	Tlumič hluku kulisový 800x500 L=1000 mm
1.3	Šikmý výfukový kus s ochrannou mřížkou 800x500
1.4.a	Regulační klapka čtyřhranná 315x315
1.4b	Regulační klapka čtyřhranná 400x315
1.5	Regulační klapka kruhová Ø160
1.6	Talířový ventil přívodní Ø160
1.7	Talířový ventil odvodní Ø160
zařízení č. 2 Větrání zázemí	
2.1	VZT jednotka 1630 m3/h vč. příslušenství viz příloha tech. zprávy
2.2a	Tlumič hluku 400x315 L=1000 mm
2.2b	Tlumič hluku 400x315 L=1500 mm
2.3	Šikmý výfukový kus s ochrannou mřížkou 400x315
2.4a	Talířový ventil přívodní Ø160
2.4b	Talířový ventil přívodní Ø125
2.4c	Talířový ventil přívodní Ø100
2.5a	Talířový ventil odvodní Ø200
2.5b	Talířový ventil odvodní Ø125
2.5c	Talířový ventil odvodní Ø100
2.6	Požární klapka Ø250 (tep. pojistka, servo 230V)
2.7a	Regulační klapka Ø250
2.7b	Regulační klapka Ø180
2.7c	Regulační klapka Ø125
2.8	Regulační klapka čtyřhranná 315x250
zařízení č. 3 Větrání zázemí	
3.1	venkovní jednotka chlazení pro VZT 33,6 kW (pro zař. č. 1)
3.2	venkovní jednotka chlazení pro VZT 5 kW (pro zař. č. 2)