



Digitronic ZC s.r.o.  
Šimkova 904  
Hradec Králové 500 03

**Naše zn.:** 20190716-01DK  
**Datum:** 16. 7. 2019

**Věc:** vyjádření k existenci sítí

**Akce:** rekonstrukce MŠ Sluníčko, HK - Třebeš

Na základě Vaší žádosti o vyjádření Vám k výše uvedenému záměru sdělujeme následující:

V zájmové oblasti, která je Vámi vyznačená v zaslané situaci stavby se nachází podzemní vedení ve vlastnictví nebo správě společnosti Magnalink, a.s. V příloze tohoto vyjádření jsou označeny zemní úložné trasy společnosti Magnalink, a.s.

Pro stavební a územní řízení stavby udělujeme souhlas s těmito pracemi při dodržení těchto podmínek:

- před započatím prací **je nutné požádat o vytyčení** trasy chráničků optické sítě společnosti Magnalink, a.s., mailem na [vyjadreni@magnalink.cz](mailto:vyjadreni@magnalink.cz)
- oznámit zahájení zemních prací e-mailem na [vyjadreni@magnalink.cz](mailto:vyjadreni@magnalink.cz)
- v ochranném pásmu optické sítě (1,5m na každou stranu) **je nutné provádět výkopové práce výhradně ručně**, nikoliv strojně
- při odkrytí nebo poškození našich telekomunikačních sítí, požadujeme **neprodleně** oznámit telefonicky na linku: 491 009 007
- před záhozem **musí být kyneta uvedena do původního stavu** dle příslušné prostorové normy a její zához musí povolit zástupce společnosti Magnalink, a.s., na níže uvedených kontaktech
- případné křížení sítí musí být řešeno za přítomnosti zástupce společnosti z firmy Magnalink, a.s.

Při jakékoliv změně rozsahu stavby je nutno požádat naši organizaci o nové vyjádření k existenci podzemního nebo nadzemního vedení.

**Platnost vyjádření do 1. 8. 2020.**

V Hradci Králové dne 16. 7. 2019.

S pozdravem

**Kamenický Daniel**

**Magnalink, a. s.**  
Na Brně 362 | 500 06 | Hradec Králové  
Tel.: 491 009 007  
E-mail: [d.kamenicky@magnalink.cz](mailto:d.kamenicky@magnalink.cz)  
URL: [www.magnalink.cz](http://www.magnalink.cz)



**Příloha:**

