

Váš dopis zn. ze dne: email 6.3.2018
Naše značka: 505/THHK/2018/Zv
Za správnost: Zvěřina Michal - ☎ 495 279 169
Datum: 12.3.2018

DIGITRONIC CZ s.r.o.
p. David Akрман
Šimkova 904
500 03 Hradec Králové

Věc: Vyjádření

Na základě Vaší žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu **Rekonstrukce MŠ Sluničko, Štefánikova 373, Hradec Králové** Vám z titulu vlastníka sítě technické infrastruktury sdělujeme, že ve Vašem zájmovém území se **nachází** sekundární topné rozvody a kabelové rozvody v majetku a správě Tepelného hospodářství Hradec Králové, a.s.

Před zahájením prací musí být požádáno o vytýčení našich sítí, které provede p. Michal Zvěřina, tel. 604 951 125 na základě zaslané objednávky.

Před zahájením stavby musí být na náklady investora provedeny takové úpravy, které zajistí ochranu teplovodu před jeho poškozením. Při realizaci stavby nesmí dojít k přejíždění potrubních rozvodů těžkou stavební mechanizací. Kontrolu tohoto opatření provede zástupce THHK se zápisem do stavebního deníku. Při realizaci stavby nesmí dojít k poškození tělesa teplovodu. Vzhledem k tomu, že stavba bude probíhat v blízkosti, případně uvnitř ochranného pásma teplovodu, musí být veškeré stavební a zemní práce uvnitř ochranného pásma prováděny pouze ručně a s maximální opatrností.

Ochranné pásmo teplovodu je dle Zákona č. 458/2000 Sb., § 87, odst. 2 vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5m.

V případě křížení s ostatními sítěmi musí být dodržena minimální výšková vzdálenost od teplovodu 0,2m, v případě souběhu v ochranném pásmu nesmí být nad teplovodem vedeny žádné sítě. V tomto případě musí být zachován minimální odstup 0,5m od vnější hrany teplovodního kolektoru nebo předizolovaného potrubí.

V ochranném pásmu teplovodu nesmí být realizována žádná výsadba stromů ani dřevin. Sekundární teplovod musí i do budoucna zůstat přístupný z důvodu oprav případných havárií nebo rekonstrukcí.

V případě odkrytí teplovodu nebo předizolovaného potrubí musí být okamžitě kontaktován dispečink Tepelného hospodářství Hradec Králové, a.s. na tel. číslo 495 262 663. Před záhozem v ochranném pásmu teplovodu nebo v místě kontaktu s teplovodem musí být přizván zástupce Tepelného hospodářství Hradec Králové, a.s. ke kontrole stavu topných kanálů. O této kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku zhotovitele stavby.

Na základě zápisů do stavebního deníku učiněných zástupcem THHK bude vydáno souhlasné stanovisko THHK o kontrole teplovodu po ukončení stavebních a zemních prací. Pro kontrolu dodržení ochranného pásma teplovodu požadujeme po ukončení stavebních prací předložit geodetické zaměření všech nových inženýrských sítí. Souhlasné stanovisko o kontrole teplovodu a dodržení ochranného pásma je podmínkou pro vydání povolení k užívání stavby.

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. požaduje, aby měření spotřeby tepla a teplé vody bylo umístěno ve výšce maximálně 120 cm nad podlahou a bylo přístupné jak pro odečty, tak i pro údržbu.

Dodávka teplé vody je nepřerušovaná, odstavování cirkulace teplé vody v době, kdy je objekt MŠ mimo provoz není vhodné z důvodu zvýšeného množení legionely. Přehřívání teplé vody neprovádíme.

Souhlasíme s předloženou PD. Naše vyjádření platí do 12.3.2019, před uplynutím této doby může být na požádání prodlouženo.

S pozdravem

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ
HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.
Na Brně 362
500 06 Hradec Králové
(10) IČ: 25282174 DIČ: CZ25282174



Ing. Petr Juránek
investiční náměstek