

RH Skříňový rozvaděč 4 pole – 1x (600x2000x400) + 3x (700x2000x400)mm

USPOŘÁDÁNÍ PŘÍSTROJŮ – DLE ZVYKLOSTÍ PROVÁDĚCÍ FIRMY

PROSTŘEDÍ : AB5 – VNITŘNÍ TEMPEROVANÝ PROSTOR

PROUDOVÁ SOUSTAVA 3+PE+N, 50 Hz, 230/400 V, TN – C – S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41, ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,

DOPLŇKOVÁ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM S VYBAVOVACÍM PROUDEM 30mA.

Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408/51 50003 HRADEC KRÁLOVÉ	Zpracovatel:	 DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz	
Místo stavby:	MŠ SLUNÍČKO ŠTEFÁNIKOVA 373 HRADEC KRÁLOVÉ	Datum:	12/2017	
Vedoucí projektu:	Ing. Jan Dinga	Stupeň PD:	DPS	
Zodp. projektant:	Ing. Jan Dinga	Část:	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	
Kreslil:	Lucie Rechtoriková	Paré:	Formát:	9xA4
Stavební objekt:	SO 04 HOSPODÁŘSKÝ PAVILON D		Měřítko:	1:-
Akce:	<b>REKONSTRUKCE MŠ SLUNÍČKO HRADEC KRÁLOVÉ</b>		Číslo výkresu	D.1.4.G.S004.08
Obsah:	<b>SCHÉMA ROZVADĚČE RH - ELEKTROINSTALACE</b>			

RH

TN-C-S 3NPE 50Hz 400V In=200A  
L1, L2, L3

















