

LEGENDA

ETYLENGLYKOL 30% -17°C


— PŘÍVODNÍ POTRUBÍ 65°C


- - - ZPĚTNÉ POTRUBÍ 45°C

POUŽITÉ DIMENZE Fe POTRUBÍ VČ. IZOLACE

DN25 DN32

SMĚŠOVACÍ UZLE V DODÁVCE VZT



Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408/51 50003 HRADEC KRÁLOVÉ	Zpracovatel:  DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz	
Místo stavby:	MŠ SLUNÍČKO ŠTEFÁNIKOVA 373 HRADEC KRÁLOVÉ	Datum: 12/2017	
Vedoucí projektu:	Ing. Jan Dinga	Stupeň PD: DPS	
Zodp. projektant:	Ing. Jan Dinga	Část: VYTÁPĚNÍ	
Kreslil:	Ing. Jan Dinga	Paré:	
Stavební objekt:	SO 04 HOSPODÁŘSKÝ PAVILON D		
Akce:	REKONSTRUKCE MŠ SLUNÍČKO HRADEC KRÁLOVÉ		
Obsah:	PŮDORYS STŘECHY		
		Formát:	A3
		Měřítko:	1:100
		Číslo výkresu	D.1.4.A.SO04.03