



Váš dopis zn.: e-mail
ze dne: 1.12.2017
Naše značka: O17610281004/UTPCMO/Šr
Vyřizuje: **Hana Šrůtová**
Datová schránka: **f7rf9ns**
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 6.12.2017

Statutární město Most
Radniční ½
434 69 Most

**Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení stavby
a staveb s ní souvisejících**

Název akce:	Hrad Hněvín – rekonstrukce opěrných zdí
Účel vyjádření:	k dokumentaci pro stavební povolení stavby a staveb s ní souvisejících
Zájmové území:	Okres: Most
	Obec: Most
	Část obce, ulice, č.p.: Most, Hradní
	Katastrální území, parcelní číslo: Most II
Žadatel:	Jitka Hájková
Adresa, tel., e-mail	476 448 411, Jitka.Hajkova@mesto-most.cz
Investor:	Statutární město Most
Adresa, tel., e-mail	Radniční ½, 434 69 Most
Projektant:	DOPAC spol. s r.o.
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	O15610023221/OTPCMO/Šr ze dne 16.3.2015
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Vodohospodářská stavba	NE
---------------------------	----

Popis navrženého řešení:

Jedná se o stávající areál hradu Hněvín v Mostě. V areálu budou provedeny udržovací práce spočívající v opravách opěrných zdí výšky cca 1 - 4 m.

S obsahem dokumentace pro stavební povolení výše uvedené stavby
souhlasíme

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

Stavebník bere na vědomí skutečnost, že je v lokalitě umístěn silový kabel.

- 1) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.

Typ 9

strana 1 / 2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Tel.: +420 601 267 267 • Fax: +420 417 562 585 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

by  **VEOLIA**

- 2) Před započítím prací požádá stavebník o vytýčení silového kabelu. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.
- 3) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 4) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 5) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 6) **V místě křížení kabelu budou zemní práce prováděny ručně.**
- 7) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 8) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení. Zahájení a ukončení odsouhlaseno zápisem ve stavebním deníku (vodovod - p.Stehlík tel. 724 123 734, kanalizace - p.Kurka tel. 724 123 743). Kopie zápisu bude předložena OTPČ Most před započítím užívání stavby.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
156


Hana Šrůtová
referent technickoprovozní činnosti