

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
5.01	Zasedací sál	256,09
5.02	Hala	187,79
5.03	Předsálí	49,90
5.04	Technická místnost	2,90
5.05	Technická místnost	2,01
5.06	Barový pult - BEZ ÚPRAV	12,81
5.07	WC Imobil	3,52
5.08	Připravná baru - BEZ ÚPRAV	4,24
5.09	Mytí - BEZ ÚPRAV	4,35
5.10	Šatna - BEZ ÚPRAV	13,23

Roztoky: topné vody, teplovní spád max. 80/60°C
 Roztoky: Uf z trubek nerezových (např. ALPEX DUO XS) spojované světelným šroubením a press fitlinkami.
 Roztoky: vedené ve skleněné, tak aby došlo k samovolnému odvětrávání
 Potrubí: buď opatřené tepelnou izolací tl. 30–40 mm, v podzeme nebo ve zdi tl. 13mm.
 Každý radiátorový bude představenou na hodnotu uvedenou v podrobné v tělese.


K21/HM-65/2000
3100 W

150-180/3000
2800 W

Designové desiové těleso (např. korado Kornterm HM – typ/výška–dělno)
Navrženo na výkon tělesa při 80/60°C a t=20°C
Připojen těles pomocí HM armatury s přednostlovením a termostatickou hlavici
Ložiskový konektor bez ventilátoru (např. Korado Koraline UK – výška/šířka–dělno)
Navrženo na výkon tělesa při 80/60°C a t=20°C
Připojen těles pomocí uzavíracích ventilů.

21°C	---	Návrhová teplota v místnosti v otopném období
22 700 W	---	Teplotná ztráta místnosti

INDEX	
ZMĚNA	
DATUM	
JMÉNO	
PODPIS	

		LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420353675111 Fax: +420353672416 projekt@lpipo.cz www.lpipo.cz	
Verdost projektant	Verdost zakazky	Verdost ucty	Matka
Projekant	Technická komise	Děšek Jan Ing.	1:100
ZAKÁZKA: Rekonstrukce interiéru zasedací síně MmM - úprava PD		Podíl A4 4	Podvočné číslo
ČASŤ: Projektová dokumentace Výkresy	Stupňí projektu	31.10.2019	2
OBSAH: Půdorys 5.NP	Datum dokončení	Číslo zakázky 9192-81	
OBJEDNATEL: Statutární město Most STAVEBNÍK:		Číslo archivu BPO 5-104752	