

Svislý řez A (1:50)



LEGENDA:

A

NÁROKY OD OSTATNÍCH PROFESÍ

SILNOPROUD	Slaboproud
Legenda:	Legenda:
Dvojzásuvka 230VAC	Dvojzásuvka LAN / vývod
Zásuvka 230VAC	
Vývod 230VAC	

NÁROKY 230VAC
1. MUSÍ BÝT ZAMEZENO VZNIKU ZEMNÍCH SMYČEK - VŠECHNY NAPÁJECÍ OKRUHY PRO AV MUSÍ BÝT UZEMNĚNY NA STEJNÝ ZEMNÍCÍ BOD.
2. POKUD JE TO MOŽNÉ, BUDOU VŠECHNY NAPÁJECÍ OKRUHY PRO AV ZAPOJENY NA STEJNOU FÁZI OZNAČENOU "AV" Z JEDNOHO ROZVADĚČE.
2. NAPÁJECÍ OKRUHY PRO OSVĚTLENÍ A DALŠÍ SPOTŘEBIČE NESOUVISEJÍCÍ S AV TECHNIKOU BUDOU ZAPOJENY NA JINÉ FÁZE NEŽ AV TECHNIKA - OZNAČENÝ M
3. POBLÍŽ MÍST KDE BUDE INSTALOVÁNA AV TECHNIKA NEBUDOU ZDROJE RUŠENÍ
4. V ROZVADĚČI SILNOPROUDU JE NÁROKOVÁNO VOLNÉ MÍSTO 50DIN POZIC PRO SPÍNACÍ PRVKY AV TECHNIKY

KT - NÁROKOVANÁ KABELOVÁ TRASA PRO AV
VEDENÍ CHRÁNIČEK JE IDEOVÉ, JEJICH PŘESNÉ VEDENÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI PODLE SKUTEČNÉHO STAVU STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. CHRÁNIČKY BUDOU REALIZOVÁNY CO NEJKRATŠÍ A NEJPŘÍMĚJŠÍ CESTOU. NENÍ NUTNÉ DODRŽOVAT KOLMÉ SMĚRY. NEJMENŠÍ POLOMĚR OHYBU CHRÁNIČEK BUDE 200mm.
V CHRÁNIČKÁCH BUDE ZALOŽEN PROTAHOVACÍ DRÁT VŽDY ZAKONČENÝ OKEM. MUSÍ BÝT DODRŽEN MINIMÁLNÍ ODSTUP 20CM OD VEDENÍ SILNOPROUDU. V KOVOVÝCH KABELOVÝCH ŽLABECH MUSÍ BÝT MEZI VEDENÍM AV A SILNOPROUDÝM VEDENÍM KOVOVÁ PŘEPRÁŽKA.
PROSTUPY POŽÁRNÍMI ÚSEKY JE NUTNÉ POŽÁRNĚ UTĚSNIT NA POŽÁRNÍ ODOLNOST PROSTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE.

CYKY7x1,5 PRO INDUKČNÍ SMYČKU

KABEL TP STÍNĚNÝ PRO PROSMYČKOVÁNÍ JEDNOTEK STÁVAJÍCÍHO DISKUSNÍHO SYSTÉMU
Z CENTRÁLNÍ JEDNOTKY JDE 1 SAMOSTATNÁ VĚTEV K PRIMÁTOROVI, DALŠÍ 2 VĚTVE
SE ROZBOČUJÍ V ROZOBOČOVAČÍCH. KAŽDÝ ROZBOČOVAČ ROZBOČUJE AŽ NA 3 VĚTVE
NA KAŽDÉ VĚTVI MŮŽE BÁT AŽ 8 JEDNOTEK. ROZBOČOVAČE MŮŽOU BÝT AŽ DVA ZA SEBOU.

LEGENDA MÍSTNOS

	MÍSTNOSTI
	Chodba
6.02	Schodiště
6.03	Balkón
6.04	Režie
	Chodbička
6.06	Rozvodna
6.07	Strojovna VZT
	Strojovna výtahu
	Technická místnost

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:

Vybourání pc

Osazení oce
Po dokončer
do výšky +1

2) Místo pro VZ
pro přesné u

3) Místnost VZT
- Vybourání
- Doplnění s



Revize 2019: Antonín Turek, DiS

AKCE:	Magistrát města Most Rekonstrukce interiéru zasedací síně		4DESIGN AVI DESIGN 4AVI s.r.o. design4avi@design4avi.cz 102 00 PRAHA 10, Pražská 63
VYPRACOVAL:	Ing. Václav Jezbera, Antonín Turek, DiS		
VEDOUCÍ PROJEKTANT:	Ing. Jaroslav Havlíček	**DATUM:** 02/2020	**Č. PARÉ:**
INVESTOR:	Magistrát města Most	**STUPEŇ:** DPS	
		MĚŘÍTKO:	
OBSAH:	AV TECHNIKA PŮDORYSNÉ ROZMÍSTĚNÍ AV TECHNIKY - 6.NP	**Č. VÝKRESU:** AV03	

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	
Projektant	Dušek Jan Ing.		Technická kontrola		

BPO spol. s r.o.
Lidická 1239
363 01 OSTROV
Tel.: +420353675111
Fax: +420353612416
projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA: Rekonstrukce interiéru zasedací síně MmM
ČÁST (SO,PS): Technika prostředí staveb
AV technika
OBSAH: **Půdorys 6. NP**
OBJEDNATEL: Statutární město Most

Počet A4: 8
Pořadové číslo: **3.**
Stupeň projektu: PST
Datum dokončení: 03.9.2019
Číslo zakázky: 8446-25
Číslo archivní: BPO 1-94772