



VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 18

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky:	04PT-000119
Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek:	Z2020-005959
Název veřejné zakázky:	I/7 Oprava mostu ev. č. 7-028
Druh řízení:	Otevřené řízení
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND):	500 111 0007

Zadavatel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390 (dále jen „zadavatel“), k výše uvedené veřejné zakázce obdržel žádosti dodavatelů o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil na profilu zadavatele.

Číslo vysvětlení, změny nebo doplnění	Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem na základě obdržené žádosti			
18.	<p>Podle našich zkušeností se sklolaminátové potrubí průměru menšího než 200mm v Evropě nevyrábí, můžeme uvažovat s alternativou z PP potrubí?</p> <p>Žádost o vysvětlení se týká následujících položek :</p> <p>80 721162 VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 100MM M 30,000 vč.závěsů z korozivzdorné oceli opatřených "maskovacím" nátěrem šedé barvy podélný svod 30,0=30,000 [A]</p> <p>81 721163 VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 150MM M 136,000 vč.závěsů z korozivzdorné oceli opatřených "maskovacím" nátěrem šedé barvy podélný svod 136,0=136,000 [A]</p> <table><tr><td>Informace poskytnutá zadavatelem</td></tr><tr><td>Náhrada odstředěného sklolaminátu za PP je možná za dodržení následujících parametrů potrubí:</td></tr><tr><td><ul style="list-style-type: none">Životnost min. 30 let</td></tr></table>	Informace poskytnutá zadavatelem	Náhrada odstředěného sklolaminátu za PP je možná za dodržení následujících parametrů potrubí:	<ul style="list-style-type: none">Životnost min. 30 let
Informace poskytnutá zadavatelem				
Náhrada odstředěného sklolaminátu za PP je možná za dodržení následujících parametrů potrubí:				
<ul style="list-style-type: none">Životnost min. 30 let				

	<ul style="list-style-type: none"> • Odolnost vůči UV záření • Odolnost vůči ropným látkám.
--	---

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ