







SOUČÁSTÍ VÝKRESU JE TABULKA MĚRNOSTÍ A MINIMÁLNÍCH VÝKONŮ RADIÁTORŮ

ROZVOD ÚT JE DISPOZIČNÍ VÝKRES, PŘESNÉ ZAPOJENÍ TRUBEK A DIMENSE NUTNO UPŘESNIT PO DEMONTÁŽI OSTĚNÍ A PRŮCHODŮ PALUBOU BUDE SANOVENO PROPOJENÍ RADIÁTORŮ V NÁSTAVBĚ A TÍM I DIMENSE PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ

POTRUBÍ PROVEDENO LISOVANÝMI SPOJI BUĎ V MĚDI, NEBO UHLÍKATÉ OCELI (INVAR) NA KONCÍCH ODVODŇOVACÍ VENTILY SPÁDOVAT S OHLEDEM NA ODVZDUŠNĚNÍ DLOUHÉ TRASY - POČÍTAT S DILATACÍ POTRUBÍ. ZAVĚŠENÍ POTRUBÍ S OHLEDEM NA DÉLKU

OTOPNÉ TĚLESO VČETNĚ ARMATUR Ventil, odvzdušnění, šroubení



ŘEZ TRUBEM



PRŮTOK PALUBOU POZOR! V KEJSE O POŽÁRNÍ PRŮSTUP



A-DETAIL ZAPOJENÍ BLOKU KOTLŮ K ROZVODU



KOTEL ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ 2 x plynový kotel DELTA ACV 45 kW
CELKOVÝ VÝKON VYTÁPĚCÍ JEDNOTKY 90 Kw původní
OBĚHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS UPS 40 120F H=12 m původní
POČET OTOPNÝCH TĚLES V SOUSTAVĚ 72 těles
SOUČÁSTÍ VÝKRESU JE TABULKA OTOPNÝCH TĚLES
Systém vychází z původního funkčního rozvodu ústředního topení

vypracoval	Ing Miroslav Terší		Ing.Miroslav Terší
investor	KÚ Ústí n.Labem		Červený vrch 261/6
Místo stavby	Děčín Rozbělesy		Děčín IV
Název stavby	Dílenská loď DL 2		datum zpracování 11/2019
Název	ROZVOD ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ	DL2-5. 0.3	formát A1 P
			měřítko 1:100