


SMĚRNICE

Požární ochrana

SM/95/2019
6. znění

Gestor	17500
Útvar odpovídající za zpracování	17501 odd. BOZP, PO a OŽP
Zpracovatel	L. Kičmer
Příslušnost k procesu	Facility Management



Platnost od	Účinnost od	Umístění	Schválil
26. 11. 2019	26. 11. 2019	Intranet ČEPS	Ing. Martin Durčák předseda představenstva ČEPS, a.s. Ing. Radek Hartman, MBA člen představenstva ČEPS, a.s.

Popis změny

Změna systemizace. Aktualizace dle platné legislativy celého dokumentu včetně příloh. Úprava Přílohy číslo 2 z důvodu úpravy požárního řádu pro provoz dieselegenerátoru.

SM/95	Požární ochrana	6. znění
-------	------------------------	----------

Historie změn		
Číslo znění	Datum účinnosti	Popis změny
1.	1/10/2009	SM nahrazuje původní RA 02 (viz RA 01)
2.	18/7/2011	Nahrazuje SM/95/2009, 1. znění Ve 2. znění směrnice jsou promítnuty organizační změny ve společnosti. Dle platné legislativy byla aktualizována Příloha 4 (Povolení k provádění požárně nebezpečné práce). Změna P5 Požární bezpečnost el. stanic v závislosti na TN 76
3.	18/3/2014	V příloze P4 byl přidán vzor Povolení k provádění požárně nebezpečné práce. V příloze P5 byl změněn vzor Souhlasu s provedením hasebního zásahu. V příloze P5 byla zrušena povinnost mít zásobu pěnidla.
4.	8/12/2015	Změna systemizace. V příloze č. 5 změna ČSN.
5.	24/5/2016	Aktualizace
6.	.../.../2019	Změna systemizace. Aktualizace dle platné legislativy celého dokumentu včetně příloh. Úprava Přílohy číslo 2 z důvodu úpravy požárního řádu pro provoz dieselelektrogenerátoru.

SM/95	Požární ochrana	6. znění
-------	-----------------	----------

Obsah:

1.	ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DŮVOD VYDÁNÍ A ÚČEL	4
2.	DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ A ZKRATEK.....	4
2.1	Definice základních pojmů.....	4
2.2	Zkratky.....	5
3.	PŮSOBNOST A ODPOVĚDNOST	5
4.	POŽÁRNÍ OCHRANA.....	5
4.1	Odpovědnosti a práva zaměstnanců na jednotlivých stupních řízení	5
4.1.1	<i>Představenstvo</i>	6
4.1.2	<i>Ředitel sekce Facility management</i>	6
4.1.3	<i>Ředitel sekce Řízení provozu</i>	6
4.1.4	<i>Vedoucí oddělení BOZP, PO a OŽP</i>	6
4.1.5	<i>Specialista BOZP a PO</i>	7
4.1.6	<i>Stálá služba TDC</i>	8
4.1.7	<i>Pohotovostní služba</i>	8
4.1.8	<i>Preventista požární ochrany</i>	8
4.1.9	<i>Zaměstnanci zařazení do preventivních požárních hlídek</i>	9
4.1.10	<i>Vedoucí zaměstnanci</i>	9
4.1.11	<i>Všichni zaměstnanci</i>	9
4.2	Požárně bezpečnostní řešení staveb	9
4.3	Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí.....	10
4.4	Kontrolní systém požární ochrany	10
4.5	Systém školení a odborné přípravy v požární ochraně.....	10
4.6	Dokumentace požární ochrany.....	11
4.7	Vynětí z povinností poskytnout osobní a věcnou pomoc	11
5.	PŘECHODNÁ USTANOVENÍ	12
6.	ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ A ÚČINNOST	12

Přílohy:

- P1 KONTROLNÍ SYSTÉM V POŽÁRNÍ OCHRANĚ (V-3)
- P2 VEDENÍ DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY (V-3)
- P3 SYSTÉM ŠKOLENÍ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY V POŽÁRNÍ OCHRANĚ (V-3)
- P4 PROVÁDĚNÍ POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝCH PRACÍ (V-4)
- P5 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST ELEKTRICKÝCH STANIC PS (V-4)

SM/95	Požární ochrana	6. znění
-------	-----------------	----------

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DŮVOD VYDÁNÍ A ÚČEL

Každý zaměstnanec je povinen přispívat k požární prevenci a počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetek. Při zdolávání požárů, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytnout přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc.

Účelem této směrnice je aplikovat zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášku MV ČR č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění a dalších souvisejících předpisů na podmínky ČEPS, a.s., a stanovit odpovědnosti za plnění povinností na úseku požární ochrany.

2. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ A ZKRATEK

2.1 Definice základních pojmů

Požární ochrana (dále jen PO) - legislativní, organizační, technická, výchovná a jiná opatření směřující k vyloučení nebo omezení rizik vzniku požárů a v případě, že požáry vzniknou, vedoucí k jejich účinné likvidaci.

Nesoulad v oblasti PO - nedostatek v dokumentaci, v postupu nebo na zařízení pracoviště, který snižuje úroveň požární bezpečnosti a vytváří možnost (nebezpečí) vzniku požáru.

Odborně způsobilá osoba v oblasti PO - znalec v oboru PO (osoba zapsaná v seznamu znalců u příslušného soudu) a fyzická osoba způsobilá k výkonu v PO absolvováním příslušné specializace PO (ověřené komisí Ministerstva vnitra ČR).

Požární bezpečnost - soubor opatření k zabránění vzniku nebo rozšíření požáru, schopnost bránit ztrátám na životech a zdraví osob, zvířat a ztrátám na majetku v případě požáru.

Požární prevence - opatření k zabránění vzniku požáru a nebo omezení jeho účinků dodržováním požárně bezpečnostních předpisů a opatření s cílem včas zjistit a odstranit požární závady.

Preventivní požární hlídka - osoby určené zaměstnavatelem k dohlížení na dodržování předpisů o PO a v případě vzniku požáru k provedení nutných opatření k záchraně ohrožených osob, k přivolání jednotek požární ochrany a k účasti na likvidaci požáru.

Požární represivní činnost (zásahová činnost) - úsek požární ochrany, který provádí záchranu osob, zvířat a materiálních hodnot ohrožených požárem, lokalizaci a likvidaci požáru, záchranné práce v případě mimořádných událostí (živelných pohrom, havárií, apod.).

Preventista požární ochrany - osoba určená k provádění preventivních požárních prohlídek na pracovištích ve lhůtách stanovených podle požárního rizika (tuto činnost vykonává pověřený zaměstnanec vedle svého pracovního zařazení smluvně nad rámec pracovní doby nebo v rámci pracovních povinností).

SM/95	Požární ochrana	6. znění
-------	------------------------	----------

Oprávněný zástupce provozovatele - pro účely tohoto předpisu zvolený název pro zaměstnance, který v případě požáru v elektrické stanici zajišťuje bezpečné podmínky pro hasební zásah (zajištění pracoviště, vymezení hasebního okruhu, vystavení povolení pro zásahovou jednotku, poučení velitele zásahu, výkon dozoru při hasebních pracích, atd.).

Stálá služba Technického dohledového centra - pracoviště s nepřetržitou službou. V případě požáru vyhláší požární pohotovost. Situaci v místě požáru řeší odpovědný zástupce provozovatele (OZP).

Smluvní poskytovatel služeb - právnická osoba, která má s objednatelem uzavřenou smlouvu o poskytování služeb souvisejících s provozem zařízení přenosové soustavy.

Pracovníci BOZP a PO - osoby s odbornou způsobilostí v požární ochraně dle zákona o PO (Vedoucí oddělení BOZP, PO a OŽP a Specialista BOZP a PO).

2.2 Zkratky

Zkratka	Stručná definice
PO	Požární ochrana
OZP	Oprávněný zástupce provozovatele
TDC	Technické dohledové centrum
PMS	Požární monitorovací systém

3. PŮSOBNOST A ODPOVĚDNOST

Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance ČEPS, a.s.

Za plnění povinností na úseku požární ochrany v ČEPS, a.s., odpovídá podle zákona o PO statutární orgán společnosti s tím, že výkon činností zabezpečují vedoucí zaměstnanci. Po odborné stránce požární ochranu zabezpečuje sekce Facility Management 17500 pomocí osob s odbornou způsobilostí v PO (pracovníci BOZP a PO).

Tímto delegováním odpovědnosti a působností na úseku požární ochrany nejsou dotčeny obecné odpovědnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců předcházet požárům při správě majetku ČEPS, a.s.

4. POŽÁRNÍ OCHRANA

4.1 Odpovědnosti a práva zaměstnanců na jednotlivých stupních řízení

Oblast požární ochrany je v působnosti sekce Facility Management, do které je začleněno oddělení BOZP, PO a OŽP. Úkoly týkající se této problematiky ve společnosti ČEPS, a.s., jako celku řeší po odborné stránce vedoucí oddělení a specialista BOZP a PO.

Ředitel sekce Řízení provozu určí v zájmu bezpečných podmínek konkrétního pracoviště (úseku) zaměstnance (preventista PO), který bude s odbornými zaměstnanci BOZP a PO spolupracovat.

SM/95	Požární ochrana	6. znění
-------	-----------------	----------

4.1.1 Představenstvo

Schvaluje jednotnou koncepci z oblasti problematiky požární ochrany uplatňovanou zejména vnitřními předpisy PO společnosti.

V rámci stanovené jednotné koncepce v oblasti PO projednává a schvaluje zásadní opatření společnosti, navržená sekci Facility Management (oddělení BOZP, PO, OŽP).

4.1.2 Ředitel sekce Facility Management

Odpovídá za:

- stanovení koncepce zajištění požární ochrany zejména prostřednictvím vnitřních předpisů společnosti,
- sledování a hodnocení úrovně požární prevence a represivní činnosti v ČEPS, a.s., a v případě zjištění nesouladů stanovení a prosazování nápravných opatření,
- řešení společné problematiky PO týkající se celé společnosti,
- plnění povinností právnických osob dle §5 a §6 zákona o PO,

a dále prosazuje, aby požární ochrana majetku byla plánovitě udržována na úrovni odpovídající současným znalostem a s přihlédnutím k finančním možnostem společnosti byla dále rozvíjena.

V rámci své pravomoci:

- schvaluje dokumentaci PO společnosti ČEPS, a.s.,
- jedná v záležitostech požární ochrany s příslušným hasičským záchranným sborem vykonávající státní požární dozor, s právem podávat odvolání proti jeho rozhodnutí.

4.1.3 Ředitel sekce Řízení provozu

- odpovídá za finanční a organizační zajištění kontrol a revizí věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení ve společnosti,
- určuje zaměstnance sekce Řízení provozu, kteří budou vykonávat funkci preventisty PO, příp. i členy preventivní požární hlídky a budou spolupracovat s odbornými pracovníky BOZP a PO.

4.1.4 Vedoucí oddělení BOZP, PO a OŽP

- zajišťuje výkonem své činnosti plnění povinností v oblasti PO. V rámci vykonávaných kontrolních činností hodnotí stav dodržování předpisů o požární ochraně a v případě zjištění závad vyžaduje jejich neprodlené odstranění,
- řídí z odborného hlediska činnost dalších zaměstnanců dohlížejících na požární bezpečnost (preventistů PO a preventivních požárních hlídek),
- jedná ve věcech PO s vedoucími zaměstnanci na příslušných stupních řízení,
- navrhuje úpravy vnitřních předpisů PO v návaznosti na legislativní změny včetně jejich promítnutí do oblasti školení, odborné přípravy a instruktáží,

SM/95	Požární ochrana	6. znění
-------	------------------------	----------

- navrhuje změny místního provozního předpisu (MPP) v oblasti PO,
- provádí školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců včetně ověření jejich znalostí a odbornou přípravu preventivních požárních hlídek a preventistů PO,
- vypracovává informační materiály z oblasti PO,
- vede předepsanou dokumentaci PO,
- zpracovává roční informativní zprávu o stavu požární ochrany v ČEPS, a.s.,
- jedná v záležitosti PO s místně příslušnými orgány státního požárního dozoru (např. při zjišťování příčin požárů, při požární kontrole a při projednávání výsledků požární kontroly, apod.). V případě zahájení správního řízení připravuje podklady pro postup dle ustanovení Podpisového řádu a to tak, aby byly dodrženy termíny rozhodnutím stanovené pro odvolání,
- poskytuje informace a odpovídá zaměstnancům ČEPS, a.s., na dotazy týkající se PO,
- kontroluje plnění opatření stanovených na úseku PO v rozsahu své působnosti,
- vyhledává, posuzuje a hodnotí rizika možného ohrožení majetku, života a zdraví zaměstnanců před požárem,
- na vyžádání posuzuje, zda v projektových řešeních nově zahajovaných staveb jsou uplatněny požadavky požární bezpečnosti,
- zjišťuje příčiny požárů, odpovídá za ohlášení na orgán státního požárního dozoru a stanovuje opatření proti jejich opakování, příp. se zúčastňuje šetření příčin požárů orgánem státního požárního dozoru,
- informuje zaměstnance o opatřeních požární bezpečnosti a v přiměřeném rozsahu i zaměstnance poskytovatele služeb.

4.1.5 Specialista BOZP a PO

- zajišťuje výkonem své činnosti plnění povinností v oblasti PO. V rámci vykonávaných kontrolních činností hodnotí stav dodržování předpisů o požární ochraně a v případě zjištění závad vyžaduje jejich neprodlené odstranění,
- řídí z odborného hlediska činnost dalších zaměstnanců dohlížejících na požární bezpečnost (preventistů PO a preventivních požárních hlídek),
- navrhuje úpravy vnitřních předpisů PO v návaznosti na legislativní změny včetně jejich promítnutí do oblasti školení, odborné přípravy a instruktáží,
- s pověřením vedoucího oddělení BOZP, PO a OŽP provádí školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců včetně ověření jejich znalostí a odbornou přípravu preventivních požárních hlídek a preventistů PO,
- vede předepsanou dokumentaci PO,
- provádí preventivní požární prohlídky,
- poskytuje informace a odpovídá zaměstnancům ČEPS, a.s., na dotazy týkající se PO,
- informuje zaměstnance o opatřeních požární bezpečnosti a v přiměřeném rozsahu i zaměstnance poskytovatele služeb,
- kontroluje plnění opatření stanovených na úseku PO v rozsahu své působnosti.

SM/95	Požární ochrana	6. znění
-------	------------------------	----------

4.1.6 Stálá služba TDC

- vyhodnocuje signály PMS (příp. EPS) nebo informace z oblasti požární bezpečnosti příslušné elektrické stanice, např. telefonického upozornění od cizích osob,
- vyhlašuje požární poplach pro pohotovostní službu.

V rámci dané pravomoci:

- v souladu s postupem stanoveným v místním provozním předpisu, části řešící požární bezpečnost, vyhodnocuje vzniklou situaci (údajů z PMS nebo dle telefonického upozornění). Informuje pohotovostní službu a pracovníky BOZP a PO o vyhlášení požární pohotovosti a oznamuje požár na příslušné telefonní číslo hasičského záchranného sboru.

Postup pracovníků Stálé služby TDC po zjištění požáru je uveden v kapitole 4, přílohy P5 této směrnice.

4.1.7 Pohotovostní služba

- provádí opatření požární bezpečnosti v místě požáru po svém příjezdu do elektrické stanice.

V rámci dané pravomoci:

- v souladu s postupem stanoveným v místním provozním předpisu, části řešící požární bezpečnost, vyhodnocuje vzniklou situaci v elektrické stanici a provádí opatření,
- zajišťuje bezpečné podmínky pro hasební zásah v místě požáru a vyžaduje-li to situace, uvede elektrické zařízení do beznapěťového stavu.

K provádění hasebních činností dává veliteli zásahu souhlas písemně, jako oprávněný zástupce provozovatele (OZP):

- vymezuje hasební okruh ohrazením (lanem, výstražnou páskou, apod.),
- plní úkoly dozoru při hasebních pracích,
- další úkony bezpečnostního charakteru, např. vypínání zařízení.

Činnost pohotovostní služby v případě požáru je uvedena v kapitole 4, přílohy P5 této směrnice.

4.1.8 Preventista požární ochrany

- provádí preventivní požární prohlídky na příslušném pracovišti min. 2x ročně samostatně nebo s dalším pracovníkem ČEPS, a.s. (podle předem stanoveného plánu) se zápisem do požární knihy,
- odstraňuje nedostatky na úseku PO sám, pokud je to v jeho vlastních silách nebo o tom informuje vedoucího zaměstnance sekce Řízení provozu, příp. odborné pracovníky oddělení BOZP a PO, kteří zajistí nápravu,
- zúčastňuje se dalších preventivních požárních prohlídek (podle předem stanoveného plánu) s vedoucím oddělení BOZP, PO a OŽP nebo specialistou BOZP a PO, příp. jiných osob,
- je nápomocen pracovníkům BOZP a PO,

SM/95	Požární ochrana	6. znění
-------	------------------------	----------

- je přítomen při revizi nebo kontrole věcných prostředků PO nebo požárně bezpečnostních zařízení, kterou provádí firma odpovědná za servis těchto prostředků a zařízení,
- namátkově ověřuje, zda zaměstnanci dodavatelů respektují při výkonu činnosti zásady požární bezpečnosti, zejména jsou-li plněna opatření při provádění požárně nebezpečných prací, příp. na výzvu vedoucího pracovníka provede školení dodavatelů v oblasti PO.

4.1.9 Zaměstnanci zařazení do preventivních požárních hlídek

Preventivní požární hlídky jsou zřizovány podle místních podmínek a klasifikace požárního nebezpečí. Členy preventivní požární hlídky určuje vedoucí zaměstnanec na návrh vedoucího oddělení BOZP, PO a OŽP nebo specialisty BOZP a PO.

Vymezení působnosti požární hlídky stanovuje místně příslušná požární dokumentace.

4.1.10 Vedoucí zaměstnanci

- odpovídají za stav PO na svém pracovišti,
- na návrh vedoucího oddělení BOZP, PO a OŽP nebo specialisty BOZP a PO přijímají opatření k nápravě,
- školí své podřízené zaměstnance z oblasti PO,
- ohlásí bez prodlení sekci 17500 každou mimořádnou událost související s oblastí PO vzniklou na jejich pracovišti.

4.1.11 Všichni zaměstnanci

Jsou povinni:

- dodržovat zákazy, příkazy a pokyny z oblasti požární ochrany,
- okamžitě oznámit svému nadřízenému každou situaci, která může vést k ohrožení života a zdraví osob nebo životního prostředí,
- seznamovat se s opatřeními na úseku požární ochrany, účastnit se školení a výcviku zajišťovaného zaměstnavatelem v oblasti PO,
- dodržovat stanovené zákazy kouření, manipulace s otevřeným ohněm a další bezpečnostní opatření.

4.2 Požárně bezpečnostní řešení staveb

Při zajišťování investiční činnosti u objektů a technologických zařízení musí být plněny podmínky požární bezpečnosti staveb. U elektrických stanic bez obsluhy se uplatňují zpřísněné požadavky na požární ochranu podle přílohy č. 5 této směrnice.

Požárně bezpečnostní řešení stavby zpracované projektantem musí být v dostatečném časovém předstihu předloženo k vyjádření vedoucímu oddělení BOZP, PO a OŽP ještě před odesláním územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru.

K požárně bezpečnostnímu řešení vydává hasičský záchranný sbor pro stavební řízení „Stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany a ochrany

SM/95	Požární ochrana	6. znění
-------	------------------------	----------

obyvatelstva“.

4.3 Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí

Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení do tří kategorií:

- bez zvýšeného požárního nebezpečí,
- se zvýšeným požárním nebezpečím,
- s vysokým požárním nebezpečím.

Provozování elektrických stanic ČEPS, a.s., vykazuje znaky činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.

Činnosti administrativního charakteru jsou v ČEPS, a.s., považovány za kategorii bez zvýšeného požárního nebezpečí, ale jen pokud jsou prováděny v prostorách tvořících samostatný požární úsek, kde nejsou činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.

Začlenění požárního nebezpečí do příslušné kategorie při změnách provozovaných činností je v kompetenci vedoucího oddělení BOZP, PO a OŽP.

Postup při určování kategorie:

- definují se činnosti, vyhledávají se možné zdroje zapálení, dále se stanoví požárně technické charakteristiky látek a materiálů používaných na pracovištích ČEPS, a.s.,
- provede se posouzení technologických vlivů a možností bezpečného požárního zásahu.

Prokazatelným způsobem (písemně) jsou stanovovány podmínky požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím.

4.4 Kontrolní systém požární ochrany

Kontrolní činnost na úseku požární ochrany se provádí podle zásad uvedených v příloze P1 této směrnice.

4.5 Systém školení a odborné přípravy v požární ochraně

Školení o požární ochraně zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a odborná příprava preventistů PO a požárních hlídek se zajišťují podle tematického plánu a časového rozvrhu způsobem určeným v příloze P 3 této směrnice.

Školení organizuje a zajišťuje odbor HR back office ve spolupráci s pracovníky BOZP a PO v tomto členění:

- školení zaměstnanců i vedoucích zaměstnanců s ověřením znalostí o PO,
- odbornou přípravu preventistů PO,
- odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek PO.

Školení zaměstnanců i vedoucích zaměstnanců je v působnosti pracovníků BOZP a PO.

SM/95	Požární ochrana	6. znění
-------	-----------------	----------

4.6 Dokumentace požární ochrany

Základní dokumentaci požární ochrany tvoří:

- dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím včetně uvedení míst, kde se tyto činnosti vykonávají,
- posouzení požárního nebezpečí,
- stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
- požární řád,
- požární poplachové směrnice,
- požární evakuační plán,
- dokumentace zdolávání požárů,
- řád ohlašovny požárů,
- tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců, odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
- dokumentace o provedeném školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
- požární kniha,
- dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky, případně požární hlídky.

Součástí dokumentace požární ochrany je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti, zpracovaná a schvalovaná, případně vedená podle zvláštních předpisů, např. požárně bezpečnostní řešení, bezpečnostní dokumentace, bezpečnostní listy, doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, rozhodnutí a stanoviska správních úřadů týkající se požární bezpečnosti při provozovaných činnostech.

Podrobněji jsou podmínky vedení dokumentace uvedeny v příloze č. 2.

4.7 Vynětí z povinností poskytnout osobní a věcnou pomoc

Na právnické osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti veřejné hromadné dopravy, **energetiky** a spojů a jejich zaměstnance, jestliže by poskytnutí pomoci mohlo mít za následek závažnou poruchu provozu u těchto právnických osob a podnikajících fyzických osob, nebo jiný závažný následek, se nevztahuje povinnost poskytnout osobní a věcnou pomoc podle ustanovení §18 a §19, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění.

SM/95	Požární ochrana	6. znění
-------	------------------------	----------

5. PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Nedílnou součástí této směrnice jsou přílohy vydané k uceleným tématům požární ochrany. Je vydáno pět příloh s tímto zaměřením:

- P1 – Kontrolní systém v požární ochraně,
- P2 – Vedení dokumentace požární ochrany,
- P3 – Systém školení a odborné přípravy v požární ochraně,
- P4 – Provádění požárně nebezpečných prací,
- P5 – Požární bezpečnost elektrických stanic PS.

Bude-li potřebné zpracovat další témata z oblasti požární ochrany, budou obsahem dalších příloh.

6. ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ A ÚČINNOST

Ruší se účinnost 5. znění SM/95/2015.

Toto 6. znění SM/95/2019 nabývá účinnosti dne 26. 11. 2019.