



ŘEZY ULOŽENÍ KABELŮ NN

1) 1x kabel nn




výkop š.35 cm x hl.80 cm

2) 1x kabel nn + uzemnění




**výkop š.35 cm x hl.80 cm
výkop š.10 cm x hl.10 cm**

3) 1x kabel nn



výkop š.50 cm x hl.120 cm

KŘÍŽENÍ KABELU NN S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI



		PODZEMNÍ SÍŤ									
		DO 1kV	DO 10kV	DO 35kV	SDĚLOVACÍ KABEL	PLYN DO 0,005MPa	PLYN DO 0,3MPa	VODOVODNÍ POTRUBÍ	TEPELNÁ VEDENÍ	STOKY	KOLEJE TRAMVAJOVÉ DRÁHY
NEJMENŠÍ DOV. VZDÁLENOST a (mm)	KABEL NN	50	150	200	300	100	100	400	300	300	1000
VZDÁLENOST PŘI KŘÍŽENÍ b (mm)	KABEL NN	50	150	200	100	100	100	200	300	300	1000