

## **SOUPIS UZEMNĚNÍ**

**stavba: I/25 Horní Žďár – PDZ-M – Přípojky nn**

1. Nová SMS na ocelovém stožáru na p.p.č.628/1  
Uzemnění v zemi, pásek FeZn 30x4 mm, délka 10 m v trase kabelu nn + v samostatné trase
2. Nová PDZ I na ocelovém sloupu na p.p.č.630/1  
Uzemnění v zemi, pásek FeZn 30x4 mm, délka 30 m v trase kabelu nn
3. Nová PDZ II na ocelovém sloupu na p.p.č.452/17  
Uzemnění v zemi, pásek FeZn 30x4 mm, délka 30 m v trase kabelu nn