

Č. j.: MMP/096558/20

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 3

ve smyslu ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: **14. ZŠ – zateplení objektu**

Evidenční číslo zakázky: **Z2020-008175**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**
IČO: 000 75 370
se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení**

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje na základě žádosti dodavatele ze dne 30.03.2020 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu:

Žádost dodavatele č. 1:

1. Vysvětlení, resp. doplnění k následujícím položkám zámečnických prvků

• Objekt B:

o Žebřík Z/101: Výkaz výměr odkazuje na výkres žebříku Z/101, ale výkres není součástí PD.

Žádám o doplnění výkresu.

• Objekt C:

o V PD je výkres D1.1-C-08 Žebřík Z-201, ale výkaz výměr žebřík neobsahuje. Žádám o doplnění informací.

• Objekt D:

o Kryt ventilátoru Z/300: Výkaz výměr odkazuje na odkaz Z300. V PD je pouze zakreslená pozice, proto žádám o doplnění informací.

o Žebřík Z/301: Výkaz výměr odkazuje na výkres žebříku Z/301, ale výkres není součástí PD.

Žádám o doplnění výkresu.

• Objekt F:

o Žebřík Z/551: Výkaz výměr odkazuje na výkres žebříku Z/551, ale výkres není součástí PD.

Žádám o doplnění výkresu.

o Úprava plotového pole: Žádám o doplnění informací.

• Objekt H:

o Úprava plotového pole Z/701: V PD je pouze zakreslená pozice a informace o doplnění oplocení.

Žádám o doplnění informací o detail oplocení.

Odpověď na žádost dodavatele č. 1:

- Objekt B: Zadavatel jako přílohu č. 1 Vysvětlení poskytuje účastníkům výkres žebříku Z-101.
- Objekt C: Zadavatel jako přílohu č. 2 Vysvětlení předkládá aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „Aktualizovaný soupis“). Dodavatelé jsou povinni jako součást nabídky předložit tento Aktualizovaný soupis.

Zadavatel jako přílohu č. 3 Vysvětlení poskytuje účastníkům výkres žebříku Z-201.

- Objekt D: ad 1) Kryt ventilátoru bude dodán typový dle dodaného axiálního ventilátoru. Účastník nacení 3x axiální ventilátor Ø 500 mm s krytem a venkovní žaluzií (náhrada za stávající). Dodavatelé jsou povinni jako součást nabídky předložit Aktualizovaný soupis.

ad 2) Zadavatel jako přílohu č. 4 Vysvětlení poskytuje účastníkům výkres žebříku Z-301.

- Objekt F: ad 1) Zadavatel jako přílohu č. 5 Vysvětlení poskytuje účastníkům výkres žebříku Z-551.

ad 2) Jedná se o demontáž stávajícího dílu oplocení mezi sloupkem a fasádou.



- Objekt H: Jedná se o demontáž stávajícího dílu oplocení mezi sloupkem a fasádou. Po provedení fasády bude oplocení doplněno o nový díl.



Žádost dodavatele č. 2:

2. Dotaz k zasklení výplní otvorů - dle podkladu z PD má být zasklení některých výplní otvorů provedeno ornamentním sklem Edelit. Dle informace od výrobce izolačních skel je s tímto typem skla problém, jelikož ornamentní Sklo Edelit se v současnosti už nevyrábí a v rozměrech 1000x3200mm se dle výrobce tohoto ornamentu ani nevyrábělo. Z tohoto důvodu žádáme o informaci, zda lze nahradit tento typ skla alternativním typem skleněné výplně (např. "Securit Master Ligne").

Odpověď na žádost dodavatele č. 2:

Účastník nabídne designově srovnatelnou alternativu. Před realizací účastník předloží vzorek zadavateli k odsouhlasení. Účastníkem uvedenou alternativu zadavatel považuje za vhodnou.

Zadavatel nad to uvádí, že v zadávací dokumentaci uvedl, že pokud by se kdekoliv objevily odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, dodavatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užití vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel jednoznačně připouští možnost nabídnout a použít i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení. Záměnou nesmí být zhoršeny jejich stavebně technické a fyzikální vlastnosti a musí být splněny požadavky na ně kladené normami a zákony.

Vzhledem k povaze úpravy zadávacích podmínek zadavatel současně v souladu s ustanovením ve smyslu ustanovení § 98 odst. 4 ve spojení s § 99 odst. 2 prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 14.05.2020 v 10:00 hodin.

Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Pro úplnost a odstranění jakýchkoliv nejasností zadavatel uvádí, že dne 06.04.2020 odeslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek formulář CZ04 Oprava národního formuláře pod evidenčním číslem formuláře F2020-011741, ve kterém uvedl upravenou lhůtu pro podání nabídek.

- Příloha č. 1: Výkres žebříku Z-101
- Příloha č. 2: Aktualizovaný soupis
- Příloha č. 3: Výkres žebříku Z-201
- Příloha č. 4: Výkres žebříku Z-301
- Příloha č. 5: Výkres žebříku Z-551

V Plzni dne 06.04.2020

Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP