



**Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor investiční**

Datum: 9. 4. 2020
Spisová značka: KUUK/016321/2020/INV/VZ-INV/0018/12
Číslo jednací: KUUK/060758/2020
Vyřizuje/linka: Bc. Alena Wurmová /140
E-mail: wurmova.a@kr-ustecky.cz

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 6 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Krajský úřad Ústeckého kraje – rekonstrukce objektu v ulici Velká Hradební 3121/50 Ústí nad Labem“ zadávané v otevřeném řízení v podlimitním režimu.

Vážení dodavatelé,

dne 7. 4. 2020 zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje obdržel od dodavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění.

Dotaz

V ocelové konstrukci D 1.2.05 je 9 ks TI vložek. Žádáme o přesnou specifikaci vložky a detail uchycení odsouhlaseného statikem

Odpověď zadavatele

Zadavatel odkazuje na stranu v podrobném statickém výpočtu, který je již zveřejněn v projektové dokumentaci.

Ve stavebně konstrukčním řešení D.1.2 – Podrobný statický výpočet – D.1.2.02 je na straně 18 obrázek a výpočet tohoto spoje. Jedná se o nosný spoj na ocelové konstrukci přerušující tepelný most, nejčastěji se používá verze do železobetonu u balkónů.

Zadavatel vzhledem k povaze těchto dotazů nepovažuje za nutné prodloužit termín pro podání nabídek, který tak zůstává stejný a to:

Termín podání nabídek: dne 27. 4. 2020 do 10:00 hod.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejněno na profilu zadavatele <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykras>.

Doporučujeme všem dodavatelům, aby sledovali profil zadavatele až do konce lhůty pro podání nabídek.

S pozdravem

Bc. Alena Wurmová,
odd. veřejných zakázek odboru INV
Krajský úřad Ústeckého kraje