

Dodatečné informace č. 2

Obchodní firma:	PWR Composite s.r.o.
Místo sídla:	Sadová 1892/41, 702 00 Ostrava
IČ:	28602706
DIČ:	CZ28602706
Kontaktní osoba:	Ing. Andrea Valášková
E-mail:	andrea@pwr.cz

Zadavatel sděluje, v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů stanovenými Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pro výběr dodavatelů v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), následující dodatečné informace k podmínkám výběrového řízení vztahujícím se k zakázce na dodavatele stavebních prací pro realizaci projektu Nemovitost HUPL CZ s.r.o., zveřejněné na Profilu zadavatele <https://www.tenderarena.cz/profily/HUPLCZ>.

Dotaz ze dne 9.4.2020

Prosím o zodpovězení následujících dotazů, či doplnění:

- upřesnění položky č. 133: M+D Stěny garáž vč. povrchové úpravy - Jaká je skladba stěny? platí dle PBR pur PANELY + KZS tl. 100mm (viz PD)?
- položka č. 165: M+D Balkónová stěna s dveřmi 1800x1300mm - viz popis To/8 - nesouhlasí počet ks ve VV s PD a specifikací výrobků

Odpověď

- k položce č. 133: ano, skladba je podle PD.
- k položce č. 165: po kontrole dokumentace a rozpočtu byla zjištěna nesrovnalost. Jedná se o balkonovou sestavu rozměru 1800/2300mm (v rozpočtu je překlep výška 1300, patří 2300) a počet kusů je 1 dle výpisu. Ve výpisu je uvedena výška 2400mm. Balkonová sestava je výšky 2300mm a bude dodán rozšiřující profil na spodní úrovni o tl. 100mm - parapet 100mm - kvůli sněhu, vodě atd. Celkem je výška sestavy 2400mm.

V Ostravě dne 15.4.2020