



Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor investiční

Datum: 20. 4. 2020
Číslo jednací:
Ev. č. zakázky: KUUK/036044/2020/INV/VZ-INV/0030/SP-24.19
Vyřizuje/linka: Bc. Nad'a Wallerová / 346
E-mail: wallerova.n@kr-ustecky.cz

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Střední škola technická, Most – opravy sociálních zařízení v budově teoretického vyučování“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Vážení dodavatelé,

zadavatel dne 16. 4. 2020 obdržel prostřednictvím elektronického nástroje a prostřednictvím jiného druhu elektronické komunikace žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatelů v níže uvedeném znění.

Dotazy dodavatelů:

Dotaz č. 5 (ze dne 16. 4. 2020)

1/ Zdravotechnika – zařizovací předměty

V zadání jsou pisoárové záchodky se senzory. V položce nejsou započítány napájecí zdroje a ventily na oplach pisoáru. Pokud budou použity pisoáry s automatickým splachováním je zapotřebí doplnit přívodní kabel k napájecímu zdroji a provést rozvod slaboproudu k jednotlivým pisoárům.

Jak máme postupovat při oceňování této položky?

Odpověď zadavatele:

Pisoáry budou keramické se samouzavíracím ventilem, viz. souhrnná technická zpráva, str. 4, ve výkazu výměr uvedena nepřesná položka.

Položky ve výkazu výměr změněny.

2/ kapitola Vzduchotechniky

Je možné dodat projekt vzduchotechniky s umístěním jednotlivých stěnových ventilátorů a regulačních klapek?

Jak budou jednotlivé ventilátory ovládány?

Jak bude řešen přívodní kabel k těmto ventilátorům? Je toto řešeno v kapitole elektroinstalace?

Jaké máme použít potrubí k rozvodům vzduchotechniky? V položkách je kanalizační potrubí. Pokud se použije kanalizační potrubí, bude se natírat?

Kam má být toto potrubí zaústěno?

Odpověď zadavatele:

Podrobný projekt vzduchotechniky nebyl zpracován, v rámci oprav budou doplněny rozvody pro odvětrání. Ve výkazu výměr je napočteno potrubí se závěsy a prostupy dle předpokládaných tras, které budou upřesněny při realizaci s ohledem na stavebně technický stav a dispoziční možnosti.

Ovládání ventilátorů je s osvětlením, v nabídce použít ventilátory s časovým spínačem.

Elektrické rozvody jsou zahrnuty v položkách elektro.

Použít plastové kruhové ventilační potrubí z PVC bílé barvy, včetně tvarovek. Ve výkazu výměr použita nejbližší položka, neboť ÚRS toto potrubí neobsahuje. Potrubí bez nátěru (nátěry ve výkazu výměr se týkají původních zachovávaných rozvodů VZT).

Potrubí bude vyústěno na fasádu, ukončení plastovou větrací mřížkou se žaluzií.

Položky ve výkazu výměr neměněny.

3/ Elektroinstalace – silnoprůd

Montáž lišt, v rozpočtu je uvedena ohebná trubka, tzv. husí krk, při prohlídce místa plnění bylo řečeno, že viditelné rozvody budou umístěny v lištách.

67	M	34571157	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2 mm
----	---	----------	--

Máme ocenit lišty, nebo ohebné trubky?

Odpověď zadavatele:

V nabídce ocenit rozvody dle výkazu výměr, tzn. bez lišt s ohebnými trubkami.

Položky ve výkazu výměr neměněny.

4/ Konstrukce truhlářské

Dodávka a montáž piktogramů – můžete upřesnit jaké piktogramy budou použity?

Odpověď:

Na piktogramy nejsou žádné zvláštní požadavky, použít plastové kotvené nalepením nebo šroubované. Zohlednit vyšší provozní zátěž.

Položky ve výkazu výměr neměněny.

Dotaz č. 6 (ze dne 16. 4. 2020 e-mail)

Je třeba dodávat pojistnou smlouvu s krytím škod na 50 mil. Kč k výběrovému řízení, nebo stačí až výherci před podpisem smlouvy.

Odpověď zadavatele:

Dle přílohy č. 7 **Čestné prohlášení o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a stavebně-montážním pojištění** je zhotovitel povinen po celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 50 mil. Kč.

V rámci podání nabídky je možné předložit Čestné prohlášení o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a stavebně-montážním pojištění (viz. Příloha č. 7 výzvy k podání nabídek)

Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy.

Opravený soupis prací je přílohou tohoto Vysvětlení/Změny/Doplnění zadávací dokumentace č. 2 a současně je uveřejněn na profilu zadavatele: <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj>.

Zadavatel na základě těchto změn a doplnění zadávací dokumentace dle § 99 zákona, prodlužuje termín pro podání nabídek a to následovně:

Termín podání nabídek: 6. 5. 2020 do 10:00 hod.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejněno na profilu zadavatele <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj>.

Doporučujeme všem dodavatelům, aby sledovali profil zadavatele až do konce lhůty pro podání nabídek.

S pozdravem

Bc. Naďa Wallerová, v. r.
odd. veřejných zakázek odboru INV
Krajský úřad Ústeckého kraje

Přílohy:

1) Opravený soupis prací (po VZD č. 2)