



**Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Odbor investiční**

Datum: 22. 4. 2020  
Spisová značka: KUUK/016321/2020/INV/VZ-INV/0018/16  
Číslo jednací: KUUK/067589/2020  
Vyřizuje/linka: Bc. Alena Wurmová /140  
E-mail: [wurmova.a@kr-ustecky.cz](mailto:wurmova.a@kr-ustecky.cz)

**Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 9 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Krajský úřad Ústeckého kraje – rekonstrukce objektu v ulici Velká Hradební 3121/50 Ústí nad Labem“ zadávané v otevřeném řízení v podlimitním režimu.**

*Vážení dodavatelé,*

*dne 21. 4. 2020 zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje obdržel od dodavatele dotaz v tomto znění.*

#### **Dotaz**

Dle výkazu výměr, mají být ocelové zárubně s protihlukovou úpravou 44 dB.  
Žádný výrobce ocelových zárubní nám toto parametr nedokáže splnit.  
Stačilo by zadavateli, kdyby byly protihlukové jen dveře?

#### **Odpověď zadavatele**

*Výplň otvoru je nutné posuzovat jako celek pro požadovanou zvukovou neprůzvučnost.  
Takovýto celek (dveřní křídlo + ocelová zárubeň) rozhodně na trhu existuje.*

Zadavatel vzhledem k povaze těchto dotazů nepovažuje za nutné prodloužit termín pro podání nabídek, který tak zůstává stejný a to:

**Termín podání nabídek: dne 4. 5. 2020 do 10:00 hod.**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejněno na profilu zadavatele <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykras>.

**Doporučujeme všem dodavatelům, aby sledovali profil zadavatele až do konce lhůty pro podání nabídek.**

S pozdravem

Bc. Alena Wurmová,  
odd. veřejných zakázek odboru INV  
Krajský úřad Ústeckého kraje