



Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor investiční

Datum: 23. 4. 2020
Číslo jednací: KUUK/069965/2020
Spisová značka: KUUK/033345/2020/INV/VZ-INV/0026/4
Vyřizuje/linka: Bc. Martina Nováková / 325

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Oprava sociálního zařízení v budově A Krajského úřadu Ústeckého kraje“ zadávané v otevřeném řízení v podlimitním režimu.

Vážený dodavatelé,

poskytujeme Vám vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Dne 21. 4. 2020 zadavatel obdržel datovou schránkou dotaz od dodavatele v tomto znění:

Dotaz:

Dobrý den, mám dotaz ohledně zadávací dokumentace na akci: Oprava soc. zařízení v budově : V zadávací dokumentaci (tabulky PSV prvků) je požadavek na zvukovou neprůzvučnost dveří $R_w \min = 32 \text{ dB}$ a zároveň požadavek na větrací mřížku ve spodní části dveří

V případě osazení mřížky dveře nebudou zvukovou neprůzvučnost splňovat.

S pozdravem

Odpověď zadavatele na dotaz:

Větrací mřížky musí být osazeny (vyplývá to z projektu VZT). V případě, že jsou dveře osazeny větrací mřížkou, zvuková neprůzvučnost nemusí být splněna. Toto je upraveno ve výkresu č. 25 – PSV prvky v D1.1. architektonicko-technické řešení.

Zadavatel vzhledem k povaze tohoto dotazu nepovažuje za nutné prodloužit termín pro podání nabídek, který tak zůstává stejný a to:

Termín podání nabídek: do 6. 5. 2020 do 8:00 hod.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejněno na profilu zadavatele <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj>.

Doporučujeme všem dodavatelům, aby sledovali profil zadavatele až do konce lhůty pro podání nabídek.

S pozdravem

Bc. Martina Nováková, .
referent odd. veřejných zakázek