

Nové VO dle RVO

RVO	ulice prostor	délka osvětł. kom. (m)	sad. stožár	stož. 6m	stožár 10m			výlož.svíť.				sad. svít.	přech.svíť.	Pi (kW)	sv. míst (ks)	rozdávěč RVO
					1R výł.	2R výł.	3R výł.	120W	65W	55W	45W					
742	v rozsahu zapínacího bodu	2 758	54	0	27	6	0	0	0	0	39	54	0	3,105	87	1
	Celkem v rekonstruované části:	2 758	54	0	27	6	0	0	0	0	39	54	0	3,105	87	1

RVO	ulice prostor	délka osvětł. kom. (m)	sad. stožár	stož. 6m	stožár 10m			výlož.svíť.				sad. svít.	přech.svíť.	Pi (kW)	sv. míst (ks)	rozdávěč RVO
					1R výł.	2R výł.	3R výł.	120W	65W	55W	45W					
743	v rozsahu zapínacího bodu	3 851	32	5	69	17	3		44	0	70	32	6	7,380	126	1
	Celkem v rekonstruované části:	3 851	32	5	69	17	3	0	44	0	70	32	6	7,380	126	1

RVO	ulice prostor	délka osvětł. kom. (m)	sad. stožár	stož. 6m	stožár 10m			výlož.svíť.				sad. svít.	přech.svíť.	Pi (kW)	sv. míst (ks)	rozdávěč RVO
					1R výł.	2R výł.	3R výł.	120W	65W	55W	45W					
744	v rozsahu zapínacího bodu	7 681	114	4	64	19	4	0	0	26	87	114	4	8,575	205	1
	Celkem v rekonstruované části:	7 681	114	4	64	19	4	0	0	26	87	114	4	8,575	205	1

RVO	ulice prostor	délka osvětł. kom. (m)	sad. stožár	stož. 6m	stožár 10m			výlož.svíť.				sad. svít.	přech.svíť.	Pi (kW)	sv. míst (ks)	rozdávěč RVO
					1R výł.	2R výł.	3R výł.	120W	65W	55W	45W					
746	v rozsahu zapínacího bodu	4 973	74	3	48	13	1	0	11	0	66	74	4	5,915	139	1
	Celkem v rekonstruované části:	4 973	74	3	48	13	1	0	11	0	66	74	4	5,915	139	1

CELKEM V OBLASTI		19 263	274	12	208	55	8	0	55	26	262	274	14	24,975	557	4
-------------------------	--	---------------	------------	-----------	------------	-----------	----------	----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	---------------	------------	----------