

Nové VO dle staveb

Stavba I	ulice prostor	délka osvětł. kom. (m)	sad. stožár	stožár 8m			stožár 10m			výlož.svíť.	sad. svít.	Pi (kW)	sv. míst (ks)	Rozváděč RVO
				1R výł.	2R výł.	3R výł.	1R výł.	2R výł.	3R výł.					
oblast Elzy Trioletové	v rozsahu zapínacího bodu RVO 839	1 875	38	19	1	0	0	0	0	21	38	1,685	58	1
	Celkem v rekonstruované části:	1 875	38	19	1	0	0	0	0	21	38	1,685	58	1

Stavba II	ulice prostor	délka osvětł. kom. (m)	sad. stožár	stožár 8m			stožár 10m			výlož.svíť.	sad. svít.	Pi (kW)	sv. míst (ks)	Rozváděč RVO
				1R výł.	2R výł.	3R výł.	1R výł.	2R výł.	3R výł.					
oblast v Závětrí	v rozsahu zapínacího bodu RVO 837 a RVO 840	2 200	62	2	0	0	2	1	0	6	62	1,760	67	1
	Celkem v rekonstruované části:	2 200	62	2	0	0	2	1	0	6	62	1,760	67	1

Stavba III	ulice prostor	délka osvětł. kom. (m)	sad. stožár	stožár 8m			stožár 10m			výlož.svíť.	sad. svít.	Pi (kW)	sv. míst (ks)	Rozváděč RVO
				1R výł.	2R výł.	3R výł.	1R výł.	2R výł.	3R výł.					
oblast Letní	v rozsahu zapínacího bodu RVO 837	610	19	0	0	0	0	0	0	0	19	0,475	19	1
	Celkem v rekonstruované části:	610	19	0	0	0	0	0	0	0	19	0,475	19	1

CELKEM V OBLASTI		4 685	119	21	1	0	2	1	0	27	119	3,920	144	3
-------------------------	--	--------------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	------------	--------------	------------	----------