

Nové VO dle staveb

Stavba I	ulice prostor	délka osvětł. kom. (m)	sad. stožár	stož.				výlož.svít.				sad. svít.	přech.. svít.	Pi (kW)	sv. míst (ks)	rozdávěč RVO
				6m	1R výł.	2R výł.	3R výł.	120W	65W	55W	45W					
	v rozsahu zapínacího bodu RVO 745	1 468	18	0	14	5	0	0	0	0	24	18	0	1,530	37	1
	Celkem v rekonstruované části:	1 468	18	0	14	5	0	0	0	0	24	18	0	1,530	37	1

Stavba II	ulice	délka osvětł.	sad.	stož.	stožár 10m			výlož.svít.				sad. svít.	přech.. svít.	Pi	sv. míst	rozdávěč
	prostor	kom. (m)	stožár	6m	1R výł.	2R výł.	3R výł.	120W	65W	55W	45W	25W	95W	(kW)	(ks)	rvo
	v rozsahu zapínacího bodu RVO 744	1 780	25	0	15	8	0	0	0	0	31	25	0	2,020	48	0
	Celkem v rekonstruované části:	1 780	25	0	15	8	0	0	0	0	31	25	0	2,020	48	0

Stavba III	ulice	délka osvětł.	sad.	stož.	stožár 10m			výlož.svit.				sad. svit.	přech.. svit.	Pi	sv. míst	rozdávěč
	prostor	kom. (m)	stožár	6m	1R vyl.	2R vyl.	3R vyl.	120W	65W	55W	45W	25W	95W	(kW)	(ks)	RVO
	v rozsahu zapínacího bodu RVO 744	1 648	42	0	7	0	0	0	0	0	7	42	0	1,365	49	0
	Celkem v rekonstruované části:	1 648	42	0	7	0	0	0	0	0	7	42	0	1,365	49	0

Stavba IV	ulice prostor	délka osvětł. kom. (m)	sad. stožár	stož. 6m	stožár 10m			výlož.svíť.				sad. svít. 25W	přech.. svít. 95W	Pi (kW)	sv. míst (ks)	rozdávěč RVO
					1R výřl.	2R výřl.	3R výřl.	120W	65W	55W	45W					
	v rozsahu zapínacího bodu RVO 743	1 640	19	0	15	5	0	0	0	0	25	19	0	1,600	39	0
	Celkem v rekonstruované části:	1 640	19	0	15	5	0	0	0	0	25	19	0	1,600	39	0

Stavba V	ulice prostor	délka osvětł. kom. (m)	sad. stožár	stož.	stožár 10m			výlož.svíť.				sad. svít.	přech.. svít.	Pi (kW)	sv. míst (ks)	rozdávěč
					6m	1R výł.	2R výł.	3R výł.	120W	65W	55W	45W				
	v rozsahu zapínacího bodu RVO 745	1 145	10	4	13	1	4	0	0	26	0	10	4	2,060	32	0
	Celkem v rekonstruované části:	1 145	10	4	13	1	4	0	0	26	0	10	4	2,060	32	0

Stavba VI	ulice prostor	délka osvětł. kom. (m)	sad. stožár	stož.	stožár 10m			výlož.svíť.				sad. svít.	přech.. svít.	Pi (kW)	sv. míst (ks)	rozdávěč
					6m	1R výł.	2R výł.	3R výł.	120W	65W	55W	45W				
	v rozsahu zapínacího bodu RVO 742	994	2	3	26	5	3	0	0	0	45	2	4	2,455	39	1
	Celkem v rekonstruované části:	994	2	3	26	5	3	0	0	0	45	2	4	2,455	39	1

Stavba VII	ulice prostor	délka osvětł. kom. (m)	sad. stožár	stož.	stožár 10m			výlož.svíť.				sad. svít.	přech.. svít.	Pi (kW)	sv. míst (ks)	rozdávěč
					6m	1R výł.	2R výł.	3R výł.	120W	65W	55W	45W				
	v rozsahu zapínacího bodu RVO 742	1 150	2	2	19	11	1	0	44	0	0	2	2	3,100	35	0
	Celkem v rekonstruované části:	1 150	2	2	19	11	1	0	44	0	0	2	2	3,100	35	0

Stavba VIII	ulice prostor	délka osvětł. kom. (m)	sad. stožár	stož.	stožár 10m			výlož.svíť.				sad. svít.	přech.. svít.	Pi (kW)	sv. míst (ks)	rozdávěč
					6m	1R výł.	2R výł.	3R výł.	120W	65W	55W	45W				
	v rozsahu zapínacího bodu RVO 746	1 707	28	0	23	1	0	0	0	0	25	28	0	1,825	52	0
	Celkem v rekonstruované části:	1 707	28	0	23	1	0	0	0	0	25	28	0	1,825	52	0

Stavba IX	ulice prostor	délka osvětł. kom. (m)	sad. stožár	stož.	stožár 10m			výlož.svíť.				sad. svít.	přech.. svít.	Pi (kW)	sv. míst (ks)	rozdávěč
					6m	1R výł.	2R výł.	3R výł.	120W	65W	55W	45W				
	v rozsahu zapínacího bodu RVO 746	1 073	9	0	20	5	0	0	0	0	30	9	0	1,575	34	1
	Celkem v rekonstruované části:	1 073	9	0	20	5	0	0	0	0	30	9	0	1,575	34	1

Stavba X	ulice prostor	délka osvětł. kom. (m)	sad. stožár	stož.	stožár 10m			výlož.svíť.				sad. svít.	přech.. svít.	Pi (kW)	sv. míst (ks)	rozdávěč
					6m	1R výł.	2R výł.	3R výł.	120W	65W	55W	45W				
	v rozsahu zapínacího bodu RVO 746	855	25	0	1	0	0	0	0	0	1	25	0	0,670	26	0
	Celkem v rekonstruované části:	855	25	0	1	0	0	0	0	0	1	25	0	0,670	26	0

Stavba XI	ulice prostor	délka osvětł. kom. (m)	sad. stožár	stož.	stožár 10m			výlož.svíť.				sad. svít.	přech.. svít.	Pi (kW)	sv. míst (ks)	rozdávěč
					6m	1R výł.	2R výł.	3R výł.	120W	65W	55W	45W				
	v rozsahu zapínacího bodu RVO 746	830	20	0	6	1	0	0	0	0	8	20	0	0,860	27	0
	Celkem v rekonstruované části:	830	20	0	6	1	0	0	0	0	8	20	0	0,860	27	0

Stavba XII	ulice prostor	délka osvětł. kom. (m)	sad. stožár	stož.	stožár 10m			výlož.svíť.				sad. svít.	přech.. svít.	Pi (kW)	sv. míst (ks)	rozdávěč
					6m	1R výł.	2R výł.	3R výł.	120W	65W	55W	45W				
	v rozsahu zapínacího bodu RVO 746	1 878	46	0	10	0	0	0	0	0	10	46	0	1,600	56	1
	Celkem v rekonstruované části:	1 878	46	0	10	0	0	0	0	0	10	46	0	1,600	56	1

Stavba XIII	ulice prostor	délka osvětł. kom. (m)	sad. stožár	stož.	stožár 10m			výlož.svíť.				sad. svít.	přech.. svít.	Pi (kW)	sv. míst (ks)	rozdávěč
					6m	1R výł.	2R výł.	3R výł.	120W	65W	55W	45W				
	v rozsahu zapínacího bodu RVO 746	1 675	10	0	17	9	1	0	11	0	27	10	0	2,180	37	0
	Celkem v rekonstruované části:	1 675	10	0	17	9	1	0	11	0	27	10	0	2,180	37	0

Stavba XIV	ulice prostor	délka osvětł. kom. (m)	sad. stožár	stož.	stožár 10m			výlož.svíť.				sad. svít.	přech.. svít.	Pi (kW)	sv. míst (ks)	rozdávěč
					6m	1R výł.	2R výł.	3R výł.	120W	65W	55W	45W				
	v rozsahu zapínacího bodu RVO 746	1 420	18	3	21	4	0	0	0	0	29	18	4	2,135	46	0
	Celkem v rekonstruované části:	1 420	18	3	21	4	0	0	0	0	29	18	4	2,135	46	0

	CELKEM V OBLASTI	19 263	274	12	207	55	9	0	55	26	262	274	14	24,975	557	4
--	-------------------------	---------------	------------	-----------	------------	-----------	----------	----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	---------------	------------	----------