

### Nové VO podle staveb

Stavba I	ulice prostor	délka osvětł. kom. (m)	sad. stožár	stožár 8m		ram.	stožár 10m			výlož.svít.		sad. svít.	ram.	Pi** (kW)	sv. míst (ks)	Rozváděče		
				1R vyl.	2R vyl.		1R vyl.	2R vyl.	3R vyl.	70W	100W					rvo	rvo*	rvo*
	ul.U Staré Elektrárny, ul. Ferdinanda Koláře, ul. Dobrovolského, ul. Jeronýmova, nám. Jurije Gagarina vč. parku, odstavná plocha pod mostem na ul. Českobratrské	1970	28	23	4	24	0	0	0	31	0	28	24	7,055	79	1	0	0
	<b>Celkem v rekonstruované části:</b>	<b>1970</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>7,055</b>	<b>79</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavba II	ulice prostor	délka osvětł. kom. (m)	sad. stožár	stožár 8m		ram.	stožár 10m			výlož.svít.		sad. svít.	ram.	Pi** (kW)	sv. míst (ks)	Rozváděče		
				1R vyl.	2R vyl.		1R vyl.	2R vyl.	3R vyl.	70W	100W					rvo	rvo*	rvo*
	část ul. Michálkovická, ul. Vilová, ul. Čedičová, ul. Sazečská, ul. Kopeční	1360	10	8	0	0	19	2	1	8	26	10	0	4,520	40	0	0	0
	<b>Celkem v rekonstruované části:</b>	<b>1360</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>4,520</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavba III	ulice prostor	délka osvětł. kom. (m)	sad. stožár	stožár 8m		ram.	stožár 10m			výlož.svít.		sad. svít.	ram.	Pi** (kW)	sv. míst (ks)	Rozváděče		
				1R vyl.	2R vyl.		1R vyl.	2R vyl.	3R vyl.	70W	100W					rvo	rvo*	rvo*
	část ul. Na Burni, ul. Prokopská, část ul. Na Baranovci, ul. Rundova, ul. Příbramská, ul. Kmetická	1580	31	19	0	0	0	0	0	19	0	31	0	4,250	50	1	0	0
	<b>Celkem v rekonstruované části:</b>	<b>1580</b>	<b>31</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>4,250</b>	<b>50</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	ulice prostor	délka osvětł. kom. (m)	sad. stožár	stožár 8m		ram.	stožár 10m			výlož.svít.		sad. svít.	ram.	Pi** (kW)	sv. míst (ks)	Rozváděče		
				1R vyl.	2R vyl.		1R vyl.	2R vyl.	3R vyl.	70W	100W					rvo	rvo*	rvo*
	<b>CELKEM V OBLASTI</b>	<b>4910</b>	<b>69</b>	<b>50</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>58</b>	<b>26</b>	<b>69</b>	<b>24</b>	<b>15,83</b>	<b>169</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Poznámka:

- \* V rámci studie navržen pouze potřebný počet zap. rozv. RVO. Dle provedení rozvodů VO bude v dalším stupni upřesněna potřeba vybudování RVOO, RVOS apod.
- \*\* V inst. příkonu zahrnuto pouze zařízení VO dotčené rekonstrukcí. Dále není započítáný příkon případného nasvícení přechodů, světelné vánoční výzdoby apod.