

Stávající stav VO dle RVO

RVO	ulice prostor	délka osvětlovaných komunikací (m)	sad. stožár	výl. stožár 1R výl.	výl. stožár 2R výl. 90	výl. stožár 2R výl. 180	zářívka podchod	výlož.svit.			sad. 70W	Pi (kW)	sv. míst (ks)	Rozváděč RVO
								70W	100W	150W				
837	Letní	190	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0,415	5	0
	Chrpová	90	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0,332	4	0
	Evžena Rošického	180	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0,415	5	0
	V Závětrí	600	27	0	0	0	0	0	0	0	27	2,241	27	1
	Oty Pavla	310	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0,996	12	0
	Josefa Kainara	350	13	0	0	0	0	0	0	0	13	1,079	13	0
	Urbaníkova	160	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0,415	5	0
Celkem v rekonstruované části:		1 880	71	0	0	0	0	0	0	0	71	5,893	71	1
RVO	ulice prostor	délka osvětlovaných komunikací (m)	sad. stožár	výl. stožár 1R výl.	výl. stožár 2R výl. 90	výl. stožár 2R výl. 180	zářívka podchod	výlož.svit.			sad. 70W	Pi (kW)	sv. míst (ks)	Rozváděč RVO
								70W	100W	150W				
839	Elzy Trioletové	300	1	7	0	0	0	7	0	0	1	0,664	8	1
	Evžena Rošického + za domy	850	15	12	0	0	0	12	0	0	15	2,241	27	0
	Květinová	450	13	0	0	0	0	0	0	0	13	1,079	13	0
	Janského	80	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,083	1	0
	Marie Kudeřikové	200	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0,498	6	0
	Urbaníkova	250	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0,664	8	0
Celkem v rekonstruované části:		2 130	44	19	0	0	0	19	0	0	44	5,229	63	1
RVO	ulice prostor	délka osvětlovaných komunikací (m)	sad. stožár	výl. stožár 1R výl.	výl. stožár 2R výl. 90	výl. stožár 2R výl. 180	zářívka podchod	výlož.svit.			sad. 70W	Pi (kW)	sv. míst (ks)	Rozváděč RVO
								70W	100W	11W				
840	Nad Porubkou	100	0	2	1	0	0	0	4	0	0	0,46	3	0
	chodníky za Spol. domem	200	6	0	0	0	2	0	0	2	6	0,52	8	1
Celkem v rekonstruované části:		300	6	2	1	0	2	0	4	2	6	0,980	11	1
CELKEM V OBLASTI		4 310	121	21	1	0	2	19	4	2	121	12,102	145	3