

LEGENDA:

- silniční ocelový stožár jmen. výšky 10m s jednoramenným výložníkem (vyložení 2,5m) a LED svítidlem 1 (specifikace v TZ), elektrovýzbroj (min. IP2X) s pojistkou 6A/gG, svod CYKY–J 3x1,5
- silniční ocelový stožár jmen. výšky 10m s dvouramenným výložníkem (vyložení 2,5m, 180°) a 2 ks LED svítidel 1 (specifikace v TZ), elektrovýzbroj (min. IP2X) se 2 pojistkami 6A/gG, 2 svody CYKY–J 3x1,5
- nový ocelový kónický stožár jmen. výšky 5 m (průměr dříku v horní části 76 mm) s LED svítidlem 2 na dříku (specifikace v TZ), elektrovýzbroj (min. IP2X) s pojistkou 6A/gG, svod CYKY–J 3x1,5
- nový kabel rozvodu VO (druh a průřez – viz popisy ve výkrese)
- dtto – havarijní propojení (kabel na koncích nezapojen)
- nový zemnič FeZn (drát ø10mm) v zemi hloubce min. 50 cm (dle hloubky výkopu v přísl. místě)
- připojení uzemnění na stožár VO, místo přizemnění ochranného vodiče
- L1, L2, L3 rozfázování svítidel v 3f rozvodu VO
- stávající sadový ocelový stožár VO se svítidlem – nedotčen
- stávající zapínací rozvaděč RVO – nedotčen
- stávající kabelový rozvod VO – nedotčen

Stožáry v přírubovém provedení jsou označeny písmenem "p" za číslem stožáru!

Číslování stožárů ve výkrese je pouze pracovní, v průběhu stavby bude upřesněno OK, a.s.

Napěťová soustava 3PEN stř. 50Hz 400/230V TN–C (svody 1NPE stř. 50Hz 230V TN–S)
Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed. 2

Obsah výkresu je duševním vlastnictvím projekční kanceláře PTD Muchová, s.r.o. a nesmí být (ani jeho část) upravován, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, bez jejího předchozího písemného souhlasu.

Vypracoval:	Ing. Petr Gavlovský	
Kontroloval:	Ing. Radim Gřes	
Schválil:	Ing. Alena Muchová	
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: listopad 2017

PTD Muchová, s.r.o.
Olešní 313/14
712 00 Ostrava - Muglinov

Název stavby: Rekonstrukce VO oblast Petruškova
Ostrava, městský obvod Ostrava – Jih

Měřítko: –
Stupeň: DPS

Výkres: Schéma rozvodu VO

VO–1015/502