Provedení základu přírubového sadového stožáru v zeleni



Upozornění:

* V případě umístění stožáru VO v ochranném pásmu vodovodu OVaK nebo horkovodu Veolia Energie ČR je nutno základ stožáru založit min. 0,5m pod niveletu dna potrubí nebo kanálu!

** Použít originální základový rošt dodávaný výrobcem stožáru pro konkrétní stožár! Případné sváry musí být situovány tak, aby bylo možno po osazení zaručit jejich kompletní zalití v betonu.

Při propovádění výkopů pro základy stožárů nutno zajistit výkopy proti sesuvu!
Pro betonování základů nepoužívat suché beton. směsi bez předchozího důkladného promísení s vodou v předepsaném poměru!

Základové rošty objednat u výrobce s povrchovou úpravou pozinkováním.

Technologie a postup betonování základů přírubových stožárů budou před zahájením prací projednány se správcem VO. Veškeré sváry musí být kompletně zality v betonu.

Všechen spojovací materiál (matice, podložky apod.) musí mít povrchovou úpravu odolávající dlouhodobě povětrnostním vlivům (zinkované nebo ekvivalentní).
Matice budou po dotažení nakonzervovány a opatřeny plastovou ochrannou čepičkou (krytkou).

Přírubové stožáry objednat u výrobce s otvorem v přírubě pro protažení zemniče min. FeZn ø10 mm!

Provedení základu sadového vetknutého stožáru v zeleni



Provedení ručního výkopu

(1 : 50)



Obsah výkresu je duševním vlastnictvím projekční kanceláře PTD Muchová, s.r.o. a nesmí být (ani jeho část) upravován, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, bez jejího předchozího písemného souhlasu.

Vypracoval:	Ing. Petr Gavlovský		PTD Muchová, s.r.o. Olešní 313/14 712 00 Ostrava - Muglinov
Kontroloval:	Ing. Radim Grěs		
Schválil:	Ing. Alena Muchová		
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: listopad 2017	Měřítko: 1:20(1:50) Stupeň: DPS

Název stavby: Rekonstrukce VO oblast Petruškova
Ostrava, městský obvod Ostrava – Jih

Výkres: Provedení základů stožárů jmenovité výšky 5 m

VO–1015/503