

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: POD/17840/2019/923/2/821.

Vyřizuje: Ing. Hana Polachová

Tel.: 596 657 273

E-mail: hana.polachová@pod.cz

Datum: 8.11.2019

GePS-Geotechnik, s.r.o.

Havlíčkovo nábreží 2728/38

702 00 Ostrava - Mor. Ostrava

„Rekonstrukce kanalizace na Prokešově náměstí“, p. č. 939/1, 3515/1, 3515/12, 980/1, 900/4 v k. ú. Moravská Ostrava – stanovisko správce povodí k DÚR a DSP

Odpovídáme na Váš dopis zaevidovaný dne 29. 10. 2019, ve kterém nás žádáte o vyjádření k výše uvedené akci. Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající jednotné kanalizace. Kanalizace je ve špatném stavu a z tohoto důvodu bude úsek pod stávajícím kruhovým objezdem zrušen a nahrazen novým. Je navržen nový řad z kanalizačního kameninového potrubí DN 400 v dl. 68,0 m doplněný prefab. revizní šachty. V rámci opravy kanalizace bude odstraněno cca 82,0 m stávající kanalizace, z čehož cca 56,5 m bude ponecháno v zemi a zafoukáno cementopílkovou směsí.

Zájmová lokalita se nachází ve vzdálenosti cca 200 metrů od levé horní břehové hrany vodního toku Ostravice v ř. km 3,5 (dle TPE).

Záplavové území vodního toku Ostravice v úseku ř. km 1,800 až 27,050, ve smyslu § 66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb., bylo v zájmovém úseku stanoveno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 04.06.2014 s č. j. MSK 18783/2014.

Na základě mapových podkladů oznamujeme, že se zájmová lokalita nenachází v záplavovém území vodního toku Ostravice.

Z hlediska správce povodí nemáme k záměru připomínek a jeho realizace je možná.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0680 Ostravice od toku Lučina po ústí do toku Odry. Ekologický potenciál tohoto útvaru byl vyhodnocen jako poškozený. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru „Rekonstrukce kanalizace na Prokešově náměstí“ na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Pavlas

Povodí Odry,
státní podnik 230
701 26 Ostrava, Varenská 49
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Ing. Lukáš Pavlas
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací