

Vaše značka.:2019"

Naše značka:1937849/TDC/19/Kr

Vyřizuje: Ing. Vítězslav Krupa
Tel.: 59 740 2900
Fax: 59 740 1095
E-mail: dpored@dpo.cz

Datum: 2.12.2019

platnost vyjádření: 2 roky

GePS-Geotechnik s. r. o.
Ing. Pavel Šípek

Havlíčkovo nábreží 2728/38
702 00 Ostrava

Vyjádření Dopravní podnik Ostrava a.s. – akce: „**Rekonstrukce kanalizace na Prokešově náměstí**“

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci DUR+DSP

Montážní jáma se nachází pod trolejovým vedením.

S realizací stavby souhlasíme za podmínky:

- práce budou provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy, platnými zákony, předpisy a normami, zejména ČSN 34 3112,
- pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou elektrického zařízení a těmito podmínkami,
- při práci a při použití pracovních strojů je nutno dodržovat bezpečnou vzdálenost od trolejového vedení (ČSN 34 3112),
- bude zajištěn bezpečný a plynulý průjezd trolejbusů,
- po celou dobu realizace výše uvedené stavby bude drážní zařízení DPO přístupné pro odstraňování poruch a provádění běžné údržby,
- každé zjištěné nebo způsobené poškození zařízení DPO bude okamžitě ohlášeno na dispečink dopravní cesty DPO tel. 59 740 1330,
- po celou dobu výstavby stavebník zodpovídá za všechny škody nebo úrazy, které eventuálně realizací předmětné akce vzniknou,
- neručíme za žádné škody ani úrazy, které by mohly vzniknout provozem našeho zařízení na zařízení stavebníka, stavebníkovi nebo třetí osobě, ledaže by bylo nalezeno prokazatelné zavinění zaměstnancem DPO,

S přátelským pozdravem

Ing. Petr Holuša
Vedoucí odboru dopravní cesta

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
69

Norma ČSN 34 3112

zejména část **V. činnost v blízkosti trakčního vedení**, čl.111 až 120, :

- Nosné části trakčního vedení mezi první a druhou izolací (za prvním izolátorem od stožárů a budov) je **nutno považovat za části trakčního vedení pod napětím..**
- Nemůže-li organizace provádějící práce v blízkosti trakčního vedení zajistit, aby pracovníci při uložení práce dodrželi za všech okolností **minimální vzdálenost 1m** od části trakčního vedení pod napětím, ať již materiálem, náradím, strojem nebo kteroukoliv částí těla, musí organizace předem požádat dopravní podnik o napěťovou výluku.
- Dlouhé vodivé předměty (kovové žebříky apod.) se nesmějí nosit vztyčené proti trakčnímu vedení, rovněž je nutno dávat pozor na zvednuté části pracovních mechanismů, které by se mohly přiblížit k živým částem trakčního vedení na vzdálenost menší než 1m.
- V případě **bezprostředního nebezpečí úrazu elektrickým proudem** způsobeného nedodržení bezpečné vzdálenosti od živých částí trakčního vedení (**min.1m**) a v případě nechtěného poškození jakýchkoliv částí trakčního vedení je nutno okamžitě **volat elektrodispečink** dopravního podniku, telefon **59 740 1330**.
Pracovníci, kteří budou pracovat v blízkosti trakčního vedení pod napětím, musejí být prokazatelně seznámeni s těmito podmínkami.