ŘEZ A-A



KOORDINACE DODÁVEK STAVEBNÍHO ZÁMĚRU:

DODAVATEL DODÁ A ZAJISTÍ

POŽADAVKY NA ŠACHTU:

- NÁSTUPNÍ STĚNA MUSÍ BÝT ROVNÁ, max. OCHYLKA OD SVISLICE -5 až +5 mm
- ZBÝVAJÍCÍ STĚNY OCELOVÉ KONSTRUKCE ODCHYLKA OD SVISLICE max. -10 až +10 mm
- ODCHYLKA OD SVISLICE U STAV. OTVORŮ max. -5 až +5 mm
- ÚPRAVU ČELNÍ STĚNY PRO ŠACHETNÍ DVEŘE - STAVEBNÍ OTVOR DLE DISP. VÝKRESU
- VEŠKERÉ PRÁCE ZEDNICKÉ A ŘEMESLNICKÉ
- DOKONČENÍ STAVEBNÍHO OTVORU PO MONTÁŽI ŠACHETNÍCH DVEŘÍ, ZAČIŠTĚNÍ AŽ K DVEŘNÍM ZÁRUBNÍM A K NADPRAŽÍ, DOTAŽENÍ PODLAHY AŽ K PRAHU DVEŘÍ
- V MÍSTECH KOTVENÍ OCELOVÉ PROFILY (JEKLY) V ROZTEČÍCH DLE DISPOZIČNÍHO VÝKRESU
- STAVEBNÍ OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ PŘENOSU HLUKU STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI
- V HORNÍ ČÁSTI ŠACHTY ODVĚTRÁNÍ DLE EN 81-20 A VYHLÁŠKY 268/2009 PROSTŘEDÍ V ŠACHTĚ +5 až + 40°C
- PODLAHA A STĚNY MUSÍ BÝT DIMENZOVÁNY TAK, ABY BYLY SCHOPNY PŘENÉST ZATÍŽENÍ OD VÝTAHU
- TLOUŠŤKA DNA PROHLUBNĚ min. 200 mm ABY NEDOŠLO PŘI KOTVENÍ VÝTAHU K PORUŠENÍ IZOLACE PROHLUBNĚ
- V PROHLUBNI VÝTAHU VYVÉST ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30x4 mm V ZADNÍ ČÁSTI ŠACHTY V DÉLCE cca. 0,5m VČETNĚ HOP SVORKOVNICE PRO min. JEDEN VODIČ 6mm2
- DOPLNĚNÍ ČELNÍ STĚNY (EN 81-20, čl.11.2.1)
- MONTÁŽNÍ OKA V HORNÍ ČÁSTI ŠACHTY - UMÍSTĚNÍ DLE DISPOZIČNÍHO VÝKRESU ODCHYLKA OD POZICE max. ±25 mm OKA MUSÍ MÍT VIDITELNĚ OZNAČENOU ÚNOSNOST - STAVBA GARANTUJE ÚNOSNOST MONT. OK
- MONTÁŽNÍ LEŠENÍ DLE DISPOZIČNÍHO VÝKRESU
- ŽEBŘÍK DO PROHLUBNĚ VÝTAHOVÉ ŠACHTY
- HLAVNÍ VYPÍNAČ
- TRVALÉ OSVĚTLENÍ ŠACHTY DLE EN 81-20, 1m NADE DNEM ŠACHTY A 1 m NAD STŘECHOU KLECE VÝTAHU INTENZITA 50 Lx, PRVNÍ A POSLEDNÍ SVÍTIDLO UMÍSTĚNO 500 mm OD NEJNIŽŠÍHO A NEJVYŠŠÍHO MÍSTA ŠACHTY
- GSM BRÁNA

OBJEDNATEL DODÁ A ZAJISTÍ:

- OSVĚTLENÍ NÁSTUPIŠŤ A PŘÍSTUPOVÝCH CEST DLE EN 81-20 (min. 50 Lx) A OBECNĚ PLATNÝCH BEZPEČNOSTNÍCH NOREM
- OSVĚTLENÍ PŘED ROZVÁDĚČEM DLE EN 81-20 (min. 200 Lx) - MĚŘENO NA PODLAZE
- PŘIVÉST DO NEJVYŠŠÍ STANICE DO MÍSTA ROZVÁDĚČE DLE DISP. VÝKRESU HL. PŘÍVOD 230/400 V, 50Hz DIMENZOVAT S OHLEDEM NA PŘÍKON MOTORU A NA VZDÁLENOST NAPÁJECÍHO ZDROJE TAK, ABY ÚBYTEK NAPĚTÍ PŘI ROZBĚHU ELEKTROMOTORU NEPŘESÁHL 10% JMENOVITÉ HODNOTY, VOLNÝ KONEC cca. 3 m, KABEL CYKY 5x...J

POHLED NA NÁSTUPIŠTĚ PO ZAČIŠTĚNÍ

OSTATNÍ STANICE



HLAVNÍ STANICE



NEJVYŠŠÍ STANICE



STAVEBNÍ OTVORY PŘI POHLEDU ZE ŠACHTY



LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ STĚNY ZE Ž.B. PANELŮ

BOURANÉ KONSTRUKCE

ZEMĚ : ČR	AKCE : VÝMĚNA ZDVIHACÍ PLOŠINY ZA VÝTAH, BUDOVA DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA	ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ URXOVA 4 779 00 OLOMOUC Tel.: 608 408 371 IČ: 738 19 522 Ing. Jiří Stránský - PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ	
KRAJ : PARDUBICKÝ			
OKRES : PARDUBICE			
MÍSTO : PARDUBICE			
INVESTOR : UNIVERZITA PARDUBICE, STUDENTSKÁ 95, 532 10 PARDUBICE		DATUM : 2/2019	VÝTISK. Č.
HLAV.I.PROJ. : ING.J.STRÁNSKÝ :	OBSAH : ŘEZ A-A - NOVÝ STAV	STUPEŇ : DSP	
KONTROLOVAL : ING.M.KASAL :		MĚŘÍTKO : 1:50 / ČÍSLO VÝKRESU : 13	
KRESLIL : ING.J.STRÁNSKÝ :			