

PROTOKOL

o odběru dílčích vzorků

Označení dílčích vzorků:

- Obrusná vrstva ACO – sonda A+B

Název akce:

III/1407 Čejetice

Důvod odběru vzorků:

Odběr vzorků se provádí za účelem zjištění obsahu polyaromatických uhlovodíků a sušiny.

Práce spočívaly v odběrech vzorků z krytu vozovky jádrovou vrtací soupravou, kvartaci vzorků, přípravy směsného laboratorního vzorku, předání vzorků do akreditované zkušební laboratoře.

Údaje o odběrech dílčích vzorků			
Datum:	13.2.2020	Čas:	9 – 14 hod
Místo odběru, staničení, SO:	Sil. III/1409 Čejetice průtah, km 6,000 – 6,600		
Osoba provádějící odběr	Adresa	Číslo telefonu	
Milan Beck, DiS.	ESLAB, spol. s r.o.	735 176 951	
	Zkušební laboratoř České Budějovice, Resslova 1579/2,370 04		
Osoby přítomné odběru	Adresa	Číslo telefonu	
Pan Jiří Kapin	ESLAB, spol. s r.o.	735 176 952	
	Zkušební laboratoř České Budějovice, Resslova 1579/2,370 04		
Počasí	Průměrná teplota, cca + 1 °C	Hmotnost vzorku	2 x 0,5 kg

Způsob odběru vzorků:

Podle vzorkovacího plánu odběru vzorků v souladu s ustanoveními:

- ČSN 01 51 10 Vzorkování materiálů, základní ustanovení
- ČSN EN 12697-27 Asfaltové směsi – Odběr vzorků

Údaje o vzorcích:

Odběr vzorků

Objednatel	Nestanovený výrobek	IČO objednatele
ESLAB, Spol. s r.o.	Asfaltové vrstvy	03598292

Popis odběru vzorků:

Silniční vrtačkou z místa vozovky.

Označení vzorku	lokalizace vzorku	druh vrstvy	hloubka uložení od nivelety	GPS souřadnice
Sonda A	III/1407 Čejetice km 6,503	ACO	0,000 – 0,054	49,253248 14,023406
		PM+nátěr	0,054 – 0,154	
Sonda B	III/1407 Čejetice km 6,178	ACO	0,000 – 0,040	49,252526 14,019209
		ACL	0,040 – 0,076	
		PM+nátěr	0,076 – 0,226	

Technologie vzniku vzorku v době odběru:

Odběr jádrovými vývrtky, oddělení vrstev řezáním.

Úprava dílčích vzorků: Homogenizací a kvartací

Další údaje:

Vzorkovnice	plastová
Předpokládané nebezpečné vlastnosti	žádné
Vzorkovač	silniční vrtačka
Doprava vzorku do laboratoře	osobní auto
Osoba odpovídající za dopravu vzorku	Milan Beck, DiS., ESLAB, spol. s r.o.
Osoba, která předala vzorky dne 17.2.2020	Milan Beck, DiS., ESLAB, spol. s r.o.
Osoba, která převzala vzorky dne 17.2.2020	Ing. Petr Jankovský, Monitoring spol. s r.o.

Zpracoval:
Milan Beck, DiS.

Dne:
5.3.2020



ESLAB

ESLAB, spol. s r.o.
Běluňská 2913/11, 193 00 Praha 9
[4] IČ : 03598292

Odběr vzorků

Příloha:

Situace umístění sond.




Foto vzorku z vozovky.

