

Váš dopis zn. / Your letter ref.:

Ze dne/ Date: 09.01.2019  
Naše zn. / Our ref.: ST-V-2019-00014  
Vyřizuje / Disposition: Radek Řehák  
Telefon / Phone number: +420 724 642 573  
E-mail / E-mail: radek.rehak@setep.cz  
Datum / Date: 14.01.2019

Karel Hrdlička  
Jabloňová č.p. 283  
Vtelno (Most)  
43401

## **Vyjádření společnosti Severočeská teplárenská, a.s. - ST-V-2019-00014**

k akci s názvem: **Demolice bloku 3, Most - Chanov**

důvod žádosti: budovy, přístavby, zahradní domky - stavební řízení / ohlášení stavby

platnost vyjádření: 1 rok od jeho vystavení

Na základě vaší žádosti, ze dne 09.01.2019, o vyjádření ke shora uvedené akci vám sdělujeme, že v předmětném zájmovém území se **nachází** zařízení ve správě Severočeské teplárenské, a.s. Jedná se o o bezkanálové vedení předizolovaného potrubí ÚT 2x DN 65.

K vyjádření byla předložena dokumentace bouracích prací, kterou zpracoval Ing. Karel Hrdlička v prosinci 2018 pod zak.č. 2018044. V dokumentaci je orientačně zanesena trasa tepelného vedení.

Severočeská teplárenská, a.s. souhlasí s plánovanou akcí podle předložené dokumentace, vydává souhlas s činností v ochranném pásmu a určuje následující podmínky pro činnost v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie:

- Součástí akce je odpojení objektu od rozvodů tepla. V tomto případě tedy požadujeme odstranění nepoužívané tepelné přípojky v prostoru mezi dotyčným objektem a odbočnou šachtou v souladu s postupem uvedeným v souhrnné technické zprávě (v části B.3) dokumentace bouracích prací, to znamená:
  1. odkopání trasy potrubí a šachty ze strany přípojky demolovaného domu
  2. zaslepení odbočky za uzavírací armaturou v šachtě
  3. likvidaci trubek přípojky od zaslepených armatur v šachtě až po vstup do objektu
  4. zazdění zbylého prostupu ve stěně šachty, vč. začistění omítky a obnovy hydroizolace
  5. uvedení terénu do náležitého stavu
- Před zahájením demoličních prací si je zhotovitel **povinen** nechat vytýčit trasu tepelného zařízení naším pracovníkem. Objednávka vytýčení se provádí přes objednávkový formulář na webových stránkách [www.setep.cz](http://www.setep.cz). Tento pracovník je rovněž kontaktní osobou ve věci řešení technických detailů odpojení tepelné přípojky od páteřního rozvodu, vč. opravy stěny šachty po demontovaném potrubí. Po dokončení vyspravení šachty bude přizván tento zástupce naší společnosti k její kontrole před zásypem.

Kontaktní osobou je:

Jaroslav Vostrý, tel. 734 289 961, e-mail: [jaroslav.vostry@setep.cz](mailto:jaroslav.vostry@setep.cz)

- Při provádění prací nesmí dojít k poškození funkčního zařízení pro rozvod tepla, to znamená, že demoliční technika a mechanizace nesmí v žádném případě přejíždět ani zatěžovat ostatní rozvody s výjimkou výše uvedené přípojky určené k likvidaci. K přejíždění smí využívat pouze stávající komunikace.
- Výkopové práce v rámci likvidace tep. přípojky v bezprostřední blízkosti odbočné šachty (méně než 1 m od její stěny) musejí být prováděny výhradně ručně.
- Na tepelném zařízení a v jeho ochranném pásmu je nepřípustné provádět drcení betonu a nebude zde zřizována jakákoli deponie materiálu, ornice, stavebních strojů apod.

- Při úpravách terénu v bezprostřední blízkosti šachty opatřené poklopy, musí být i po jejich dokončení zachována funkčnost těchto poklopů. Terén musí být upraven tak, aby nedocházelo ke stahování vody do místa šachetních vstupů, tzn. poklopy budou minimálně na stejné úrovni s okolním terénem (v žádném případě nesmí být „utopený“).
- V případě poruchy nebo havárie musí být k tepelnému zařízení zajištěn přístup.
- ST trvá na tom, že prováděním bouracích prací nedojde k jakékoli újmě, a to i postupné, tepelného zařízení v majetku naší společnosti (s výjimkou demontovaného zařízení – tepelné přípojky) a to i z dlouhodobého hlediska. Pokud dojde k jakékoli újmě tepelného zařízení, bude tato neprodleně odstraněna na náklad investora.
- Souhlas s činností v ochranném pásmu rozvodů tepelné energie je vydáván pouze pro provedení nezbytných prací v souvislosti s realizací shora uvedené akce podle předložené a námi odsouhlasené dokumentace. Pro jakoukoli jinou činnost je stavebník povinen dodržet ustanovení § 87, zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a požádat si o nové vyjádření a souhlas s činností v ochranném pásmu rozvodů tepelné energie.

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude činnost v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepla, považována podle § 87 energetického zákona za činnosti bez našeho předchozího souhlasu.

S pozdravem

Severočeská teplárenská, a.s.  
Most, Komořany, Teplárenská 2,  
PSČ 434 03  
IČ 28733118 (9)



**Radek Řehák**  
Vedoucí oddělení správy CZT  
Severočeská teplárenská, a.s.

K podávání žádostí o vyjádření využívejte náš vyjadřovací portál na webových stránkách společnosti:  
[www.setep.cz/vyjadreni-o-existenci-siti](http://www.setep.cz/vyjadreni-o-existenci-siti).