

Váš dopis zn. / Your letter ref.:

Ze dne/ Date: 22.11.2018  
Naše zn. / Our ref.: ST-V-2018-00510  
Vyřizuje / Disposition: Radek Řehák  
Telefon / Phone number: +420 724 642 573  
E-mail / E-mail: radek.rehak@setep.cz  
Datum / Date: 3.12.2018

Karel Hrdlička  
Jabloňová č.p. 283  
Vtelno (Most)  
43401

## **Vyjádření společnosti Severočeská teplárenská, a.s. - ST-V-2018-00510**

k akci s názvem: **Demolice bloku 3, Most - Chanov**

důvod žádosti: informativní zákres sítí - sdělení informace o poloze sítí

platnost vyjádření: 1 rok od jeho vystavení

Upozorňujeme, že toto vyjádření je pouze informativního charakteru, **nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci a nelze jej použít k úřednímu povolení stavby!!!**

Na základě vaší žádosti o vyjádření, ze dne 22.11.2018, ke shora uvedené akci vám sdělujeme, že v předmětném zájmovém území se **nachází** zařízení pro rozvod tepla ve správě Severočeské teplárenské a.s. Jedná se o bezkanálové vedení předizolovaného potrubí ÚT 2x DN 65. Situace s orientačním zákresem trasy tepelného vedení je nedílnou přílohou tohoto vyjádření.

Při navrhování staveb je třeba respektovat podmínky stanovené zákonem č. 458/2000 Sb., to znamená, že v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepla, i mimo ně, je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit toto zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Stavební činnosti, umísťování staveb, zemní práce, uskladňování materiálu, zřizování skládek a vysazování trvalých porostů v ochranných pásmech zařízení pro rozvod tepla je možno provádět pouze s předchozím písemným souhlasem provozovatele tohoto zařízení. Šířka ochranného pásma je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepla ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m.

V projektové dokumentaci je třeba vyřešit způsob odpojení objektu od rozvodů tepla. V tomto případě tedy požadujeme odstranění nepoužívané tepelné přípojky v prostoru mezi dotyčným objektem a odbočnou šachtou a to následujícím způsobem:

- Odkopání trasy potrubí a šachty ze strany přípojky demolovaného domu
- zaslepení odbočky za uzavírací armaturou v šachtě
- likvidaci trubek přípojky od zaslepených armatur v šachtě až po vstup do objektu
- zazdění zbylého prostupu ve stěně šachty, vč. začištění omítky a obnovy hydroizolace
- uvedení terénu do náležitého stavu

Při provádění prací nesmí dojít k poškození funkčního zařízení pro rozvod tepla, to znamená, že demoliční technika a mechanizace nesmí v žádném případě přejíždět ani zatěžovat ostatní rozvody s výjimkou výše uvedené přípojky určené k likvidaci. K přejíždění smí využívat pouze stávající komunikace.

Na tepelném zařízení a v jeho ochranném pásmu je nepřipustné provádět drcení betonu a nebude zde zřizována jakákoli deponie materiálu, ornice, stavebních strojů apod.

V případě poruchy nebo havárie musí být k tepelnému zařízení zajištěn přístup.

ST trvá na tom, že stavební činností nedojde k jakékoli újmě, a to i postupné, tepelného zařízení

v majetku naší společnosti a to i z dlouhodobého hlediska. Pokud dojde k jakékoli újmě tepelného zařízení, bude tato neprodleně odstraněna na náklad investora.

**Shora uvedené podmínky musí být zapracovány do výkresové i popisné části projektové dokumentace. Bez toho nebude společností Severočeská teplárenská, a.s. vydáno stanovisko pro územní či stavební řízení.**

S pozdravem

Severočeská teplárenská, a.s.  
Most, Komořany, Teplárenská 2,  
PSČ 434 03  
IČ 28733118 (9)



**Radek Řehák**  
Vedoucí oddělení správy CZT  
Severočeská teplárenská, a.s.

Přílohy:

- zakres zájmového území v katastrální mapě

K podávání žádostí o vyjádření využijte náš vyjadřovací portál na webových stránkách společnosti:

[www.setep.cz/vyjadreni-o-existenci-siti](http://www.setep.cz/vyjadreni-o-existenci-siti).