



legenda

NB

neutralizační Box pro kotle do 350 kW
sifon k napojení kotle
instalace pod kotlem

K

Stacionární kondenzační kotel
výkon 51–350kW, max. spotřeba z.p.= 32,6 m3/h
přívod vzduchu z kotelny, odvod spalin do komína

Stávající kanalizace

Nová kanalizace – materiál PP

Název akce :	Částečná rekonstrukce kotelný budovy "Střední školy řemesel a služeb"		
Místo stavby :	Podhorská 348/54, Jablonec nad Nisou 466 01		
Investor :	Střední škola řemesel a služeb, Smetanova 66, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Smetanova 4265/66, Jablonec nad Nisou 466 01		
Stupeň dokumentace :	Dokumentace pro realizaci stavby		
Zodp. projektant :	Ing. Antonín Horych		
Kreslil :	Jiří Koťátko		
Název výkresu :	Odvod kondenzátu		
č.6			
Datum :	Číslo zakázky :	Formáty :	Měřítko :
3/2016	23/2016	2A4	1:50
<div><div>TH</div><div>PROJEKT s.r.o.</div><div>PROJEKCE VYTÁPĚNÍ, PLYNOISALACE, VZDUCHOTECHNIKY A ZDRAVOTECHNIKY</div></div> <div>Alšovice 233, 468 21 Pěnčín mob. 777 263 911, www.th-projekt.wz.cz,e-mail:horych@volny.cz IČ:272 72 168 DIČ : CZ 272 72 168</div>			