PŮDORYS 2.SUTERÉNU



PŮDORYS 3.SUTERÉNU



ŘEZ II–II



LEGENDA

- ..... PŘÍVOD VZDUCHU
- ..... ODVOD VZDUCHU
- ..... VÝFUK VZDUCHU
- ..... SÁNÍ VZDUCHU

Nové VZT potrubí

Stávající VZT potrubí

Tepelná izolace

Při montáži je nutno postupovat koordinovaně s ostatními profesemi

Před započetím výroby a montáže je nutné prověřit navržené potrubní trasy vzhledem ke skutečnému stavu stavby. Především se jedná o místa, která nebylo možné prověřit před jejich odkrytím během bouracích prací.

Stávající potrubí vyčistit, opravit, spoje nově zatmelit a opatřit novou izolací dle PD

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

NAPOJOVACÍ POTRUBNÍ KUSY NA STÁVÁJÍCÍ POTRUBÍ PŘESNĚ ZAMĚŘIT PŘI MONTÁŽI

PROSTUPY PRO POTRUBÍ V PODLAZE A VE STROPĚ PŘIZPŮSOBIT NOVÝM POTRUBNÍM DÍLŮM

NOVÉ POTRUBÍ VE 3.SUT USTAVIT NA PODPŮRNOU KONSTRUKCI

VZT JEDNOTKU PODLOŽIT RÝHOVANOU GUMOU

ŘEZ I–I



PŮDORYS STAVEBNÍCH ÚPRAV



	VYPRACOVAL:	H.I.P.:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
	ING. VLADIMÍR ŘÍHA	ING. JAN BEZDĚK	ING. JAN BEZDĚK
INVESTOR:	ČESKÁ TELEVIZE, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4		
MÍSTO STAVBY:	ČESKÁ TELEVIZE, Kavčí Hory, strojovna VZT 505		

AKCE:

VÝMĚNA VZT JEDNOTEK VE STROJOVNĚ VZT 505 ZAŘ. 18

D.1.4.3. VZDUCHOTECHNIKA

OBSAH:

Zař. 18 - půdorysy, řezy

Ing. Jan Bezděk

Proutěná 404/9, 149 00 Praha 4
IČ: 71860975
M: +420 724 126 202
e-mail: bezdek.vzt@seznam.cz
Pověření k podnikání: ev.číslo 3100111-24394569

STUPEŇ:	DPS
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	2017-024/18
DATUM:	12/2016
FORMÁT:	6 x A4
MĚŘÍTKO:	1:50
ČÍSLO PARE:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.3.03