



STŘEDISKO SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ AV ČR,  
VEŘEJNÁ VÝZKUMNÁ INSTITUCE

## ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU S NÁZVEM:

**„Snížení energetické náročnosti bytového objektu Davídkova 2101/91, 2102/93,  
2103/95, Praha 8 – Libeň“**

**EV. ČÍSLO DLE IFIS: „018VZ/17“**

| Zadavatel  |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| Název      | Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. |
| Sídlo      | Národní 1009/3, 110 00 Praha 1                |
| Zastoupený | Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitel               |
| IČ         | 60457856                                      |

Zadavatel v rámci veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti bytového objektu Davídkova 2101/91, 2102/93, 2103/95, Praha 8 – Libeň“, která byla zahájena dne 3. 5. 2017 uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“),

### rozhodl o vyloučení

**účastníka (listinná nabídka): Vanderlaan s.r.o.**

Sídlo: Praha 10, V Předpolí 1452/30, PSČ 10000

IČ: 45537305

### z další účasti v zadávacím řízení,

**a to v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.**

### **Odůvodnění:**

Zadavatel dne 3. 5. 2017 zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Snížení energetické náročnosti bytového objektu Davídkova 2101/91, 2102/93, 2103/95, Praha 8 – Libeň“. Zadavatel v předmětném zadávacím řízení požadoval vyplnit Soupis rozhodujících materiálů (příloha č. 6 výzvy) a prokázat splnění kvalifikačních předpokladů dodavatele dle čl. 11 výzvy.

V předložené nabídce dodavatele Vanderlaan s.r.o. byl doložen Soupis rozhodujících materiálů, z něhož je patrné, že níže uvedené materiály dodavatele nejsou v souladu s projektovou dokumentací a nesplňují tak požadavky zadavatele:

1. Materiály pro sanace betonových konstrukcí

Reprofilací malta ověřená v souladu s EN 1504-3, pevnost tlaku min. třídy R3 dle EN 1504-3: navržený materiál PCI Nanocret FC tento požadavek nesplňuje.

2. Kontaktní zateplovací systém

Název systému: navržený systém PCI MultiTherm NEO nesplňuje požadavky uvedené v projektové dokumentaci.

Bezcementová armovací hmota na bázi disperzních pojiv: navržený materiál PCI Multicret Dk není armovací hmota, ale lepidlo.

Dodavatel dále neprokázal splnění základní způsobilosti v rozsahu, jak ji stanovuje ZZVZ ustanovením § 74 ZZVZ.

Dodavatel v nabídce předložil čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jehož platnost byla do 30. 9. 2016. Z předložených dokladů pak Výpis z evidence rejstříku fyzických osob a Potvrzení o stavu nedoplatků na pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přírážce k pojistnému nesplňují požadavek na stáří dokladů dle § 86 odst. 5 ZZVZ.


Zadavatel na základě výše uvedeného rozhodl o vyloučení účastníka zadávacího řízení Vanderlaan s.r.o. z další účasti v zadávacím řízení, a to v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ z důvodu nesplnění zadávacích podmínek – nedodržení vlastností materiálů požadovaných projektovou dokumentací a neprokázání základní způsobilosti.

## Poučení

Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne uveřejnění rozhodnutí o vyloučení účastníka a to na adresu: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Bc. Tomáš Štampach (ASO), Národní 1009/3, 110 00 Praha 1.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení účastníka uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 ZZVZ.

V Praze dne 5. 6. 2017

  
.....  
Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitel