# BLOKOVÉ SCHEMA - INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ




Minimální vzdálenost rozvodů slaboproudu a NN je 200mm!

LEGENDA:

- kabel metalický A: Cu - FTP cat 5e
- kabel metalický B: Cu - FTPz cat 5e
- kabel optický C: 12 vl. SM v HDPE 40
- kabel optický D: 8 vl. SM v HDPE 40
- kabel UPS napájení CYKY
- zobrazovací prvek LCD s mikro PC - jednostranný (1-4,5)
- zobrazovací prvek LCD s mikro PC - jednostranný (7-10)
- zobrazovací prvek LCD s mikro PC - jednostranný (11-20)
- T — hlasový výstup monitoru/reproduktor
- SWITCH — aktivní prvek LAN - switch
- optický modul
- OR — optický rozvaděč
- PC - IS — ovládací PC IS
- WiFi AP2 — WiFi - AP přístupový bod
- Jč 2 — hodiny oboustranné analogové GPS
- PZTS — ústředna PZTS
- GSM — telefonní volač GSM
- D1 — duální detektor
- Mg1 — magnetický kontakt těžký
- TT1 — tísňové tlačítko
- KL1 — ovládací klávesnice
- OS1 HDPE — HDPE/optická spojka OS1 na OK ve stáv. KK

| Změna: | Název změny: | Datum: | Provedl: | Podpis: |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Investor:
SUSMP SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ
příspěvková organizace Klatovská tř. 10 a12, 301 00 Plzeň

**METROPROJEKT Praha a.s.**
**nám. I. P. Pavlova 2/1786**
**120 00 Praha 2**
**generální ředitel: Ing. David Krása**
**tel.: +420 296 154 105**
**www.metroprojekt.cz**
**info@metroprojekt.cz**

METROPROJEKT

Souprava číslo:

HIP: **Ing. Petr Vyskočil** Podpis:
tel.: **296 154 153**
Stupeň: **PDPS**

Název a účel díla:
**PŘESTUPNÍ UZEL PLZEŇ/ŠUMAVSKÁ - AUTOBUSOVÝ TERMINÁL**

Zpracovatelský útvar:
**S71 - elektrotechnické**
tel.: **296 154 325**
Vedoucí útvaru: **Ing. Jan Kahuda** pís:

Název části díla:
**Stavební část**
**Elektro a sdělovací objekty**
**SO 401 Informační systém**

**B**
**B.5**
**B.5.1**

Odpovědný projektant: **Jiří Koutník** Podpis:
Vypracoval: **Jiří Koutník** Podpis:
Skart. znak: **V20/2037** Datum: **12/2016**
Počet formátů: **3 x A4** Měřítko: **---**

Název přílohy:
**Blokové schéma**

Změna: **-**
Číslo příl.: **003**

IČD: **16 6901 001 02 05 01**