

Zadavatel:

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 1905/5, Praha 6, PSČ 166 28
IČO 604 61 373

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka

**Technopark Kralupy II – Dodávka centrálního rozvodu stlačeného vzduchu - sestavy
spirálového bezmazného kompresoru**

V Praze dne 25. 8. 2017

Dne 23. 8. 2017 obdržel Zadavatel žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1
Znění dotazu
1)K jakému stávajícímu rozvodu se bude technologie připojovat? (materiál, průměr, vzdálenost)
2)Jaké jsou rozměry a přístup do kompresorovny? (bude moc být instalované zařízení umístěno u sebe?)
3)Přípojka elektro bude připravena z Vaší strany?
Odpověď:
1) Hlavní stoupačka bude z měděné trubky pravděpodobně o světlosti 1 coul, bude vycházet z rozvodného panelu, z něž budou vycházet další dvě trubky pro přízemní halu. Stávající rozvod se v tuto chvíli teprve připravuje, zadavatel tedy nemůže poskytnout bližší informace.
2) Kompresor bude umístěn v rohu experimentální haly, nikoli ve zvláštní (malé) kompresorovně. Proto je stanovena maximální přípustná hlučnost. Požadované maximální rozměry se týkají skříně kompresoru se sušičkou (bez vzdušníku), jsou dány nutností umístit kompresor v rohu experimentální haly. Zařízení tedy bude instalováno u sebe.
3) Přípojka elektro bude připravena.

Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek a termínu otevírání nabídek

Lhůta pro podání nabídek: **1. 9. 2017 v 10:00 hod**

Otevírání nabídek: **1. 9. 2017 po uplynutí lhůty pro podání nabídek**

S pozdravem

Ing. Michaela Blatová
Oddělení veřejných zakázek
VŠCHT Praha