


POZNÁMKA

V přidružených prostorách komunikace budou kabelové rozvody navazovat na kabelové prostupy a budou uloženy podle směrnice ŘSD PPK-KAB. V místech, kde by hluboký výkop porušil odvodňovací systém a následně i stabilitu násypu či zářezu bude výjimečně sníženo krytí (ne méně než 35cm) a bude proveden zákryt pískového lože betonovými nebo plastovými zákrytovými deskami podle ČSN 33 2000-5-52 ed.2.

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Zhotovitel: 	SO 491 Systém DIS-SOS - kabelové vedení	
	Příloha:	Datum: 09.2016
	Uložení kabelů ve volném terénu	Měřítko: 1:25
		Č. příl.: 10