

# Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.

370 33 České Budějovice, Novohradská 738/40

akciová spol. zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích - spis. zn.: oddíl B, vložka 868



INTEGREL  
Josef Chrt, Dis  
Květinová 400/12  
373 71 Rudolfov

Váš dopis značky/ ze dne  
VO PEJI 01/2015/6.2.2015

Naše značka  
43/2015/943/660

Vyřizuje/ linka  
Slaviček/731431388

České Budějovice  
19.2.2015

**Věc:** Vyjádření správce VO k podmínkám výstavby veřejného osvětlení

Na základě žádosti vydává Dopravní podnik města České Budějovice jako správce VO

## souhlasné stanovisko

k projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci:

České Budějovice, Křižovatka Pekárenská - Jírovcova

za podmínek, které jsou uvedeny v příloze tohoto vyjádření.

Žadatel ve své žádosti předložil projektovou dokumentaci, přesně vymezil zájmové území a stanovil důvod pro vydání vyjádření a stanovení podmínek správce VO.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je zhotovitel povinen řídit se stanovenými podmínkami uvedenými v příloze tohoto vyjádření, které jsou jeho nedílnou součástí.

Vyjádření je platné pouze pro vyznačené zájmové území uvedené v žádosti a je platné

1 rok od jeho vydání

Změnou rozsahu zájmového území, důvodu nebo překročení jeho lhůty pozbývá toto vyjádření platnosti. Vyjádření pozbývá platnosti také v případě porušení podmínek v tomto vyjádření stanovených.

Toto vyjádření se vydává pro účely **územního rozhodnutí a stavebního povolení**

Dopravní podnik města  
České Budějovice, a.s.  
Novohradská 738/40  
370 33 České Budějovice

Marek Kartusek  
vedoucí provozu PTZ a elektrodispečinku

TELEFON AUTOBUSY  
387 719 111  
FAX  
387 240 763

TELEFON TROLEJBUSY  
387 719 221  
FAX  
387 426 424

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
Komerční banka, a.s.  
pobočka Č. Budějovice  
č.ú.: 6503 - 231/0100

IČ  
25166115  
datová schránka

DIČ  
CZ25166115  
inndrmj



Společnost Dopravní podnik města České Budějovice a.s. (dále jen správce VO) vydává souhlasné stanovisko na výstavbu veřejného osvětlení pro akci „České Budějovice, Křižovatka Pekárenská-Jírovцова“ na území města České Budějovice za těchto podmínek:

Práce na zařízení VO budou provedeny přesně podle PD vypracované projektantem Josefem Chrtm a popsané v technické zprávě SO 401-Úprava veřejného osvětlení, ve stupni DSP/ZDS pod číslem akce 13077-71 z 12/2014

Jako silniční svítidla budou použita Safir 2 150W a jako sadová Helux 401 50W. Oba typy v provedení, jaké je v současné době na ostatních stožárech v Pekárenské ulici. Svítidla, mimo umístění na trakčních stožárech, budou na třístupňových stožárech výrobce Kooperativa nebo Amako, případně na dvakrát osazených stožárech výrobce TLSsystems.

Mimo podmínky popsané v technické zprávě výše uvedené PD, platí následující podmínky správce, kterými je zhotovitel povinen se řídit :

Zhotovitel je povinen předložit před zahájením prací prováděcí projektovou dokumentaci a rozmístění svítidel doložit světelné technickými výpočty dle zařazení komunikace. Tuto dokumentaci lze za úplaty objednat u smluvního partnera správce VO.

Stožáry budou propojeny přes standardní stožárovou svorkovnici kabelem CYKY 4Jx16mm<sup>2</sup> uloženým v zemi. Kabele budou v celé délce uloženy v chrániče např. Kopoflex.

Pod vozovkou a v místě vjezdů budou uloženy v betonové chrániče se zapěněnými konci. Uložení kabelů ve výkopu bude dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Investor, případně zhotovitel je povinen oznámit správci VO minimálně 10 dní předem zahájení prací. Přizvat zástupce správce VO na každý kontrolní den stavby, neprodleně informovat správce o jakékoliv změně stavby oproti schválené PD a v dostatečném předstihu minimálně 14 dní pozvat správce VO na kolaudační řízení.

Správce VO ukládá tímto povinnost zhotovitele přizvat správce VO před záhozem kabelové rýhy ke kontrole uložení kabelů.

Navržené zařízení musí být v souladu s platnými ČSN, EN i doporučenými. Způsob provedení veřejného osvětlení, dále jen VO, musí být předložen správci k odsouhlasení v každém stupni projektové dokumentace. Příkon elektrické energie pro navrhovaná zařízení, které bude připojeno na stávající síť správce, zajistí zhotovitel u poskytovatele distribuční soustavy. Návrh musí být předem projednán se správcem včetně povolení zvýšení příkonu. Do projektové dokumentace musí být zahrnuto veškeré elektrické zařízení, které bude připojeno na rozvod správce VO.

Stožáry budou uzemněny v celé trase zemnicím drátem o průměru 10mm. Připojení na sloup bude provedeno v místě určeném výrobcem stožáru min 10 cm nad zemí rozpojitelnou svorkou v souladu s ČSN 33 2000-5-54 ed.3 ust. 543.3.2. Spojky zemnicího drátu budou opatřeny antikorozií úpravou. Dvířka stožárů budou umístěna jednotně proti směru jízdy.

Rozmístění stromů a keřů musí být mimo kabelovou trasu, kmeny stromů musí být min. 5m od stožárů VO. Po jejich vzrůstu nesmí dojít k zastínění svítidel a po celou dobu musí být dodrženo osvětlení komunikace podle ČSN EN 13201-2. Současně je nutné dodržet pracovní ochranný prostor pro údržbu v okruhu 1m od světelných a zapínacích míst.





Kabelové trasy budou geodeticky zaměřeny a dokumentace kabelových sítí bude předána správci VO. Stožáry VO budou rovněž geodeticky zaměřeny. Před zaměřením budou opatřeny identifikačními štítky, které vydá zhotovitel správce VO. V geodetickém plánu budou stožáry VO označeny podle identifikačních čísel vydaných správcem. Tuto dokumentaci předá zhotovitel správci VO.

Základy stožárů VO budou provedeny dle technologického postupu výrobce použitých stožárů, na povrchu, u stožárů osazených v zemi opatřeny betonovou odtokovou čepicí a ochranným nátěrem proti korozi. Stožáry osazené v chodníku budou v usazovacím pouzdře ukončeny betonovou vrstvou pod úroveň asfaltu nebo dlažby a prostup na povrch bude opatřen ochranným nátěrem proti korozi.

Připojení nového zařízení na stávající rozvody ve správě DP (případně odpojení provozovaného zařízení) provede zhotovitel za dozoru správce.

V případě, že dochází ke křížení nebo souběhu výkopů s kabely zařízení správce, je zhotovitel povinen před zahájením zemních prací zajistit u správce na svůj náklad vytyčení kabelové trasy dotčeného zařízení, nejméně 5 dní předem. S vytyčenou trasou prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou nebo by mohly činnosti provádět. O případném kolizním vedení trasy je zhotovitel povinen informovat se u správce VO před zahájením stavebních prací.

V případě demontáže zařízení nebo jeho části včetně reklamních nosičů nebo jiného příslušenství je zhotovitel povinen demontované zařízení odevzdat na místo určené správcem, pokud nebude dohodnuto jinak. Stožáry nesmí být uřezány, ale vytaženy a očištěny od základů a evidenční štítky musí být předány správci. Betonové a dřevěné stožáry odveze dodavatel stavby přímo na skládku k likvidaci.


V případě dočasné demontáže VO je zhotovitel povinen zajistit a provozovat náhradní zařízení, jehož stupeň a intenzita bude odpovídat třídě komunikace. Po dobu provádění stavební činnosti musí být zařízení správce přístupné a ovladatelné 24 hodin denně tak, aby nebyla omezena povinnost správce zařízení zajistit funkčnost zařízení.

Dojde-li k poškození nebo jinému zásahu do zařízení správce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně na bezplatnou linku – Elektrodispečink DP – tel. číslo: 800 055 555 s nepřetržitou pohotovostní službou.

Zhotovitel je povinen obrátit se na správce v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti Dopravní podnik města České Budějovice a.s. mohlo dojít ke střetu stavby se zařízením správce.

Po úspěšné kolaudaci díla je zhotovitel povinen protokolárně předat zařízení VO správci včetně veškeré dokumentace týkající se zařízení VO, zejména Prohlášení o shodě na použité výrobky, projektovou dokumentaci, geodetické zaměření, revizní zprávy, datové listy použitých svídel a stožárů. Zhotovitel je také povinen předat správci protokol o zatřídění komunikace a světelně technické výpočty, které byly vzájemně projednány se správcem VO již před zahájením výstavby. Správce má právo si výsledky světelně technických výpočtů ověřit vlastním měřením. Za tímto účelem vyzve zhotovitel správce při zahájení zkušebního provozu před kolaudací.

Toto stanovisko se nevztahuje na přemístění trakčních stožárů



Příloha k vyjádření č.: 43/2015/943/660

#### Oprávnění správce

Dopravní podnik města České Budějovice a.s. vykonávající funkci správce zařízení je oprávněna uplatnit následující sankce vůči stavebníkovi za nedodržení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

1. Za porušení povinnosti stavebníka oznámit zahájení stavební činnosti – 1.000,-
2. Za porušení povinnosti stavebníka nechat si vytyčit dotčené zařízení – 5.000,-
3. Za porušení povinnosti stavebníka neprovádět výkopové činnosti v ochranném pásmu kabelu strojní mechanizací a nevhodným nářadím s následkem poškození zařízení veřejného osvětlení – 10 000, za každý případ.
4. Za porušení povinnosti stavebníka předat zpět demontované zařízení správci – 500, za každý započatý den.
5. Za neoznámení škody na zařízení správce – 500,- za každou započatou hodinu prodlení s oznámením od zjištění poškození.
6. Za porušení povinnosti stavebníka umožnit přístup k zařízení – za každý den 1.000,-.
7. Za porušení povinnosti stavebníka zajistit ochranu kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací – 10.000, za každý případ.

Toto vyjádření jako příloha dopisu č.: 43/2015/624/398 a je jeho nedílnou součástí.

Vypracoval: Slavíček

V Českých Budějovicích 16. 2. 2015





# Statutární město České Budějovice

Magistrát města České Budějovice  
Odbor správy veřejných statků  
Náměstí Přemysla Otakara II., č. 1, 2

## Magistrát města České Budějovice

Ing. Vladimíra Hrušková  
Odbor správy veřejných statků  
Nám. Přemysla Otakara II., č.1, 2  
370 92 České Budějovice

Ing. František Stráský -  
Ateliér SIS

U Malše 20  
370 01 České Budějovice

Internet: <http://www.c-budejovice.cz>

Značka:  
OSVS/342/2015

Vyřizuje:  
Součková, Čížková, Jaroš

Tel.:  
386 802 502

Datum:  
10.2.2015

## Stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení

**Akce: České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovčova**

### OSVS – správa komunikací

Z hlediska správce komunikací nemáme k projektové dokumentaci připomínky.

Přemístění místa pro invalidy a další řešení 3 parkovacích míst, která jsou vyhrazena na základě smlouvy, jsou vyřešeny a způsob přesunu je popsán v průvodní zprávě.

### OSVS – zeleň

Z hlediska správy zeleně nemáme námítky. Zrušení travnaté plochy kolem trolej. sloupu je dle předchozího požadavku vyřešeno.

1. V případě, že bude v souvislosti se stavbou nutné odstranění dřevin, požadujeme, aby před zahájením stavby bylo na Odboru ochrany životního prostředí MM Č. Budějovice vydáno platné rozhodnutí, **náklady na odstranění a závazky s nimi spojené ponese stavebník.**
2. Před započítáním vlastních stavebních prací bude uzavřena nájemní smlouva na dočasný zábor ploch veřejné zeleně, kde budou uvedeny konkrétní podmínky pro provádění výkopových prací v travnatých plochách. Po ukončení prací budou upravené plochy předány odpovědné pracovníci odd. správy veřejné zeleně odboru správy veřejných statků MM České Budějovice.
3. V případě, že dojde ke změně projektu, požadujeme změnu předložit k projednání ještě před zahájením prací.

### OSVS – správa VO a SSZ

Z hlediska správce VO a SSZ s předloženou dokumentací ve stupni DSP/ZDS **souhlasíme** za předpokladu respektování následujících požadavků:

1. Požadujeme zajistit a respektovat vyjádření technického správce sítě veřejného osvětlení (Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.) a světelné signalizace (SSZ – SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.). Budou respektovány všechny jejich připomínky.
2. Způsob provedení VO bude odsouhlasen novým správcem VO, kterým je od 1.1.2015 Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. (Novohradská 738/40, 370 33 Č. Budějovice). Návrh vlastního řízení SSZ a způsob provedení bude odsouhlasen správcem SSZ.
3. Před zahájením stavby budou jednotlivými správci vytýčeny stávající kabely VO (Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., tel. 800 055 555, mail edispecer.t@dpmcb.cz) a SSZ (SWARCO – TRAFFIC CZ, s.r.o., tel. 387 310 696).

4. Řadič nového SSZ CB.71 bude zapojen do Dopravní řídicí ústředny, vybaven jednotkou pro aktivní preferenci vozidel MHD a zařízením pro dálkovou aktivaci klepátek pro nevidomé v nočních časech.
5. Pro uložení kabelu VO v komunikaci požadujeme dodržení podmínek dle „ČSN EN Kladení kabelů“. Pokud bude uložen kabel na pozemek cizího vlastníka, je nutné toto ošetřit vložním věcného břemena.
6. Vzhledem k velkému dopravnímu zatížení křižovatky požadujeme při návrhu DIO a při vlastní realizaci minimalizovat dobu částečných uzavírek v prostoru křižovatky a zachovat provoz vozidel MHD (např. s víkendovou výlukou troleje).

**Toto vyjádření má platnost jeden kalendářní rok ode dne vydání.**

Ing. Vladimíra Hrušková  
vedoucí odboru správy veřejných statků



**MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE**  
odbor správy veřejných statků  
2



Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datum:

015010007286

Petr Kuba

+420 387 761 423

+420 387 761 225

petr.kuba@cevak.cz

17. únor 2015

ATELIER SIS Ing. František Stráský

U Malše 1805/20

České Budějovice 7

370 01 České Budějovice

**České Budějovice 3, křižovatka ulice Pekárenská - Jírovцова (stavební řízení)**

Investor : Statutární město České Budějovice

Předložená projektová dokumentace řeší úpravu křižovatky - umístění levých odbočovacích pruhů v ul. Pekárenská, s vazbou na přechody pro pěší a nově navrženou světelnou signalizaci.

Stavba vyvolává potřebu přeložky dvou stožárů trakčního vedení, úpravy veřejného osvětlení, přemístění telefonní kabiny VTA a úpravy stávajícího odvodnění komunikací.

V řešeném prostoru je dvanáct uličních vpustí pro odvodnění komunikace. Osm vpustí, bude jen upravováno do nové nivelety komunikace, čtyři vpustí (UV3, UV4, UV7 a UV8) jsou řešeny jako nové - v případě písemného souhlasu provozovatele vpustí (ČEVAK a.s., provoz kanalizací), je možno uvažovat s použitím litinových částí vpustí pro další osazení.

Obecně je pro nové uliční vpustí potřeba používat mříže s pantem, hlubokým košem a se zápachovou uzávěrou.

Souhlasíme s realizací, při dodržení níže uvedených podmínek :

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. a předání povrchových znaků vodohospodářských sítí dodavateli stavby. Vytyčení provede - Ivo Psohlavec, tel. 602 491 312, [ivo.psohlavec@cevak.cz](mailto:ivo.psohlavec@cevak.cz) (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Nevyužívaná potrubí přípojek uličních vpustí, budou odpojena (nebo minimálně prokazatelně zaslepena) na hlavním řádu a nefunkční potrubí bude odstraněno vyjmutím (nebo prokazatelně zaplněno).
- Napojení kanalizačních přípojek UV, bude provedeno ve spolupráci s provozem kanalizace, vedoucí p. Ficenec tel. 602 643 522. Řádné provedení napojení bude, ve všech případech, na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. ve stádiu vysazené, začištěné a fixované odbočky (před pokládkou potrubí). Tato potvrzení budou doložena k zahájení užívání stavby. Nebudou-li doložena tato potvrzení, bude nutné na náklady dodavatele provést kamerovou prohlídku kanalizace i přípojek, teprve na jejím základě je možno potvrzení dodatečně vydat.
- Před zahájením užívání stavby bude společností ČEVAK a.s. doloženo geodetické zaměření nových uličních vpustí včetně jejich kanalizačních přípojek (včetně souřadnic). V případě, že potrubí přípojek rušených kanalizačních přípojek UV nebude odstraněno ale pouze odpojeno (zaslepeno) a zaplněno bude jejich poloha zakreslena v tomto geodetickém zaměření skutečného provedení.
- Před zahájením užívání stavby budou společností ČEVAK a.s. předány zpět v plně funkčním stavu povrchové znaky vodohospodářských sítí.

**Platnost vyjádření je dva roky od dne vydání.**

S pozdravem

Petr Kuba

referent vyjadřovací činnosti

Příloha : 1x PD

**ČEVAK a.s.**

Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657

zapsaná v OR u KS Č. Budějovice

oddíl B, vložka 657 (125)



**Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje**  
**Pražská 52b, 370 04 České Budějovice 3**

Č. j.: HSCB-3044-4/2014 KŘ

Vážený pan  
Ing. František Stráský  
U Malše 1805/20

370 01 České Budějovice

České Budějovice 17. únor 2015

Počet stran: 1

Příloha: 0

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO**  
**dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

Vyřizuje: nrap. Bc. Lenka Cábová, tel.: 950 230 232, fax: 950 230 203, e-mail: prevence@jck.izscr.cz. K č.j.: - , ze dne 5.2.2015.

**Název stavby:** České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovцова

**Místo stavby:** parc. č. 2949/1, 2949/44, 2957, 2974/1, 3097/1, 3168; k.ú. České Budějovice 3

**Stavebník - investor:** Statutární město České Budějovice

**Předložená dokumentace:** projektová dokumentace ke stavebnímu řízení

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje posoudil, podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne 5. února 2015.**

K předmětné dokumentaci vydává

**souhlasné stanovisko.**


Zpracovaná dokumentace splňuje podmínky z hlediska požární ochrany. Zásady zajištění požární ochrany stavby stanovené v průvodní zprávě zpracoval pan Ing. František Stráský v prosinci 2014.

Každá změna schválené dokumentace stavby musí být neodkladně projednána.

Poznámky:

Část dokumentace obsahující průvodní zprávu, včetně výkresové části, si trvale ponecháváme.

**Hasičský záchranný sbor**  
Jihočeského kraje  
Pražská 52b  
370 04 České Budějovice 3  
-5-

  
plk. Ing. Milan Brabec  
náměstek ředitele HZS Jihočeského kraje  
pro prevenci a civilní nouzovou připravenost  
vrchní rada





E.ON Česká republika, s.r.o. · F.A. Gerstnera 2151/6 · 370 49 České Budějovice

DOPORUČENĚ

ATELIER S I S  
U Malše 20  
370 01 České Budějovice

17.2.15

**E.ON Česká republika, s.r.o.**  
Reg. spr. České Budějovice  
F.A. Gerstnera 2151/6  
370 49 České Budějovice  
www.eon.cz

Ing. Jiří Čermák  
T +4 20 3 87-86-40 33  
jiri.cermak@eon.cz

13. února 2015

**Stanovisko do stavebního řízení stavby „České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova“ na pozemcích parc. č. 3097/1, 2957, 3168 v k.ú. České Budějovice 3**

Vážení,

na základě vaší žádosti o vyjádření do stavebního řízení stavby „České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova“ na pozemcích parc. č. 3097/1, 2957, 3168 v k.ú. České Budějovice 3, Vám sdělujeme následující stanovisko:

Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedenou stavbou bude dotčeno ochranné pásmo stávajícího kabelového vedení NN v majetku spol. E.ON, je nutné při realizaci stavby dodržet znění energetického zákona č. 458/2000 Sb., především pak § 46, §47 a §48.

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky „**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy v provozování spol. E.ON Česká republika, s.r.o.**“, včetně udělení „**Souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení DS**“, o které je nutné písemně a v dostatečném předstihu požádat společnost E.ON Česká republika s.r.o.

Při provádění zemních a stavebních prací spojených s výše uvedenou stavbou, budou dotčené kabely NN v případě jejich odkrytí dostatečně hloubkově uloženy a ochráněny, v souladu s ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005, včetně technických norem spol. E.ON, a to na náklady investora akce a po předchozí kontrole a odsouhlasení pracovníkem spol. E.ON. Případně vzniklé poruchy, či poškození stávajícího rozvodného zařízení v majetku a provozování spol. E.ON, vyvolané uvedenou stavbou, budou hrazeny na náklady společnosti, která tyto poruchy, či poškození způsobila. Veškeré úpravy a uvedení kabelového vedení NN do původního stavu, bude podchyceno ve stavebním nebo montážním deníku.

**Obrubníky požadujeme neumísťovat podélně nad stáv. trasy kabelů NN ani v jejich těsné blízkosti.**

Při splnění výše uvedených požadavků s povolením a realizací stavby SOUHLASÍME.

Platnost tohoto stanoviska končí dne 12.2. 2016.

S pozdravem  
E.ON Česká republika, s.r.o.



E.ON Česká republika, s.r.o.  
Regionální správa  
České Budějovice

003

Jednatelé:  
Michael Fehn  
Radek Lucký  
Lorenz Pronnet

Sídlo společnosti:  
F.A. Gerstnera 2151/6  
370 49 České Budějovice  
Společnost je zapsána v  
Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským  
soudem v  
Českých Budějovicích,  
oddíl C., vložka 15066  
IČ: 25733591



## Magistrát města České Budějovice

Odbor ochrany životního prostředí  
nám. Přemysla Otakara II., č. 1, 2

### Magistrát města České Budějovice

Ing. Svatopluk Mika  
Odbor ochrany životního prostředí  
nám. Přemysla Otakara II., č.1, 2  
370 92 České Budějovice

Atelier SIS – Ing. František Stráský  
U Malše 20  
370 01 České Budějovice

Internet: <http://www.c-budejovice.cz>

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
OOŽP/686/2015/Do	Bc. Eva Dolejší	386 80 1124	DolejsiE@c-budejovice.cz	10. 2. 2015

### Vyjádření Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice

k akci: České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovцова, k.ú. České Budějovice 3 - pro stavební povolení

evidenční číslo: 93.

žadatel: Atelier SIS, U Malše 20, 370 01 České Budějovice

doručeno dne: 23.1.2015

přílohy: projektová dokumentace vč. p. situace

### Vyjádření:

#### 1. oddělení vodního hospodářství

- z hlediska vodního hospodářství dle zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v pl. znění:

bez připomínek.

Vyřizuje/telefon: Ing. Snížková/386801110

#### 2. oddělení ochrany přírody a krajiny

- z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozd. předpisů:

Se stavbou souhlasíme za podmínky dodržení kap. č. 10 písm. b průvodní zprávy.

Vyřizuje/telefon: Ing. Žižka/386801107

#### 3. oddělení ochrany lesa a zemědělského půdního fondu

- z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon):



Dle předložené dokumentace záměrem nedojde k dotčení pozemků náležejících do ZPF.

Vyřizuje/telefon: J. Marešová/386801108

- z hlediska lesního hospodářství dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících:

Záměr se nedotýká zájmů hájených zákonem o lesích.

Vyřizuje/telefon: Bc. Maršík DiS./386801119

#### **4. oddělení ochrany ovzduší a odpadů:**

- z hlediska odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění:

Souhlasíme při dodržení a plnění všech zákonných ustanovení z hlediska odpadového hospodářství, vedení evidence odpadů vzniklých stavební činností a nakládání s nimi. Odpady odevzdávat pouze oprávněné osobě. Upozorňujeme, aby v případě úniku olejů ze stavební mechanizace, byla okamžitě učiněna taková opatření, aby nedošlo k poškození životního prostředí a zároveň byly okamžitě informovány pověřené orgány státní správy. Zároveň provést taková opatření, aby se zamezilo znečišťování okolí stavby prachem a výkopovou zeminou. Výkopovou zeminu, která nebude zpětně použita likvidovat v souladu s ustanoveními zákona o odpadech a zákona o využívání odpadů na povrchu terénu.

Vyřizuje: Ing. Šimůnek /386801120


- z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

Výše uvedená akce nepodléhá vydání závazného stanoviska.

Vyřizuje/telefon: Z. Vonešová/386801123

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí, jež mají být ve věci vydána podle zvláštních právních předpisů (např. zákon o vodách, o lesích, o ochraně přírody a krajiny, o ochraně zemědělského půdního fondu, o odpadech apod.).

Ing. Svatopluk M i k a  
vedoucí odboru ochrany životního prostředí



MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE  
odbor ochrany životního prostředí  
1

Na vědomí:

Magistrát města České Budějovice, stavební úřad, zde

# Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.

370 33 České Budějovice, Novohradská 738/40

akciová spol. zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích - spis. zn.: oddíl B, vložka 868



Atelier SIS  
silniční a inženýrské stavby  
U Malše 20  
370 01 České Budějovice

Váš dopis značky/ ze dne  
3. 2. 2015

Naše značka  
33/2015/801/614

Vyřizuje/ linka  
Filip / 256

České Budějovice  
9. 2. 2015

**Věc:** Vyjádření k dopravně-inženýrskému opatření

**Určeno pro akci:** České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova (DIO)

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. (dále jen DPMČB) souhlasí s předloženým dopravně-inženýrským opatřením (dále jen DIO) v rámci realizace výše uvedené stavby při dodržení následujících podmínek:

1. Po celou dobu realizace DIO bude zajištěn bezpečný průjezd vozidel MHD včetně trolejbusové dopravy řešeným územím s výjimkou doby nutné pro přeložení trakčního trolejového vedení na nové stožáry (viz. bod 2.).
2. Přeložení trakčního trolejového vedení na nové stožáry bude provedeno během dvou víkendových dnů při vypnutí a zajištění trolejového vedení a nasazení náhradní autobusové dopravy. Náhradní autobusová doprava bude zajištěna pouze na základě předchozí písemné objednávky.
3. V rámci realizace ETAPY 2 bude dočasně přesunuta zastávka MHD "Jírovcova" za křižovatku ulic Pekárenská x Jírovcova dle předloženého DIO. Náhradní zastávka musí splňovat potřebné parametry (zejména délku nástupní hrany, vyřazovacího a zařazovacího úseku) pro zastavení jednoho článkového vozu o délce 18 m.
4. V rámci realizace ETAPY 6 bude po nezbytně nutnou dobu zrušena zastávka MHD "Jírovcova" bez náhrady. Realizace této etapy je možná pouze v sobotu, neděli či státem uznaný svátek.
5. Vzhledem k práci v blízkosti trakčního trolejového vedení je nutné poučení zodpovědné osoby o podmínkách práce v blízkosti trakčního trolejového vedení před započítím těchto prací - nutné kontaktovat elektrodispečink DPmČB, tel. 387719222.

TELEFON AUTOBUSY  
387 719 111  
FAX  
387 240 763

TELEFON TROLEJBUSY  
387 719 111  
FAX  
387 426 424

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
Komerční banka, a.s.  
pobočka Č. Budějovice  
č.ú.: 6503 - 231/0100

IČ  
25166115

DIČ  
CZ25166115



6. Pokud by došlo k přiblížení k trolejovému vedení na vzdálenost kratší než 1 m, je nutné jeho vypnutí a zajištění a nasazení náhradní autobusové dopravy. Takové opatření je možné pouze po předchozí písemné objednávce.
7. Termín realizace opatření požadujeme sdělit nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením písemně nebo e-mailem na adresu vyjadreni@dpmcb.cz.
8. V případě operativních změn, které mají vliv na provoz MHD, je nutné kontaktovat neprodleně centrální dispečink dopravy (nepřetržitý provoz, tel. 387719255).

**Dopravní podnik města  
České Budějovice, a.s.**  
Novohradská 738/40 (D)  
370 33 České Budějovice

Ing. Radek Filip  
vedoucí útvaru strategie a řízení dopravy

Váš dopis značky:

Ze dne: 3.2.2015

Naše č. j.: KHSJC 02494/2015/HOK.CBCK

Spisová značka: S-KHSJC 02494/2015

Vyřizuje: Mgr. Rudková, Ing. Fessl

Tel. číslo: +420 387 712 105

Datum: 6.2.2015

Atelier SIS

Plavská 1980/11

370 01 České Budějovice

**Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví**

**akce: „České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova“ – projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení**

---

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích vydává dle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. „258/2000 Sb.“), ve spojení s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“) toto

**z á v a z n é   s t a n o v i s k o :**

s projektovou dokumentací na akci „České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova“ (dále jen „projektová dokumentace“), předloženou orgánu ochrany veřejného zdraví dne 3.2.2015, žadatelem – Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č.1, 2, 370 92 České Budějovice, zastoupeným na základě plné moci ze dne 2.2.2015, zmocněncem – Ing. František Stráský – Atelier SIS, Plavská 1980/11, 370 01 České Budějovice (dále jen „žadatel“), jako s podkladem k vydání stavebního povolení

**s e   s o u h l a s í .**

**Souhlas je vázán na splnění těchto podmínek:**

1. KHS požaduje pro zrekonstruovanou křižovatku stanovit zkušební provoz.
2. V rámci zkušebního provozu nutno provést měření dopravního hluku ve vztahu k chráněným venkovním prostorům přilehlých staveb a provést porovnání těchto hodnot s úrovní hlukové zátěže zjištěné měřením před zahájením stavebních prací – nutno doložit, že dopravní hluk v celém úseku stavby – rekonstrukce výše uvedené křižovatky ulic Pekárenská - Jírovcova se nezvýšil.

**Odůvodnění:**

Žadatel podal KHS Jč. kraje dne 3.2.2015 žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci na shora uvedenou akci.

Předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravy průsečné křižovatky Pekárenská – Jírovcova (komunikace silnic III. třídy), s ohledem především na umístění levých odbočovacích pruhů v ulici Pekárenská, na přechody pro chodce a bezpečnost silničního provozu. Dále se jedná o umístění světelného signalizačního zařízení (SSZ), úpravy veřejného osvětlení a překládku stožárů



trakčního vedení vyvolanou rozšířením komunikace. Stavba si vyžádá rovněž úpravu stávajících chodníků a vzrostlé zeleně. S touto stavbou souvisí rekonstrukce plynovodu NTL (řešeno samostatnou stavbou).

Stávající komunikace jsou dvoupruhové, šířky ul. Pekárenská 8,00 m a ul. Jírovcova 6,00 m. Komunikace ul. Pekárenská je s jednostranným šikmým stáním, komunikace ul. Jírovcova je s jednostranným podélným stáním. Komunikace ul. Pekárenská se bude plynule od začátku úprav rozšiřovat tak, aby vznikl 1 přídatný odbočovací pruh v obou směrech š. 3,00 m a průběžný jízdní pruh š. 3,25 m. Z tohoto důvodu bude posunuta autobusová zastávka včetně přístřešku a označnicku. Stávající chodníky budou z části posunuty o cca 1,50 m, z části zúženy na min. šířku 0,90 m. Dojde k nepatrné úpravě rozjezdové křižovatkové větve. Šířkové uspořádání obou komunikačních větví ulice Jírovcova zůstane stávající. V místech přechodů pro chodce bude zajištěn bezbariérový přístup (snížení obrubníků na + 20 mm). V prostoru staveniště se nacházejí stávající inženýrské sítě. Chodníky budou spádované příčným sklonem 2% směrem k vozovce. Odvodnění zpevněných ploch bude zajištěno jejich dostatečným příčným i podélným sklonem. Srážková voda bude odváděna do stávající kanalizace stávajícími a novými uličními vpustmi. Celkový počet uličních vpustí je 12, z toho 4 nové.

Členění stavby na jednotlivé stavební objekty:

SO 101 – Komunikace

SO 102 – Chodníky

SO 103 – SSZ

SO 104 – Překládka stožárů TV


SO 401 – Veřejné osvětlení

SO 402 – Překládka telefonní kabiny VTA

Výše stanovené podmínky č.1 a č.2 vyplývají ze zák. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a aktuálně platného nař. vl. č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

K projektové dokumentaci na výše uvedenou stavbu bylo již v rámci územního řízení vydáno souhlasné stanovisko KHS Jč. kraje č.j.: KHSJC 10178/2014/HOK.CBCK ze dne 27.5.2014 vázané podmínkou směřující k ochraně veřejného zdraví před nadměrným hlukem.

Krajská hygienická stanice  
Jihočeského kraje (47)  
se sídlem v Č. Budějovicích  
Na Sadech 25  
370 71 České Budějovice

  
Ing. Lubomír Fessler  
referent státní správy  
oddělení HOK.CBCK

Příloha: PD



# Magistrát města České Budějovice

Stavební úřad

nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2

Magistrát města České Budějovice

Ing. Vlastislav Eliáš

Stavební úřad

Kněžská 19

370 92 České Budějovice

Ateliér SIS

U Malše 20

370 01 České Budějovice

Internet: <http://www.c-budejovice.cz>

Značka:  
SU/625/2015 Jak

Vyřizuje:  
Ing. Michaela Jakubcová 386 804 033

Tel.:

E-mail:  
jakubcovam@c-budejovice.cz

Datum:  
2.2.2015

## SOUHLAS

Stavební úřad České Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

### s o u h l a s í

s vydáním rozhodnutí o povolení stavby

**modernizace křižovatky Pekárenská – Jírovceva,  
České Budějovice**

V rozsahu stavebních částí:

- SO 101 komunikace
- SO 102 chodníky
- SO 104 překládka 2 ks sloupů trakčního vedení s výložníky

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2949/1 (ostatní plocha), parc. č. 2957 (ostatní plocha), parc. č. 2974/1 (ostatní plocha), parc. č. 3097/1 (ostatní plocha), parc. č. 3168 (ostatní plocha) v katastrálním území České Budějovice 3,

o jejímž umístění rozhodl zdejší stavební úřad rozhodnutím o umístění stavby vydaným dne 22.9.2014 pod č.j.: SU/4987/2014 Jak, které nabylo právní moci dne 4.11.2014, a ověřuje dodržení podmínek stanovených tímto rozhodnutím.

### Poučení:

Tento souhlas podle stavebního zákona nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních úřadů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

Ing. Vlastislav Eliáš  
vedoucí Stavebního úřadu  
České Budějovice

MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE  
Stavební úřad  
2



6.2. 15



E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Vážená paní  
Ing. Martina Opelková  
Atelier SIS  
U Malše 20  
370 01 České Budějovice

**E.ON Česká republika, s.r.o.**  
Regionální správa ZP  
F.A. Gerstnera 2151/6  
370 49 České Budějovice  
www.eon.cz

Jaromír Šram  
T +420-387 86-81 67  
jaromir.sram@eon.cz

České Budějovice, 2.2.2015

**Věc: Vyjádření k PD pro vydání stavebního povolení stavby: „České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská – Jírovcova“**

E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plyn nemá námitek k vydání stavebního povolení na akci „České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská – Jírovcova“ dle předložené projektové dokumentace.

E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plyn v ulici Pekárenská v úseku ulic Jírovcova - Kostelní plánuje rekonstrukci – výměnu stávajícího NTL plynovodu, NTL plynovodní přípojky v tomto úseku jsou již vyměněny. Tímto žádáme o koordinaci naší rekonstrukce se stavební úpravou křižovatky ulic Pekárenská - Jírovcova, České Budějovice.

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.  
Správa sítě plyn  
F.A. Gerstnera 2151/6  
370 49 České Budějovice

001

Jednatelé:  
Michael Fehn  
Radek Lucký  
Lorenz Pronnet

Sídlo společnosti:  
F.A. Gerstnera 2151/6  
370 49 České Budějovice  
Společnost je zapsána v  
Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským  
soudem v  
Českých Budějovicích,  
oddíl C., vložka 15066  
IČ: 25733591



Jihočeská univerzita  
v Českých Budějovicích  
University of South Bohemia  
in České Budějovice

**Atelier SIS s.r.o.**  
Ing. Opelková  
U Malše 20  
CZ – 370 01 České Budějovice

PID 011500813

České Budějovice, 27. 01. 2015

Věc: **vyjádření k PD stupně DSP/ZDS**

Stavba: **České Budějovice – křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova**

K Vámi předložené žádosti o vyjádření k PD stupně DSP/ZDS vám sdělujeme:

v zájmovém území stavby, přesněji v křížení ulic Jírovcova a Pekárenská se

**n a c h á z í**

sítě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (vedení optického kabelu).

Z výše uvedeného důvodu je nutné před případným započítáním zemních prací zajistit přesné vytýčení tras optických kabelů JU u ČD Telematika (kontakty na odpovědné pracovníky jsou uvedeny v příloze).

Při činnostech prováděných v blízkosti optických kabelů JU je nutno respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací. Křížení nebo souběh sítí nutno provádět v souladu s ČSN 76 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a normami souvisejícími.

V případě dotazů se, prosím, obraťte přímo na pracovníka Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, odboru CIT, pana **Bc. Petra Šimka**, Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice tel.: 389032083, e-mail: [simek@jcu.cz](mailto:simek@jcu.cz).

S pozdravem

Ing. Lumír Luštický

**JIHOČESKÁ UNIVERZITA  
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH**  
rektorát - investiční oddělení  
Branišovská 31a (10)  
370 05 České Budějovice



28.1.15



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23

326 00 PLZEŇ

Váš dopis zn.:

Ze dne: 16.1.2015

Naše zn. (č.j.): 1184/2015-OŘ PLZ-028/M

Poč. listů: 1

Poč. příloh: 0

Poč. listů př.: 0

Vyřizuje: Kubát Jiří

Telefon: 972 544 804

Mobil:

E-mail: Kubat@szdc.cz

Datum: 21.1.2015

Ateliér SIS  
Ing. František Stránský  
U Malše 20  
370 01 České Budějovice

**Věc: Vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastního ředitelství Plzeň k existenci sítí pro akci:**

**„České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova“**

**Trat': stavba mimo ochranné pásmo celostátní nebo regionální dráhy v majetku ČR**

**Žadatel: Ateliér SIS, U Malše 20, 370 08 České Budějovice**

V zájmovém území plánované stavby dle předložené situace se **nenachází** žádné sítě ve správě Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastního ředitelství Plzeň.

Stavba se nachází mimo ochranné pásmo celostátní nebo regionální dráhy v majetku ČR, se kterou má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

K výše uvedené stavbě nemáme námitek.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky, tj. do 21.1.2017.

Z hlediska výskytu sítí Českých drah, a.s. je nutno požádat, pokud jste tak již neučinili, o vyjádření ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha – 3 nebo kontaktujte pana Cipína, č.tel. 972 544 417, nebo paní Dvořákovou, č.tel. 972 544 422, pracoviště České Budějovice, Nemanická 438.

**Ing. Karel Týr**

ředitel Oblastního ředitelství Plzeň

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Plzeň  
Sušická 23, 326 00 Plzeň  
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234  
(06)

Novohradská 32  
372 15 České Budějovice

Atelier SIS

U Malše 20  
370 01 České Budějovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

ČESKÉ BUDĚJOVICE

VĚC

27.1.2015

**Vyjádření k PD – DSP/ZDS**

**AKCE :**

**České Budějovice, „Křižovatka Pekárenská – Jírovcova“**

Teplárna České Budějovice, a.s. souhlasí s předloženou projektovou dokumentací bez připomínek.

S pozdravem

004  


**TEPLÁRNA**  
ČESKÉ BUDĚJOVICE, a. s.

Ing. Jan Dunda  
Vedoucí údržby rozvodů tepla

Teplárna České Budějovice, a.s. zapsána u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl B  
Spisová značka: FIRM 8758-93, RG.B 637





Your No. / From

Our No.  
ZD - 074/2014

From / Telephone  
Milan Zdychynec/ 607 868 512

Date  
6. 5. 2014

Ateliér SIS  
Ing. Martina Opelková  
U Malše 20  
České Budějovice

### České Budějovice, Křižovatka Pekárenská - Jírovцова

K zaslané projektové dokumentaci stavby „České Budějovice, Křižovatka Pekárenská - Jírovцова“ kat. území České Budějovice 3 (DÚR, DSP), vyjadřujeme z pohledu ochrany telekomunikační sítě **souhlasné stanovisko**.

Současně upozorňujeme na nutnost dodržení veškerých podmínek stanovených ve vyjádření o existenci telekomunikačních sítí vydaném útvarem Dokumentace liniových staveb sítě spol. Telefonica Czech Republic, a.s., zejména dodržení ustanovení ČSN 73 6005 v místě křížení sítí.

Dále nesmí být na trase kabelů umístěno složiště materiálu, zřízeno zařízení staveniště nebo odstavovaná stavební technika. V případě nutnosti zřídit dočasnou komunikaci přes kabelovou trasu, nebo pokud by se přes tuto trasu musela pohybovat těžká mechanizace, je nutno zajistit ochranu kabelu dle platných norem, například položením beton. panelů.

S přátelským pozdravem

Milan Zdychynec

Ochrana sítě Č. Budějovice

Telefonica Czech Republic, a.s.

Telefonica Czech Republic, a.s.  
Za Brumlovkou 266/2  
140 22 Praha 4  
DIČ: CZ 60193336

1077

A *Telefonica* company



Josef Chrt DiS  
autorizovaný projektant elektro  
Květinová 400/12  
373 71 Rudolfov

Věc : Stanovisko k překládce veřejného telefonního automatu ( VTA )

souhlasíme s překládkou telefonní kabiny VTA, tel.č.387312077 dle navržené PD u stavby České Budějovice, křižovatka Pekárenská-Jírovцова, Objekt : SO 402 - Překládka telefonní kabiny VTA.

S pozdravem

Miroslav Janda | **O2 Czech Republic a.s.**

Obchodně-technický specialista VTA  
Pražská tř.2631 370 04 České Budějovice  
M +420 606 641 493 | T +420 387 312 528 | F +420 387 312 528  
miroslav.janda@o2.cz

Dopis zasílejte na adresu :

Miroslav Janda | **O2 Czech Republic a.s.**

Obchodně-technický specialista VTA  
Olšanská 2681/6 130 34 Praha 3

Na vědomí: [Jméno]



# Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.

370 33 České Budějovice, Novohradská 738/40

akciová spol. zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích - spis. zn.: oddíl B, vložka 868



## PRAGOPROJEKT, a.s.

ing. Miloš Králík  
K Ryšance 1668/16  
174 54 Praha 4

Váš dopis značky/ ze dne

Naše značka

Vyřizuje/ linka  
Kartusek/241

České Budějovice  
22. 1. 2015

Věc: Souhlas s návrhem řešení SO 104 Překládka stožárů TV

Souhlasím s návrhem řešení SO 104 Překládka stožárů TV v rámci stavby „České Budějovice, křižovatka Pekárenská – Jírovceva“ ve stupni DSP/ZDS.

Realizaci tohoto stavebního objektu musí provádět majitel a provozovatel dotčeného trakčního trolejového vedení – Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

## Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Novohradská 738/40 18  
370 33 České Budějovice

Marek Kartusek

vedoucí provozu pevných trakčních zařízení a elektrodispečinku

TELEFON AUTOBUSY  
387 719 111  
FAX  
387 240 763

TELEFON TROLEJBUSY  
387 719 221  
FAX  
387 426 424

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
Komerční banka, a.s.  
pobočka Č. Budějovice  
č.ú.: 6503 - 231/0100

IČ  
25166115

DIČ  
CZ25166115

### Vyjádření:

Souhlasím s projektovou dokumentací ve stupni DSP/ZDS: Křižovatka SSZ Pekárenská, Jírovcova CB.71

V Českých Budějovicích 30.12.2014



SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.  
Dolní 1, 372 14 České Budějovice  
IČO 256 80 595, m.: 723 806 182  
provozovna Č. Budějovice

**Radek Terber**  
vedoucí provozovny

**SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.**  
Dolní 1  
372 14 České Budějovice, Česká republika  
Tel. +420-387-310-696  
Mob.tel. +420-723-806-182  
E-mail radek.terber@swarco.com

[www.swarco.com/stcz](http://www.swarco.com/stcz)





Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje  
Územní odbor České Budějovice

dopravní inspektorát  
České Budějovice

Č.j. KRPC -3788-2/Čj-2015-020106

České Budějovice 13. ledna 2015

Počet listů: 1

ATELIER SIS  
Silničních a inženýrských staveb  
U Malše 20  
České Budějovice

„Křižovatka ulic Pekárenská - Jírovцова Č. Budějovice“ - ve stupni DSP - sdělení.

Po prostudování předložené technické dokumentace ve věci „Křižovatka ulic Pekárenská - Jírovцова Č. Budějovice“ - ve stupni DSP, Vám Dopravní inspektorát Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor České Budějovice, ve smyslu ust. § 16 zákona č. 13/1997 Sb., resp. ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., sděluje.

Předložená projektová dokumentace řeší návrh světelně řízené křižovatky ulic Pekárenská a Jírovцова v Č. Budějovicích (viz Dokumentace).

Projektant s autorizací pro dopravní stavby posoudil plnění požadavků ČSN 736102 „Projektování křižovatek na pozemních komunikacích“, tedy dodržení rozhledových poměrů a parametrů výše uvedené křižovatky, kdy uvádí, že v daném případě jsou všechny rozhledy splněny.

Dopravní inspektorát má k danému návrhu tyto připomínky a doporučení:

- Navržené přechody pro chodce nejsou posouzeny v souladu s požadavky ČSN 736110.
- V ulici Jírovцова je nevhodně umístěn parkovací záliv pro podélné stání přímo za křižovatkou s ulicí Pekárenská.
- Nevhodně umístěn sjezd od přilehlé prodejny Moto do křižovatky výše uvedených ulic (DI opakovaně upozorňoval při ústních jednáních).

Součástí předložené dokumentace je i návrh dopravně inženýrského opatření, ke kterému má dopravní inspektorát tyto připomínky a doporučení např.:

- DZ neumisťovat na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním pokladu.
- Neumisťovat DZ č. A 15 s dodatkovou tabulkou č. E 3b.
- Za křižovatkou opakovat DZ č. B 20a „30“ a následně za DIO ukončit odpovídajícím dopravním značením (DZ č. B 20b).
- Navržená provizorní zastávka není řešena v kontextu s dopravní situací.
- Při pokládce živých vrstev úplnou uzavírku řešeného úseku.

Vyřizuje: por. Bc. P. Valda

por. Mgr. Antonín Ambrůžek

Vedoucí oddělení DI ÚO České Budějovice

Na vědomí: MM ČB



Your No. / From

Our No.  
ZD - 074/2014

From / Telephone  
Milan Zdychynec/ 607 868 512

Date  
6. 5. 2014

Ateliér SIS  
Ing. Martina Opelková  
U Malše 20  
České Budějovice

### České Budějovice, Křižovatka Pekárenská - Jírovcova

K zaslané projektové dokumentaci stavby „České Budějovice, Křižovatka Pekárenská - Jírovcova“ kat. území České Budějovice 3 (DÚR, DSP), vyjadřujeme z pohledu ochrany telekomunikační sítě **souhlasné stanovisko**.

Současně upozorňujeme na nutnost dodržení veškerých podmínek stanovených ve vyjádření o existenci telekomunikačních sítí vydaném útvarem Dokumentace liniových staveb sítě spol. Telefonica Czech Republic, a.s., zejména dodržení ustanovení ČSN 73 6005 v místě křížení sítí.

Dále nesmí být na trase kabelů umístěno složiště materiálu, zřízeno zařízení staveniště nebo odstavovaná stavební technika. V případě nutnosti zřídit dočasnou komunikaci přes kabelovou trasu, nebo pokud by se přes tuto trasu musela pohybovat těžká mechanizace, je nutno zajistit ochranu kabelu dle platných norem, například položením beton. panelů.

S přátelským pozdravem

Milan Zdychynec

Ochrana sítě Č. Budějovice

Telefonica Czech Republic, a.s.

Telefonica Czech Republic, a.s.  
Za Brumlovkou 266/2  
140 22 Praha 4  
DIČ: CZ 60193336

1077

A *Telefonica* company