

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace

| Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Čechovo nábřeží 1791, 530 86 Pardubice, 5. nadzemní podlaží | | |
|---|---------|---------|
| Popis | jedn. | počet |
| místnost č. 425, 426, 427, 428, 429, 430 | | |
| technologie inverter vnitřní nástěnná (6 ks), výkon min. 3,5 kW + infra ovladač ^{1), 2)} | komplet | 1 |
| venkovní jednotka (2 ks), výkon min. 10,00 kW ^{1), 2)} | komplet | 1 |
| CU potrubí 6x1/10x1 , izolované (min. 9 mm), plastový žlab, propojovací elektrovedení | m | cca 120 |
| čerpadlo kondenzátu, typ čerpadlo Maxi Blue Reservoir, včetně gumových hadiček (cca 120 m) ^{1), 2)} | ks | 6 |
| plastové potrubí PVC na odvod kondenzátu | m | cca 5 |
| gumový podstavec pod venkovní jednotku, min. výška 8 cm | ks | 2 |
| montáž a zprovoznění | soub | 1 |
| pomocný materiál, stavební úpravy, začištění, malování, doprava, likvidace obalů | soub | 1 |
| revize elektro včetně revizní zprávy | ks | 1 |

Vysvětlivky:

- 1) zadavatel požaduje jednotky pouze značky Hitachi, Toshiba nebo Daikin;
po výběru všechny stejné
- 2) zadavatel požaduje dodržet uvedené parametry