

**FORMULÁŘ O PROVEDENÍ VÝBĚRU****Popis zakázky**

Název zakázky	Kriteria zakázky	Způsob provedení průzkumu	Předpokládaná cena
Katastrální úřad – přístupový systém	Ekonomická výhodnost	Osloveny 3 firmy, zveřejněno na profilu zadavatele (Tender arena)	

**Nabídky**

Poř.č.	Právní subjekt	Splnění stanovených kritérií A/N, zvl. práv. předpis	Nabídková cena v Kč (s DPH)	Pořadí zakázek	Poznámka
1.	MAGTRADE, s.r.o., Dreyerova 640, 152 00 Praha 5, IČ 01800710		755.849,-		
2.	HB ALARM spol. s r.o., Freyova 1/12, 190 00 Praha 9, IČ 48536644	N	501.908,-		*)
3.	Ariston Pardubice spol. s r.o., Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ 63218615		648.023,-		
4.	VATACK s.r.o., Albertova 859, 500 02 Hradec Králové, IČ 25996851	A	547.646,-	1.	
5.	G4S Secure Solutions (CZ), a.s., Na Košince 2257/9, 180 00 Praha 8, IČ 00175439	N	490.684,04		**)

**Zdůvodnění výběru zakázky:**

Vybrán byl uchazeč: VATACK s.r.o., Hradec Králové (poř. č. 4.). Uchazeči pod poř. č. 5. a 2. byli vyloučeni z důvodu nesplnění podmínek uvedených ve výzvě. Zdůvodnění vyloučení – viz níže.

Nabídky podané pod poř. č. 1. a 3. nebyly s využitím ustanovení §39, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek posuzovány.

Zveřejněno na profilu zadavatele: Tender arena

**\*) Zdůvodnění vyloučení uchazeče pod poř. č. 2.:**

Nabídka nesplňuje zcela podmínky uvedené ve výzvě.

Zadavatel požadoval jeden elektrický otvírač s momentovým kolíkem. Uchazeč v nabídce uvádí všechny elektrické otvírače bez momentového kolíku.

Dále zadavatel požadoval šest kamer s nastavitelným objektivem v rozsahu 2,8 – 12 mm, uchazeč nabízí všechny kamery s pevným objektivem 2,8 mm.

Tři kamery byly zadavatelem požadovány se stupněm krytí IP67, uchazeč nabízí všechny kamery se stupněm krytí IP66.

**\*\* ) Zdůvodnění vyloučení uchazeče pod poř. č. 5.:**

Nabídka nesplňuje zcela podmínky uvedené ve výzvě. Nabídka je neúplná, chybí některé části (komponenty) specifikované ve výzvě, v oddíle „Požadavky na přístupový systém“. Dále z popisu uchazeče nelze vyhodnotit, zda některé uvedené komponenty splňují požadované parametry, nejsou vždy uvedeny nabízené typy (značky).

Nelze posoudit:

- zda uvedené řídicí jednotky pro systém vstupu podporují až 32 dveří
- zda monitor k PC má 22"
- parametry automatické závory, pouze na str. 24 je automatická závora zmíněna, že je součástí nabídky, dále již není rozpracováno

V nabídce není uvedeno:

- dodání bezkontaktních karet v požadovaném počtu kusů
- zda je součástí dodávky dveřní kování, zavírače
- dodání požadovaného software pro systém vstupu
- zpracování a předání projektová dokumentace, demontáž stávajícího zařízení.

Zadavatel požadoval u třech kamer stupeň krytí IP67. Uchazeč nabízí kamery s IP66.

Dále zadavatel požadoval digitální rekordér pro max. 18 kamer, uchazeč nabízí digitální rekordér pro max. 16 kamer. U vyobrazení rekordéru v nabídce je v rozporu popis digitálního rekordéru s technickými parametry (v popise je uvedeno 16 kamer, v technických parametrech 8 +2).

V Pardubicích dne: 11. 9. 2017  
Vyhotovil: Ing. Lenka Sýkorová