

Legenda zařízení:		
Označ	Název	Ks
1	Plynový závěsný kondenzační kotel, výkon 10,9–32,7kW, spotřeba zemního plynu max. 3,46m3/h, účinnost kotle 106,7%	3
2	Rozdělovač/sběrač pro kaskádu 3 kotlů s HVDT pro max. tepelný výkon 100kW, 4,3m3/h, závitové připojení G 2", vč. izolace	1
3	Kombinovaný rozdělovač/sběrač pro 2 okruhy, vč. izolace	1
4	Membránová expanzní tlaková nádoba 100l, PN6	1
5	Úpravna plnící otopné vody vhodná pro kotelny do 100kW, dle typu kotlů	1
6	Spalinová kaskádová sada pro 3 kotle 100kW, DN160, dle typů kotlů	1
7	Bezpečtnostní (samočinný) uzávěr plynu DN40	1

Legenda kabelů:

——— Napájecí a komunikační kabely

Legenda čidel:

ČT	ČIDLO TEPLOTY (PŘÍLOŽNÉ, JÍMKOVÉ)
ČVT	ČIDLO VENKOVNÍ TEPLOTY
ČTVS	ČIDLO TEPLOTY V SYSTÉMU
ČTK	ČIDLO TEPLOTY KOTELNY
ČTV	ČIDLO TLAKU VODY
ČÚCO	ČIDLO ÚNIKU CO
ČÚP	ČIDLO ÚNIKU PLYNU
ČZK	ČIDLO ZAPLAVENÍ KOTELNY
ST	STOP TLAČÍTKO
ZSS	ZVUKOVÁ SIGNALIZACE
OS	SVĚTELNÁ SIGNALIZACE
RK02	ROZVADĚČ KOMPLETNÍ – NOVÝ

Poznámka:

Veškeré kabelové rozvody vedené po konstrukcích budou vedeny a upevněny příslušným vodícím a kotvícím materiálem.

WHG
Ořešská 873, Řeporyje, 155 00 Praha 5
TEL: 603 879 237
E-MAIL: swhg@swhg.cz

AKCE:	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ZDROJE VYTÁPĚNÍ OBJEKTU	MÍSTO:	Ringhofferovo náměstí 57 251 68 Kamenice
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	S WHG s.r.o. Ořešská 873, Řeporyje, 155 00 Praha 5	STUPEŇ:	DPS
AUTORIZOVAL:	Ing. Michal Podešva, Křižná 35/637, Valašské Meziříčí 75701	VARIANTA:	-
INVESTOR:	Obec Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice	DATUM:	9/2017
ZOD. PROJEKTANT:	Ing. Michal Podešva	FORMÁT:	A3
VYPRACOVAL:	Ing. Ondřej Surý	ARCH. ČÍS.:	-
OBJEKT:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAMENICE	MĚŘÍTKO:	
ČÁST:	D1.4.4 Technika prostředí staveb - Elektro a MaR		1:50
VÝKRES:	SCHÉMA KOTELNY K2	ČÍS. VÝKR.:	04