



Legenda kabelů:

— Napájecí a komunikační kabely

Legenda čidel:

- ČT ČIDLO TEPLoty (PŘÍLOŽNÉ, JÍMKOVÉ)
- ČVT ČIDLO VENKOVNÍ TEPLoty
- ČTVS ČIDLO TEPLoty V SYSTÉMU
- ČTK ČIDLO TEPLoty KOTELNY
- ČTV ČIDLO TLAKU VODY
- ČÚCO ČIDLO ÚNIKU CO
- ČÚP ČIDLO ÚNIKU PLYNU
- ČZK ČIDLO ZAPLAVENÍ KOTELNY
- ST STOP TLAČÍTKO
- ZSS ZVUKOVÁ SIGNALIZACE
- OS SVĚTELNÁ SIGNALIZACE
- RK02 ROZVADĚČ KOMPLETNÍ – NOVÝ

Poznámka:

Veškeré kabelové rozvody vedené po konstrukcích budou vedeny a upevněny příslušným vodícím a kotvícím materiálem.

Legenda zařízení:

Označ	Název	Ks
1	Plynový závěsný kondenzační kotel, výkon 10,9–32,7kW, spotřeba zemního plynu max. 3,46m3/h, účinnost kotle 106,7%	3
2	Rozdělovač/sběrač pro kaskádu 3 kotlů s HVDT pro max. tepelný výkon 100kW, 4,3m3/h, závitové připojení G 2", vč. izolace	1
3	Kombinovaný rozdělovač/sběrač pro 2 okruhy, vč. izolace	1
4	Membránová expanzní tlaková nádoba 100l, PN6	1
5	Úpravna plnicí otopné vody vhodná pro kotelny do 100kW, dle typu kotlů	1
6	Spalinová kaskádová sada pro 3 kotle 100kW, DN160, dle typů kotlů	1
7	Bezpečnostní (samočinný) uzávěr plynu DN40	1



Ořešská 873, Řeporyje, 155 00 Praha 5
TEL: 603 819 237
E-MAIL: singel@whg.cz

AKCE:	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ZDROJE VYTÁPĚNÍ OBJEKTU	MÍSTO:	Ringhofferovo náměstí 57 251 68 Kamenice
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	S WHG s.r.o. Ořešská 873, Řeporyje, 155 00 Praha 5	STUPEŇ:	DPS
AUTORIZOVAL:	Ing. Michal Podešva, Křížná 35/637, Valašské Meziříčí 75701	VARIANTA:	-
INVESTOR:	Obec Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice	DATA:	9/2017
ZOD. PROJEKTANT:	Ing. Michal Podešva	FORMÁT:	A3
VYPRACOVAL:	Ing. Ondřej Surý	ARCH. ČÍS.:	-
OBJEKT:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAMENICE	MĚŘÍTKO:	
ČÁST:	D1.4.4 Technika prostředí staveb - Elektro a MaR		1:50
VÝKRES:	PŮDORYS KOTELNY K2	ČÍS. VÝK.:	02