

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:
Ze dne: 23.06.2017

STA, projektový ateliér, v.o.s.
Havlíčkova 247
386 01 STRAKONICE

Spis. zn.: S-KHSSC 37316/2017
Č. j.: KHSSC 37316/2017

Vyřizuje: Mgr. Jindra Taterová
Tel.: 317 784 001
E-mail: epid@khsstc-bn.cz

Datum: 28. července 2017

Rekonstrukce jednotky intenzivní péče interních oborů (MOJIP) Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., Máchova 400, 256 01 Benešov, parc. č. 1836/6 – k.ú. Benešov u Prahy - závazné stanovisko ke stavebnímu řízení

Na žádost stavebníka Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s., Máchova 400, 256 01 Benešov, IČO: 27253236, zastoupeného na základě plné moci společností STA, projektový ateliér, v.o.s., Havlíčkova 247, 386 01 Strakonice, IČO: 260 61 252, jejímž jménem jedná statutární zástupce Ing. arch. Zbyněk Skala, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad podle ust. § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně příslušný dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ust. § 82 odst. 1 a přílohy 2 zákona, a věcně příslušný dle ust. § 10 správního řádu a § 82 odst. 2 písm. i) zákona, projektovou dokumentaci pro rekonstrukci jednotky intenzivní péče interních oborů (MOJIP) Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., Máchova 400, 256 01 Benešov, parc. č. 1836/6 – k.ú. Benešov u Prahy a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 149 odst. 1 správního řádu vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S návrhem rekonstrukce jednotky intenzivní péče interních oborů (MOJIP) Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., Máchova 400, 256 01 Benešov, parc. č. 1836/6 – k.ú. Benešov u Prahy

s e s o u h l a s í

V souladu s § 77 zákona se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

- 1) Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby musí být doloženo kráceným laboratorním rozbořem provedeným v akreditované laboratoři, že kvalita vody z nově provedených rozvodů pro pitnou vodu vyhovuje požadavkům vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 5, rozsah „krácený rozbor“ – mikrobiologické ukazatele).

- 2) Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude dokladováno, že materiál použitý pro vodovodní rozvody vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
- 3) Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude předloženo měření hluku z provozu vzduchotechniky a chladicích jednotek v chráněném vnitřním prostoru stavby a v chráněném venkovním prostoru stavby v denní a noční době.

Odůvodnění:

Projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení zpracovala společnost STA, projektový ateliér, v.o.s., Havlíčkova 247, 386 01 Strakonice, IČO: 260 61 252, jejímž jménem jedná statutární zástupce Ing. arch. Zbyněk Skala.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci jednotky intenzivní péče interních oborů (dále jen „MOJIP“) Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., Máchova 400, 256 01 Benešov, parc. č. 1836/6 – k.ú. Benešov u Prahy.

MOJIP je umístěna v přízemí pavilonu E. Rekonstrukcí dojde k vybudování jednoho velkého sálu (část JIP A – 74,31 m², část JIP B – 75,44 m²), do kterého bude umístěno 10 lůžek intenzivní péče pro obory vnitřní lékařství a neurologie. Uprostřed sálu bude umístěno pracoviště personálu MOJIP (velín 21,41 m²). Velín bude, kromě administrativní části, vybaven pracovním pultem s dřezem a umyvadlem pro mytí rukou personálu.

Při sálu vzniknou čtyři malé skladové prostory (6,46 m², 7,40 m², 4,80 m², 4,31 m²) a ze sálu bude přístupný pokoj lékařů s hygienickým zázemím (12,04 m² a 2,91 m²).

Zachovány budou 3 dvoulůžkové pokoje pro následnou intenzivní péči. Dva pokoje budou mít společné hygienické zařízení, pacienti z třetího pokoje a ze sálu budou využívat WC, které bude nově vybudováno na chodbě MOJIP (4,29 m²) nebo WC umístěné v koupelně klientů. Dále dojde k přemístění denní místnosti sester (19,47 m²) do nových prostor s hygienickým zázemím (4,18 m²). Přemístěna bude i čistící místnost (11,29 m²), vybavena bude dvěma dřezy, výlevkou a umyvadlem.

Beze změny zůstává příjmový pokoj, čajová kuchyňka a šatna pro pacienty.

Úpravy dispozice předpokládají odstranění některých příček a kompletní rekonstrukci interiéru (kazetové podhledy v hygienickém provedení, omyvatelné provedení stěn, antistatická krytina).

Pro odvětrání MOJIP je navržena vnitřní jednotka VZT umístěná v nise u schodišťového prostoru. Chladicí zařízení (klimatizační jednotky typu Split) je navrženo v pokojích pro pacienty, čistící místnosti, denní místnosti sester a sále MOJIP. Vedlejší provozní místnosti budou odvětrány přirozeně okny nebo odtahovými ventilátory. Vzduchotechnická i chladicí zařízení budou dle projektové dokumentace instalována s maximálním ohledem na eliminaci nepříznivých účinků hluku. Na základě měření budou v případě překročení limitů provedena následná protihluková opatření tak, aby bylo dosaženo hygienických požadavků dle NV 272/2011 Sb.

Objekt je zásobován teplem z předávací stanice napojené na centrální areálovou plynovou kotelnu. Topný systém je stávající a zůstane zachován, v prostoru lůžek budou stávající tělesa vyměněna za identická tělesa v hygienickém provedení.

Zásobování objektu pitnou vodou je rovněž stávající, objekt je připojen na areálový rozvod pitné vody a jednotnou areálovou kanalizaci. Ohřev TUV zajišťuje nemocnice centrálně.

Odběr elektrické energie bude pokryt ze stávajícího příkonu areálu nemocnice.

Řešené místnosti budou osvětleny kombinací denního a umělého osvětlení v případě místností uvnitř dispozice pouze umělým osvětlením dle platné normy.

Objekt je přístupný bezbariérově.

Vzhledem k tomu, že budou instalovány nové rozvody vody, bude nutno ověřit kvalitu vody z těchto nových rozvodů. Proto byla stanovena podmínka č. 1 ve výrokové části tohoto závazného stanoviska.

Projektová dokumentace neobsahovala doklad, že navržený materiál pro vodovodní rozvody bude splňovat požadavky vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů, proto byla stanovena podmínka č. 2 závazného stanoviska.

Součástí stavebních úprav je instalace vzduchotechniky a chlazení, proto byla pro zajištění splnění hlukových limitů stanovena podmínka č. 3 ve výrokové části dle § 11 odst. 2 ve spojení s přílohou č. 2 a § 12 odst. 3 ve spojení s přílohou č. 3 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Předložená projektová dokumentace byla posouzena z hlediska souladu s požadavky platné legislativy v oblasti ochrany veřejného zdraví.

otisk úředního razítka

Mgr. Jindra Taterová
vedoucí oddělení protiepidemického
pro okres Benešov

Rozdělovník

Adresát – datovou schránkou ID: qtd3y4q
KHS - EPID, ÚP Benešov

Projektová dokumentace je uložena v podatelně KHS ÚP Benešov. Žádáme Vás o její vyzvednutí do 4 měsíců od obdržení stanoviska. Pokud se tak nestane, bude PD skartována.



Zpět



Odpovědět



Odpovědět v...



Přeposlat



Smazat



Tisk



Více

přesunout do...



Příchozí pošta

9



Rozepsané



Odeslané



Koš

RE: Nemocnice_Ben...

Zpráva 8 z 89

Odesílatel **Jindra Taterová**Adresát **info@staatelier.cz**Datum **Čt 08:51**

Vážená paní inženýrko,
pokud skutečně nelze
větrání místnosti č. 21 a
16 řešit centrálním
odvětráním, je možné
zvolit i variantu odvětrání
na fasádu.

S pozdravem



AVG Certification.txt

Mgr. Jindra Taterová

Vedoucí oddělení
protiepidemického pro okres
Benešov

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ
STANICE**

STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE
SÍDLEM V PRAZE

Územní pracoviště Benešov

Černošská 2053, 256 01
Benešov

tel.: 317 784 001

fax: 317 784 024

email: jindra.taterova@khsstc-
bn.cz

www.khsstc.cz

ID datové schránky: hhcai8e

